Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: СПТ-941.20 № 85380 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.07.2024 - 22.08.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.24																								
24.08.24																								
25.08.24																								
26.08.24																								
27.08.24																								
28.08.24																								
29.08.24																								
30.08.24																								
31.08.24																								
01.09.24																								
02.09.24																								
03.09.24																								
04.09.24																								
05.09.24																								
06.09.24																								
07.09.24																								
08.09.24																								
09.09.24																								
10.09.24																								
11.09.24																								
12.09.24																								
13.09.24																								
14.09.24																								
15.09.24																								
16.09.24																								
17.09.24																								
18.09.24																								
19.09.24																								
20.09.24																								
21.09.24																								
22.09.24																								
Среднее																								
Итого																								

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 744 час. 7 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 15.95 °С = Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **3.57** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **70.67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «Энергосбыт» АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ Соколов Д.А. 26.09.2024г.