

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **38389.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132584**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207152	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0,16	Термопреобр.:	ПДТВХ-1-02
Обратный трубопровод (M2)	0,16	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02
Подающий ГВС (M3)	0,067	72	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)		30	
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,2874	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гв.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Got.= 86,22	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,231
			Qгвс.ср.= 0,105
			Gгвс.= 42 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.08.2024	24,00		115,72	98,03	17,69	69,09	68,26	0,83	2,60	4,70	15,84		15,84	16,15		16,15		68,09				1,08
24.08.2024	24,00		115,48	97,49	17,99	68,99	68,13	0,86	2,60	4,70	16,09		16,09	16,44		16,44		68,15				1,10
25.08.2024	24,00		116,33	97,59	18,74	68,80	67,97	0,83	2,70	4,70	16,85		16,85	17,22		17,22		67,80				1,14
26.08.2024	24,00		117,11	98,07	19,04	70,24	69,39	0,85	2,60	4,70	17,16		17,16	17,54		17,54		69,37				1,19
27.08.2024	24,00		116,56	98,24	18,32	69,68	68,85	0,83	2,60	4,70	16,48		16,48	16,83		16,83		68,72				1,13
28.08.2024	24,00		115,51	97,06	18,45	68,64	67,82	0,82	2,70	4,70	16,69		16,69	17,04		17,04		67,65				1,13
29.08.2024	24,00		115,49	96,59	18,90	69,22	68,37	0,85	2,60	4,70	17,11		17,11	17,48		17,48		68,33				1,17
30.08.2024	24,00		115,33	97,08	18,25	68,94	68,10	0,84	2,70	4,70	16,47		16,47	16,82		16,82		68,03				1,12
31.08.2024	24,00		114,67	97,43	17,24	69,75	68,90	0,85	2,60	4,70	15,51		15,51	15,86		15,86		68,78				1,06
01.09.2024	24,00		115,29	96,29	19,00	68,84	67,98	0,86	2,60	4,70	17,18		17,18	17,58		17,58		68,00				1,17
02.09.2024	24,00		115,89	96,61	19,28	67,91	67,07	0,84	2,70	4,80	17,60		17,60	17,97		17,97		67,02				1,18
03.09.2024	24,00		117,68	98,80	18,88	69,54	68,70	0,84	2,70	4,70	17,06		17,06	17,44		17,44		68,62				1,17
04.09.2024	24,00		118,07	99,62	18,45	69,68	68,84	0,84	2,70	4,70	16,63		16,63	17,00		17,00		68,71				1,14
05.09.2024	24,00		117,46	98,22	19,24	68,92	68,07	0,85	2,70	4,70	17,38		17,38	17,75		17,75		68,05				1,18
06.09.2024	24,00		116,35	97,95	18,40	68,81	67,96	0,85	2,70	4,70	16,55		16,55	16,92		16,92		67,91				1,12
07.09.2024	24,00		115,67	96,79	18,88	68,20	67,37	0,83	2,70	4,80	17,08		17,08	17,45		17,45		67,23				1,15
08.09.2024	24,00		118,34	98,56	19,78	68,76	67,90	0,86	2,80	4,80	17,88		17,88	18,28		18,28		67,93				1,21
09.09.2024	24,00		117,24	97,79	19,45	68,90	68,05	0,85	2,80	4,70	17,63		17,63	18,01		18,01		67,98				1,20
10.09.2024	24,00		117,57	97,90	19,67	68,79	67,95	0,84	2,70	4,70	17,87		17,87	18,26		18,26		67,82				1,21
11.09.2024	24,00		120,26	98,48	21,78	68,86	68,02	0,84	2,70	4,70	19,91		19,91	20,33		20,33		67,96				1,35
12.09.2024	24,00		120,78	98,20	22,58	68,59	67,75	0,84	2,70	4,70	20,77		20,77	21,21		21,21		67,70				1,41
13.09.2024	24,00		121,92	99,03	22,89	68,82	67,96	0,86	2,70	4,70	20,79		20,79	21,21		21,21		68,01				1,41
14.09.2024	24,00		122,60	97,28	25,32	67,77	66,96	0,81	2,70	4,80	23,42		23,42	23,90		23,90		66,87				1,57
15.09.2024	24,00		123,16	96,18	26,98	68,44	67,60	0,84	2,70	4,70	25,04		25,04	25,55		25,55		67,59				1,69
16.09.2024	24,00		122,97	97,12	25,85	69,58	68,74	0,84	2,80	4,80	23,86		23,86	24,38		24,38		68,71				1,64
17.09.2024	24,00		120,89	94,12	26,77	69,38	68,54	0,84	2,80	4,80	24,82		24,82	25,35		25,35		68,51				1,70
18.09.2024	24,00	*	94,37	76,58	17,79	68,67	67,82	0,85	2,60	4,10	16,33		16,33	16,68		16,68		67,74				1,10
19.09.2024	24,00	*	104,42	93,26	11,16	68,81	67,93	0,88	3,20	4,80	9,49		9,49	9,67		9,67		67,88				0,64
20.09.2024	24,00	*	104,26	93,52	10,74	68,72	67,86	0,86	3,20	4,80	9,06		9,06	9,26		9,26		67,63				0,61
21.09.2024	24,00		104,45	92,93	11,52	68,83	67,97	0,86	3,20	4,80	9,78		9,78	9,99		9,99		67,75				0,66
22.09.2024	24,00		101,67	87,60	14,07	67,99	67,10	0,89	3,30	4,80	12,42		12,42	12,66		12,66		67,04				0,84
Среднее	24,00		115,27	96,14	19,13	68,91	68,06	0,85	2,75	4,71	17,31		17,31	17,68		17,68		67,99				1,18
Итого	744,00		3573,51	2980,41	593,10						536,75		536,75	548,23		548,23						36,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **15,97** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **8,57** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **27,9** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____





Передан через Диадок 30.09.2024 11:03 GMT+03:00
 Представитель 94575912-0e66-4347-b1d9-24497f55dd4b



Идентификатор документа 945759f2-0e66-4347-bfd9-24497f55dd4b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	30.09.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	30.09.2024 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа