Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 18 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 18 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №288205 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 16.46

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	6.66	0.00	6.66	66.85	21.51	45.34	0.69	0.49	6.72	-	6.72	6.84	-	6.84	-	65.29	-	-	-	0.44
24.08.24	24.00	-	6.11	0.00	6.11	65.23	21.44	43.79	0.69	0.49	6.14	-	6.14	6.25	-	6.25	-	63.65	-	-	-	0.40
25.08.24	24.00	-	7.86	0.00	7.86	68.58	21.98	46.60	0.69	0.49	7.89	-	7.89	8.04	-	8.04	-	67.30	-	-	-	0.54
26.08.24	24.00	-	7.49	0.00	7.49	66.75	22.40	44.35	0.69	0.49	7.47	-	7.47	7.60	-	7.60	-	65.42	-	-	-	0.50
27.08.24	24.00	-	8.36	0.00	8.36	66.35	22.32	44.03	0.69	0.49	8.34	-	8.34	8.52	-	8.52	-	65.31	-	-	-	0.55
28.08.24	24.00	-	7.37	0.00	7.37	66.00	22.36	43.64	0.69	0.49	7.34	-	7.34	7.47	-	7.47	-	64.82	-	-	-	0.49
29.08.24	24.00	-	8.82	0.00	8.82	67.33	22.66	44.67	0.69	0.49	8.80	-	8.80	8.99	-	8.99	-	66.33	-	-	-	0.59
30.08.24	24.00	-	7.44	0.00	7.44	65.58	22.76	42.82	0.69	0.49	7.50	-	7.50	7.66	-	7.66	-	64.17	-	-	-	0.49
31.08.24	24.00	-	7.98	0.00	7.98	63.40	22.98	40.42	0.69	0.49	7.92	-	7.92	8.08	-	8.08	-	62.29	-	-	-	0.51
01.09.24	24.00	-	8.86	0.00	8.86	66.27	22.39	43.88	0.69	0.49	8.84	-	8.84	9.03	-	9.03	-	65.23	-	-	-	0.59
02.09.24	24.00	-	8.32	0.00	8.32	66.96	22.49	44.47	0.69	0.49	8.28	-	8.28	8.45	-	8.45	-	65.87	-	-	-	0.56
03.09.24	24.00	-	7.48	0.00	7.48	66.44	22.87	43.57	0.69	0.49	7.41	-	7.41	7.55	-	7.55	-	65.18	-	-	-	0.50
04.09.24	24.00	-	8.27	0.00	8.27	67.15	23.00	44.15	0.69	0.49	8.21	-	8.21	8.39	-	8.39	-	66.03	-	-	-	0.55
05.09.24	24.00	-	8.16	0.00	8.16	65.29	23.17	42.12	0.69	0.49	8.11	-	8.11	8.26	-	8.26	-	64.19	-	-	-	0.53
06.09.24	24.00	-	8.14	0.00	8.14	65.56	22.90	42.66	0.69	0.49	8.08	-	8.08	8.23	-	8.23	-	64.47	-	-	-	0.53
07.09.24	24.00	-	7.27	0.00	7.27	67.42	22.87	44.55	0.69	0.49	7.19	-	7.19	7.34	-	7.34	-	66.32	-	-	-	0.49
08.09.24	24.00	-	8.38	0.00	8.38	67.30	22.86	44.44	0.69	0.49	8.31	-	8.31	8.48	-	8.48	-	66.49	-	-	-	0.57
09.09.24	24.00	-	8.94	0.00	8.94	66.53	22.78	43.75	0.69	0.49	8.89	-	8.89	9.07	-	9.07	-	65.66	-	-	-	0.60
10.09.24	24.00	-	7.38	0.00	7.38	65.98	22.78	43.20	0.69	0.49	7.33	-	7.33	7.46	-	7.46	-	65.01	-	-	-	0.49
11.09.24	24.00	-	7.70	0.00	7.70	65.92	22.71	43.21	0.69	0.49	7.66	-	7.66	7.78	-	7.78	-	64.99	-	-	-	0.51
12.09.24	24.00	-	8.80	0.00	8.80	65.68	22.96	42.72	0.69	0.49	8.77	-	8.77	8.93	-	8.93	-	64.83	-	-	-	0.58
13.09.24	24.00	-	8.67	0.00	8.67	66.45	23.12	43.33	0.69	0.49	8.61	-	8.61	8.78	-	8.78	-	65.58	-	-	-	0.58
14.09.24	24.00	-	7.44	0.00	7.44	67.46	23.21	44.25	0.69	0.49	7.39	-	7.39	7.55	-	7.55	-	66.39	-	-	-	0.50
15.09.24	24.00	-	8.49	0.00	8.49	66.67	23.13	43.54	0.69	0.49	8.33	-	8.33	8.49	-	8.49	-	65.97	-	-	-	0.57
16.09.24	24.00	-	8.26	0.00	8.26	65.61	23.12	42.49	0.69	0.49	8.21	-	8.21	8.35	-	8.35	-	64.73	-	-	-	0.54
17.09.24	24.00	-	8.20	0.00	8.20	66.77	23.00	43.77	0.69	0.49	8.16	-	8.16	8.31	-	8.31	-	65.83	-	-	-	0.55
18.09.24	24.00	-	7.94	0.00	7.94	68.03	23.09	44.94	0.69	0.49	7.87	-	7.87	8.01	-	8.01	-	67.12	-	-	-	0.54
19.09.24	24.00	-	8.29	0.12	8.17	66.06	20.79	45.27	0.69	0.49	8.27	-	8.27	8.42	-	8.42	-	65.07	-	-	-	0.55
20.09.24	24.00	-	8.00	0.00	8.00	65.71	22.40	43.31	0.69	0.49	7.96	-	7.96	8.12	-	8.12	-	64.83	-	-	-	0.53
21.09.24	24.00	-	7.68	0.00	7.68	64.99	21.93	43.06	0.69	0.49	7.63	-	7.63	7.75	-	7.75	-	64.05	-	-	-	0.50
22.09.24	24.00	-	8.88	0.00	8.88	65.37	20.41	44.96	0.69	0.49	8.83	-	8.83	8.99	-	8.99	-	64.45	-	-	-	0.58
Среднее	24.00	-	7.99	0.00	7.98	66.31	22.53	43.78	0.69	0.49	7.95	-	7.95	8.10	-	8.10	-	65.25	-	-	0.00	0.53
Итого	744.00	-	247.64	0.12	247.52	-	-	-	-	-	246.46	-	246.46	251.19	-	251.19	-	-	-	-	-	16.41

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 16.46 °С 4.06 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 12.36 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 251.19 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКС №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.