Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 16.46

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	77.57	71.75	5.82	68.07	67.92	0.15	0.69	0.49	4.60	-	4.60	4.69	-	4.69	-	67.26	-	-	-	0.41
24.08.24	24.00	-	77.45	70.92	6.53	66.80	66.66	0.14	0.69	0.49	4.65	-	4.65	4.71	-	4.71	-	66.08	-	-	-	0.45
25.08.24	24.00	-	76.72	71.28	5.44	68.79	68.64	0.15	0.69	0.49	3.92	-	3.92	3.99	-	3.99	-	67.82	-	-	-	0.39
26.08.24	24.00	-	76.36	70.50	5.86	68.03	67.91	0.12	0.69	0.49	4.51	-	4.51	4.57	-	4.57	-	66.79	-	-	-	0.41
27.08.24	24.00	-	74.41	68.62	5.79	66.63	66.48	0.15	0.69	0.49	4.30	-	4.30	4.37	-	4.37	-	65.85	-	-	-	0.40
28.08.24	24.00	-	75.18	68.37	6.81	65.78	65.61	0.17	0.69	0.49	4.82	-	4.82	4.92	-	4.92	-	65.45	-	-	-	0.46
29.08.24	24.00	-	75.48	69.03	6.45	67.27	67.12	0.15	0.69	0.49	4.36	-	4.36	4.43	-	4.43	-	66.56	-	-	-	0.45
30.08.24	24.00	-	74.67	68.26	6.41	66.36	66.23	0.13	0.69	0.49	4.25	-	4.25	4.30	-	4.30	-	65.57	-	-	-	0.44
31.08.24	24.00	-	73.83	67.14	6.69	63.97	63.85	0.12	0.69	0.49	4.74	-	4.74	4.80	-	4.80	-	63.28	-	-	-	0.44
01.09.24	24.00	-	73.25	66.57	6.68	65.41	65.24	0.17	0.69	0.49	4.87	-	4.87	4.95	-	4.95	-	64.90	-	-	-	0.45
02.09.24	24.00	-	74.00	67.79	6.21	67.19	67.04	0.15	0.69	0.49	4.67	-	4.67	4.75	-	4.75	-	66.51	-	-	-	0.43
03.09.24	24.00	-	74.58	67.90	6.68	66.97	66.81	0.16	0.69	0.49	5.49	-	5.49	5.59	-	5.59	-	66.50	-	-	-	0.46
04.09.24	24.00	-	73.96	67.81	6.15	67.24	67.06	0.18	0.69	0.49	5.11	-	5.11	5.19	-	5.19	-	66.97	-	-	-	0.43
05.09.24	24.00	-	73.32	67.85	5.47	66.20	66.08	0.12	0.69	0.49	4.74	-	4.74	4.83	-	4.83	-	65.36	-	-	-	0.37
06.09.24	24.00	-	72.61	67.79	4.82	65.97	65.82	0.15	0.69	0.49	4.07	-	4.07	4.12	-	4.12	-	65.32	-	-	-	0.33
07.09.24	24.00	-	72.89	67.94	4.95	68.22	68.05	0.17	0.69	0.49	4.21	-	4.21	4.29	-	4.29	-	67.64	-	-	-	0.35
08.09.24	24.00	-	73.42	67.70	5.72	67.98	67.85	0.13	0.69	0.49	4.60	-	4.60	4.68	-	4.68	-	67.16	-	-	-	0.40
09.09.24	24.00	-	73.17	67.55	5.62	66.67	66.52	0.15	0.69	0.49	4.55	-	4.55	4.62	-	4.62	-	66.09	-	-	-	0.39
10.09.24	24.00	-	73.56	67.63	5.93	67.09	66.95	0.14	0.69	0.49	4.74	-	4.74	4.82	-	4.82	-	66.43	-	-	-	0.41
11.09.24	24.00	-	73.40	66.98	6.42	66.07	65.91	0.16	0.69	0.49	5.34	-	5.34	5.42	-	5.42	-	65.68	-	-	-	0.44
12.09.24	24.00	-	73.53	67.24	6.29	66.24	66.11	0.13	0.69	0.49	5.07	-	5.07	5.14	-	5.14	-	65.58	-	-	-	0.43
13.09.24	24.00	-	73.24	66.96	6.28	66.71	66.53	0.18	0.69	0.49	5.00	-	5.00	5.10	-	5.10	-	66.48	-	-	-	0.43
14.09.24	24.00	-	73.75	67.58	6.17	68.32	68.16	0.16	0.69	0.49	4.83	-	4.83	4.89	-	4.89	-	67.65	-	-	-	0.44
15.09.24	24.00	-	73.78	67.27	6.51	67.14	67.00	0.14	0.69	0.49	5.06	-	5.06	5.12	-	5.12	-	66.46	-	-	-	0.45
16.09.24	24.00	-	73.20	66.79	6.41	66.44	66.31	0.13	0.69	0.49	4.97	-	4.97	5.05	-	5.05	-	65.82	-	-	-	0.44
17.09.24	24.00	-	73.73	66.84	6.89	67.11	66.95	0.16	0.69	0.49	5.28	-	5.28	5.37	-	5.37	-	66.74	-	-	-	0.48
18.09.24	24.00	-	73.73	66.99	6.74	68.07	67.90	0.17	0.69	0.49	5.23	-	5.23	5.33	-	5.33	-	67.70	-	-	-	0.47
19.09.24	24.00	-	73.03	66.70	6.33	66.77	66.63	0.14	0.69	0.49	5.09	-	5.09	5.17	-	5.17	-	66.12	-	-	-	0.44
20.09.24	24.00	-	73.74	67.25	6.49	66.28	66.13	0.15	0.69	0.49	5.15	-	5.15	5.22	-	5.22	-	66.01	-	-	-	0.44
21.09.24	24.00	-	75.61	68.44	7.17	65.56	65.40	0.16	0.69	0.49	6.04	-	6.04	6.13	-	6.13	-	65.46	-	-	-	0.48
22.09.24	24.00	-	74.48	68.04	6.44	65.43	65.25	0.18	0.69	0.49	5.43	-	5.43	5.53	-	5.53	-	65.37	-	-	-	0.44
Среднее	24.00	-	74.25	68.05	6.20	66.80	66.65	0.15	0.69	0.49	4.83	-	4.83	4.91	-	4.91	-	66.21	-	-	0.00	0.43
Итого	744.00	-	2301.65	2109.48	192.17	-	-	-	-	-	149.69	-	149.69	152.09		152.09	-	-	-	-	-	13.24

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 16.46 °C 2.46 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 10.78 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 152.09 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.