Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №206423 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 16.46

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	5.37	0.00	5.37	65.20	29.13	36.07	0.69	0.49	5.25	-	5.25	5.32	-	5.32	-	64.19	-	-	-	0.35
24.08.24	24.00	-	5.40	0.00	5.40	64.00	30.42	33.58	0.69	0.49	5.32	-	5.32	5.40	-	5.40	-	63.02	-	-	-	0.35
25.08.24	24.00	-	6.26	0.00	6.26	66.21	33.37	32.84	0.69	0.49	6.18	-	6.18	6.28	-	6.28	-	65.42	-	-	-	0.41
26.08.24	24.00	-	5.99	0.00	5.99	65.26	34.64	30.62	0.69	0.49	5.95	-	5.95	6.06	-	6.06	-	64.44	-	-	-	0.39
27.08.24	24.00	-	7.27	0.00	7.27	64.46	34.66	29.80	0.69	0.49	7.23	-	7.23	7.34	-	7.34	-	63.82	-	-	-	0.47
28.08.24	24.00	-	6.49	0.00	6.49	63.91	34.15	29.76	0.69	0.49	6.47	-	6.47	6.59	-	6.59	-	63.23	-	-	-	0.42
29.08.24	24.00	-	5.96	0.00	5.96	64.79	35.14	29.65	0.69	0.49	5.96	-	5.96	6.08	-	6.08	-	64.03	-	-	-	0.39
30.08.24	24.00	-	5.73	0.00	5.73	63.74	35.25	28.49	0.69	0.49	5.73	-	5.73	5.80	-	5.80	-	63.01	-	-	-	0.36
31.08.24	24.00	-	5.29	0.00	5.29	61.44	34.56	26.88	0.69	0.49	5.29	-	5.29	5.34	-	5.34	-	60.67	-	-	-	0.32
01.09.24	24.00	-	6.98	0.00	6.98	63.61	33.73	29.88	0.69	0.49	6.98	-	6.98	7.06	-	7.06	-	62.93	-	-	-	0.45
02.09.24	24.00	-	7.03	0.00	7.03	65.14	35.06	30.08	0.69	0.49	7.03	-	7.03	7.17	-	7.17	-	64.51	-	-	-	0.46
03.09.24	24.00	-	6.45	0.00	6.45	64.72	35.56	29.16	0.69	0.49	6.42	-	6.42	6.54	-	6.54	-	64.00	-	-	-	0.42
04.09.24	24.00	-	6.40	0.00	6.40	64.93	35.77	29.16	0.69	0.49	6.37	-	6.37	6.48	-	6.48	-	64.24	-	-	-	0.42
05.09.24	24.00	-	5.96	0.00	5.96	63.28	35.60	27.68	0.69	0.49	5.95	-	5.95	6.04	-	6.04	-	62.57	-	-	-	0.38
06.09.24	24.00	-	5.51	0.00	5.51	63.66	35.12	28.54	0.69	0.49	5.46	-	5.46	5.56	-	5.56	-	63.05	-	-	-	0.35
07.09.24	24.00	-	5.45	0.00	5.45	65.39	35.57	29.82	0.69	0.49	5.42	-	5.42	5.52	-	5.52	-	64.45	-	-	-	0.36
08.09.24	24.00	-	7.61	0.00	7.61	65.62	35.97	29.65	0.69	0.49	7.66	-	7.66	7.78	-	7.78	-	65.06	-	-	-	0.50
09.09.24	24.00	-	7.46	0.00	7.46	64.52	35.24	29.28	0.69	0.49	7.41	-	7.41	7.53	-	7.53	-	64.04	-	-	-	0.48
10.09.24	24.00	-	6.49	0.00	6.49	64.56	35.35	29.21	0.69	0.49	6.44	-	6.44	6.56	-	6.56	-	64.05	-	-	-	0.42
11.09.24	24.00	-	6.46	0.00	6.46	63.95	34.61	29.34	0.69	0.49	6.44	-	6.44	6.52	-	6.52	-	63.26	-	-	-	0.41
12.09.24	24.00	-	7.68	0.00	7.68	64.14	35.10	29.04	0.69	0.49	7.67	-	7.67	7.80	-	7.80	-	63.63	-	-	-	0.49
13.09.24	24.00	-	6.60	0.00	6.60	64.46	35.30	29.16	0.69	0.49	6.61	-	6.61	6.73	-	6.73	-	63.79	-	-	-	0.43
14.09.24	24.00	-	5.75	0.00	5.75	65.40	35.65	29.75	0.69	0.49	5.77	-	5.77	5.86	-	5.86	-	64.51	-	-	-	0.38
15.09.24	24.00	-	6.89	0.00	6.89	64.61	35.49	29.12	0.69	0.49	6.91	-	6.91	7.04	-	7.04	-	63.95	-	-	-	0.45
16.09.24	24.00	-	7.83	0.00	7.83	64.14	35.56	28.58	0.69	0.49	7.84	-	7.84	7.99	-	7.99	-	63.62	-	-	-	0.50
17.09.24	24.00	-	7.25	0.00	7.25	64.90	35.45	29.45	0.69	0.49	7.30	-	7.30	7.44	-	7.44	-	64.34	-	-	-	0.47
18.09.24	24.00	-	7.05	0.00	7.05	65.96	35.72	30.24	0.69	0.49	7.05	-	7.05	7.16	-	7.16	-	65.33	-	-	-	0.47
19.09.24	24.00	-	7.11	0.00	7.11	64.55	34.97	29.58	0.69	0.49	7.12	-	7.12	7.23	-	7.23	-	63.97	-	-	-	0.46
20.09.24	23.00	-	7.05	0.00	7.05	64.02	34.30	29.72	0.69	0.49	7.47	-	7.47	7.63	-	7.63	-	63.53	-	-	-	0.45
21.09.24	24.00	-	7.60	0.00	7.60	63.65	34.35	29.30	0.69	0.49	7.67	-	7.67	7.80	-	7.80	-	63.03	-	-	-	0.49
22.09.24	24.00	-	8.04	0.00	8.04	63.76	33.27	30.49	0.69	0.49	8.04	-	8.04	8.20	-	8.20	-	63.36	-	-	-	0.51
Среднее	23.97	-	6.59	0.00	6.59	64.45	34.65	29.80	0.69	0.49	6.59	-	6.59	6.70	-	6.70	-	63.78	-	-	0.00	0.43
Итого	743.00	-	204.41	0.00	204.41	-	-	-	-	-	204.41	-	204.41	207.85	-	207.85	-	-	-	-	-	13.19

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	16.46	°C	3.36	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			9.82	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			207.85	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.