

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Пинегина, д. 15, лит. А**
 Адрес: **Пинегина ул, д. 15, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **35023.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112517**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 16.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207336 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,187 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,099 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,045 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 59,0526 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 18 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|--------------|---------------|----|---------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.08.2024 | 24,00 | * | 8,94 | 0,06 | 8,88 | 54,03 | 20,86 | 33,17 | | | 8,68 | | 8,68 | 8,77 | | 8,77 | | 53,40 | | | | 0,46 |
| 24.08.2024 | 24,00 | * | 8,52 | 0,06 | 8,46 | 53,03 | 20,54 | 32,49 | | | 8,31 | | 8,31 | 8,42 | | 8,42 | | 52,56 | | | | 0,44 |
| 25.08.2024 | 24,00 | * | 10,03 | 0,18 | 9,85 | 55,71 | 21,39 | 34,32 | | | 9,78 | | 9,78 | 9,91 | | 9,91 | | 55,18 | | | | 0,54 |
| 26.08.2024 | 24,00 | * | 8,38 | 0,00 | 8,38 | 53,28 | 22,49 | 30,79 | | | 8,12 | | 8,12 | 8,21 | | 8,21 | | 52,83 | | | | 0,43 |
| 27.08.2024 | 24,00 | * | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 53,42 | 22,16 | 31,26 | | | 9,12 | | 9,12 | 9,24 | | 9,24 | | 52,99 | | | | 0,48 |
| 28.08.2024 | 24,00 | * | 9,51 | 0,00 | 9,51 | 53,38 | 22,35 | 31,03 | | | 9,24 | | 9,24 | 9,34 | | 9,34 | | 52,94 | | | | 0,49 |
| 29.08.2024 | 24,00 | * | 9,25 | 0,12 | 9,13 | 55,74 | 21,55 | 34,19 | | | 8,93 | | 8,93 | 9,10 | | 9,10 | | 55,20 | | | | 0,49 |
| 30.08.2024 | 24,00 | * | 8,71 | 0,12 | 8,59 | 55,29 | 21,09 | 34,20 | | | 8,53 | | 8,53 | 8,63 | | 8,63 | | 54,62 | | | | 0,47 |
| 31.08.2024 | 24,00 | * | 8,98 | 0,00 | 8,98 | 54,01 | 23,15 | 30,86 | | | 8,73 | | 8,73 | 8,84 | | 8,84 | | 53,54 | | | | 0,47 |
| 01.09.2024 | 24,00 | * | 10,19 | 0,06 | 10,13 | 56,53 | 22,45 | 34,08 | | | 9,92 | | 9,92 | 10,05 | | 10,05 | | 56,05 | | | | 0,56 |
| 02.09.2024 | 24,00 | * | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 55,32 | 22,09 | 33,23 | | | 7,70 | | 7,70 | 7,79 | | 7,79 | | 54,75 | | | | 0,42 |
| 03.09.2024 | 24,00 | * | 10,36 | 0,06 | 10,30 | 57,09 | 22,79 | 34,30 | | | 10,09 | | 10,09 | 10,24 | | 10,24 | | 56,62 | | | | 0,57 |
| 04.09.2024 | 24,00 | * | 8,43 | 0,00 | 8,43 | 55,84 | 23,06 | 32,78 | | | 8,19 | | 8,19 | 8,30 | | 8,30 | | 55,36 | | | | 0,46 |
| 05.09.2024 | 24,00 | * | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 54,56 | 23,15 | 31,41 | | | 7,79 | | 7,79 | 7,87 | | 7,87 | | 54,14 | | | | 0,42 |
| 06.09.2024 | 24,00 | * | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 54,77 | 22,54 | 32,23 | | | 8,12 | | 8,12 | 8,23 | | 8,23 | | 54,29 | | | | 0,44 |
| 07.09.2024 | 24,00 | * | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 56,18 | 22,41 | 33,77 | | | 8,66 | | 8,66 | 8,78 | | 8,78 | | 55,61 | | | | 0,48 |
| 08.09.2024 | 24,00 | * | 9,36 | 0,12 | 9,24 | 56,81 | 21,52 | 35,29 | | | 9,20 | | 9,20 | 9,32 | | 9,32 | | 56,22 | | | | 0,52 |
| 09.09.2024 | 24,00 | * | 9,22 | 0,06 | 9,16 | 55,96 | 21,69 | 34,27 | | | 9,01 | | 9,01 | 9,13 | | 9,13 | | 55,39 | | | | 0,50 |
| 10.09.2024 | 24,00 | * | 8,24 | 0,00 | 8,24 | 54,07 | 22,54 | 31,53 | | | 8,00 | | 8,00 | 8,09 | | 8,09 | | 53,67 | | | | 0,43 |
| 11.09.2024 | 24,00 | * | 9,78 | 0,12 | 9,66 | 53,90 | 21,49 | 32,41 | | | 9,58 | | 9,58 | 9,70 | | 9,70 | | 53,52 | | | | 0,51 |
| 12.09.2024 | 24,00 | * | 10,17 | 0,00 | 10,17 | 54,52 | 22,92 | 31,60 | | | 9,97 | | 9,97 | 10,10 | | 10,10 | | 54,15 | | | | 0,54 |
| 13.09.2024 | 24,00 | * | 9,61 | 0,06 | 9,55 | 54,29 | 22,18 | 32,11 | | | 9,45 | | 9,45 | 9,58 | | 9,58 | | 53,85 | | | | 0,51 |
| 14.09.2024 | 24,00 | * | 9,13 | 0,06 | 9,07 | 55,11 | 23,44 | 31,67 | | | 8,95 | | 8,95 | 9,11 | | 9,11 | | 54,60 | | | | 0,49 |
| 15.09.2024 | 24,00 | * | 10,32 | 0,06 | 10,26 | 55,37 | 22,24 | 33,13 | | | 10,14 | | 10,14 | 10,31 | | 10,31 | | 54,96 | | | | 0,56 |
| 16.09.2024 | 24,00 | * | 8,39 | 0,00 | 8,39 | 52,65 | 23,18 | 29,47 | | | 8,19 | | 8,19 | 8,28 | | 8,28 | | 52,21 | | | | 0,43 |
| 17.09.2024 | 24,00 | * | 9,58 | 0,06 | 9,52 | 54,51 | 22,88 | 31,63 | | | 9,39 | | 9,39 | 9,53 | | 9,53 | | 54,09 | | | | 0,51 |
| 18.09.2024 | 24,00 | * | 11,49 | 0,24 | 11,25 | 56,58 | 21,59 | 34,99 | | | 11,35 | | 11,35 | 11,50 | | 11,50 | | 56,16 | | | | 0,64 |
| 19.09.2024 | 24,00 | * | 8,60 | 0,06 | 8,54 | 52,94 | 21,15 | 31,79 | | | 8,43 | | 8,43 | 8,52 | | 8,52 | | 52,53 | | | | 0,44 |
| 20.09.2024 | 24,00 | * | 9,22 | 0,06 | 9,16 | 53,36 | 20,08 | 33,28 | | | 9,07 | | 9,07 | 9,21 | | 9,21 | | 52,90 | | | | 0,48 |
| 21.09.2024 | 24,00 | * | 9,67 | 0,24 | 9,43 | 52,90 | 20,76 | 32,14 | | | 9,54 | | 9,54 | 9,66 | | 9,66 | | 52,45 | | | | 0,50 |
| 22.09.2024 | 24,00 | * | 10,64 | 0,24 | 10,40 | 53,24 | 18,92 | 34,32 | | | 10,48 | | 10,48 | 10,62 | | 10,62 | | 52,77 | | | | 0,55 |
| Среднее | 24,00 | | 9,27 | 0,07 | 9,20 | 54,66 | 21,96 | 32,70 | | | 9,05 | | 9,05 | 9,17 | | 9,17 | | 54,18 | | | | 0,49 |
| Итого | 744,00 | | 287,23 | 2,04 | 285,19 | | | | | | 280,66 | | 280,66 | 284,38 | | 284,38 | | | | | | 15,23 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,46 °C** **4,62** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **10,61** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 30.09.2024 11:03 GMT+03:00
 Представитель: 525c9739-baae-447e-bb2c-815322109cec



Идентификатор документа 525c9739-baae-447e-bb2c-8f3522109cec



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 30.09.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 30.09.2024 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |