Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 128 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 15.95

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

| Дата | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.08.24 | 24.00 | - | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 67.89 | 39.87 | 28.02 | 0.69 | 0.49 | 4.94 | - | 4.94 | 5.01 | - | 5.01 | - | 66.78 | - | - | - | 0.34 |
| 24.08.24 | 24.00 | - | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 67.89 | 39.91 | 27.98 | 0.69 | 0.49 | 4.49 | - | 4.49 | 4.58 | - | 4.58 | - | 66.89 | - | - | - | 0.31 |
| 25.08.24 | 24.00 | - | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 67.90 | 40.05 | 27.85 | 0.69 | 0.49 | 5.71 | - | 5.71 | 5.84 | - | 5.84 | - | 66.93 | - | - | - | 0.39 |
| 26.08.24 | 24.00 | - | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 69.54 | 41.31 | 28.23 | 0.69 | 0.49 | 5.60 | - | 5.60 | 5.71 | - | 5.71 | - | 68.55 | - | - | - | 0.39 |
| 27.08.24 | 24.00 | - | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 68.80 | 40.46 | 28.34 | 0.69 | 0.49 | 5.39 | - | 5.39 | 5.50 | - | 5.50 | - | 67.74 | - | - | - | 0.37 |
| 28.08.24 | 24.00 | - | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 67.39 | 39.94 | 27.45 | 0.69 | 0.49 | 5.44 | - | 5.44 | 5.56 | - | 5.56 | - | 66.75 | - | - | - | 0.37 |
| 29.08.24 | 24.00 | - | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 68.20 | 39.99 | 28.21 | 0.69 | 0.49 | 5.59 | - | 5.59 | 5.70 | - | 5.70 | - | 67.26 | - | - | - | 0.38 |
| 30.08.24 | 24.00 | - | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 67.83 | 40.19 | 27.64 | 0.69 | 0.49 | 5.51 | - | 5.51 | 5.63 | - | 5.63 | - | 67.06 | - | - | - | 0.38 |
| 31.08.24 | 24.00 | - | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 68.93 | 41.36 | 27.57 | 0.69 | 0.49 | 5.44 | - | 5.44 | 5.56 | - | 5.56 | - | 68.05 | - | - | - | 0.38 |
| 01.09.24 | 24.00 | - | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 68.34 | 39.63 | 28.71 | 0.69 | 0.49 | 6.81 | - | 6.81 | 6.97 | - | 6.97 | - | 67.63 | - | - | - | 0.47 |
| 02.09.24 | 24.00 | - | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 66.92 | 39.18 | 27.74 | 0.69 | 0.49 | 6.36 | - | 6.36 | 6.50 | - | 6.50 | - | 66.16 | - | - | - | 0.43 |
| 03.09.24 | 24.00 | - | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 68.66 | 40.82 | 27.84 | 0.69 | 0.49 | 5.88 | - | 5.88 | 6.03 | - | 6.03 | - | 67.74 | - | - | - | 0.41 |
| 04.09.24 | 24.00 | - | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 68.82 | 41.16 | 27.66 | 0.69 | 0.49 | 6.32 | - | 6.32 | 6.47 | - | 6.47 | - | 68.04 | - | - | - | 0.43 |
| 05.09.24 | 24.00 | - | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 68.11 | 40.58 | 27.53 | 0.69 | 0.49 | 6.03 | - | 6.03 | 6.16 | - | 6.16 | - | 67.36 | - | - | - | 0.42 |
| 06.09.24 | 24.00 | - | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 67.88 | 39.91 | 27.97 | 0.69 | 0.49 | 6.28 | - | 6.28 | 6.43 | - | 6.43 | - | 67.06 | - | - | - | 0.43 |
| 07.09.24 | 24.00 | - | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 67.44 | 39.74 | 27.70 | 0.69 | 0.49 | 7.08 | - | 7.08 | 7.20 | - | 7.20 | - | 66.73 | - | - | - | 0.48 |
| 08.09.24 | 24.00 | - | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 68.18 | 39.93 | 28.25 | 0.69 | 0.49 | 6.51 | - | 6.51 | 6.66 | - | 6.66 | - | 67.38 | - | - | - | 0.45 |
| 09.09.24 | 24.00 | - | 7.28 | 0.00 | 7.28 | 68.09 | 39.95 | 28.14 | 0.69 | 0.49 | 7.28 | - | 7.28 | 7.44 | - | 7.44 | - | 67.47 | - | - | - | 0.50 |
| 10.09.24 | 24.00 | - | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 67.92 | 40.10 | 27.82 | 0.69 | 0.49 | 6.25 | - | 6.25 | 6.37 | - | 6.37 | - | 67.09 | - | - | - | 0.42 |
| 11.09.24 | 24.00 | - | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 67.97 | 40.15 | 27.82 | 0.69 | 0.49 | 6.81 | - | 6.81 | 6.97 | - | 6.97 | - | 67.21 | - | - | - | 0.46 |
| 12.09.24 | 24.00 | - | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 67.77 | 40.32 | 27.45 | 0.69 | 0.49 | 6.54 | - | 6.54 | 6.67 | - | 6.67 | - | 67.05 | - | - | - | 0.44 |
| 13.09.24 | 24.00 | - | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 68.07 | 40.35 | 27.72 | 0.69 | 0.49 | 6.73 | - | 6.73 | 6.88 | - | 6.88 | - | 67.50 | - | - | - | 0.46 |
| 14.09.24 | 24.00 | - | 7.29 | 0.00 | 7.29 | 66.98 | 40.06 | 26.92 | 0.69 | 0.49 | 7.33 | - | 7.33 | 7.47 | - | 7.47 | - | 66.33 | - | - | - | 0.49 |
| 15.09.24 | 24.00 | - | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 67.66 | 40.07 | 27.59 | 0.69 | 0.49 | 7.16 | - | 7.16 | 7.31 | - | 7.31 | - | 67.01 | - | - | - | 0.49 |
| 16.09.24 | 24.00 | - | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 68.74 | 40.20 | 28.54 | 0.69 | 0.49 | 6.43 | - | 6.43 | 6.57 | - | 6.57 | - | 67.92 | - | - | - | 0.44 |
| 17.09.24 | 24.00 | - | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 68.50 | 40.08 | 28.42 | 0.69 | 0.49 | 6.87 | - | 6.87 | 7.03 | - | 7.03 | - | 67.82 | - | - | - | 0.47 |
| 18.09.24 | 24.00 | - | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 67.88 | 39.03 | 28.85 | 0.69 | 0.49 | 6.95 | - | 6.95 | 7.07 | - | 7.07 | - | 67.21 | - | - | - | 0.48 |
| 19.09.24 | 24.00 | - | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 68.19 | 38.74 | 29.45 | 0.69 | 0.49 | 6.77 | - | 6.77 | 6.92 | - | 6.92 | - | 67.38 | - | - | - | 0.46 |
| 20.09.24 | 24.00 | - | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 68.01 | 38.73 | 29.28 | 0.69 | 0.49 | 6.93 | - | 6.93 | 7.08 | - | 7.08 | - | 67.23 | - | - | - | 0.47 |
| 21.09.24 | 24.00 | - | 7.48 | 0.00 | 7.48 | 68.29 | 38.50 | 29.79 | 0.69 | 0.49 | 7.52 | - | 7.52 | 7.67 | - | 7.67 | - | 67.63 | - | - | - | 0.51 |
| 22.09.24 | 24.00 | - | 9.11 | 0.06 | 9.05 | 67.53 | 43.54 | 23.99 | 0.69 | 0.49 | 9.17 | - | 9.17 | 9.36 | - | 9.36 | - | 66.80 | - | - | - | 0.61 |
| Среднее | 24.00 | - | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 68.07 | 40.12 | 27.95 | 0.69 | 0.49 | 6.39 | - | 6.39 | 6.53 | - | 6.53 | - | 67.28 | - | - | 0.00 | 0.44 |
| Итого | 744.00 | - | 198.14 | 0.06 | 198.08 | - | - | - | - | - | 198.12 | - | 198.12 | 202.32 | - | 202.32 | - | - | - | - | - | 13.50 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.08.24 | | | | | | | - | | - |
| | 22.09.24 | | | | | | | - | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | | час | | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 15.95 | °C | 3.16 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 10.33 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 202.32 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Невский сервис» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 09 2024г.