

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 24, лит. Ц**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36986.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126848**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 208260	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 51,038	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1364
			Qгвс.ср.= 0,062
			Gгвс.= 24,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.08.2024	24,00	*	16,06	12,81	3,25	65,09	64,44	0,65				3,85		3,85	3,89		3,89		62,83				0,24
24.08.2024	24,00	*	10,29	7,94	2,35	61,73	58,97	2,76				3,69		3,69	3,70		3,70		60,06				0,22
25.08.2024	24,00	*	14,57	11,35	3,22	62,71	60,70	2,01				4,71		4,71	4,78		4,78		61,11				0,29
26.08.2024	24,00	*	4,73	1,75	2,98	63,26	46,96	16,30				4,49		4,49	4,52		4,52		60,05				0,27
27.08.2024	24,00	*	14,27	11,07	3,20	65,53	63,84	1,69				4,62		4,62	4,65		4,65		62,84				0,29
28.08.2024	24,00	*	11,55	8,59	2,96	63,55	61,24	2,31				4,27		4,27	4,33		4,33		61,45				0,26
29.08.2024	24,00	*	5,15	2,63	2,52	62,50	51,32	11,18				4,05		4,05	4,10		4,10		60,48				0,24
30.08.2024	24,00	*	7,96	4,83	3,13	62,96	58,25	4,71				4,58		4,58	4,60		4,60		60,96				0,28
31.08.2024	24,00	*	5,11	2,26	2,85	64,61	53,61	11,00				4,03		4,03	4,08		4,08		60,97				0,25
01.09.2024	24,00	*	20,56	16,94	3,62	64,31	63,21	1,10				4,81		4,81	4,87		4,87		62,90				0,30
02.09.2024	24,00	*	15,21	11,75	3,46	63,71	62,21	1,50				4,91		4,91	4,97		4,97		61,50				0,30
03.09.2024	24,00	*	4,25	1,65	2,60	63,24	46,33	16,91				3,95		3,95	3,99		3,99		60,21				0,24
04.09.2024	24,00	*	3,99	1,58	2,41	63,18	38,89	24,29				4,01		4,01	4,04		4,04		59,75				0,24
05.09.2024	24,00	*	5,66	3,19	2,47	61,92	52,64	9,28				3,91		3,91	3,96		3,96		59,88				0,23
06.09.2024	24,00	*	15,00	12,23	2,77	63,88	62,27	1,61				4,17		4,17	4,20		4,20		61,25				0,26
07.09.2024	24,00	*	9,00	6,01	2,99	62,15	58,57	3,58				4,49		4,49	4,55		4,55		60,38				0,27
08.09.2024	24,00	*	12,71	9,07	3,64	62,93	60,12	2,81				5,05		5,05	5,13		5,13		62,24				0,31
09.09.2024	24,00	*	11,39	8,24	3,15	63,19	60,39	2,80				4,63		4,63	4,69		4,69		61,51				0,29
10.09.2024	24,00	*	8,89	6,21	2,68	63,12	59,95	3,17				3,98		3,98	4,03		4,03		60,51				0,24
11.09.2024	24,00	*	4,89	1,66	3,23	62,95	45,45	17,50				4,76		4,76	4,83		4,83		59,73				0,28
12.09.2024	24,00	*	4,60	1,46	3,14	62,70	39,18	23,52				4,67		4,67	4,71		4,71		60,10				0,28
13.09.2024	24,00	*	4,78	1,69	3,09	62,56	41,94	20,62				4,62		4,62	4,65		4,65		59,93				0,28
14.09.2024	24,00	*	4,40	1,43	2,97	61,95	36,35	25,60				4,62		4,62	4,65		4,65		58,85				0,27
15.09.2024	24,00	*	5,98	2,56	3,42	62,84	51,11	11,73				4,89		4,89	4,96		4,96		60,58				0,30
16.09.2024	24,00	*	10,81	7,28	3,53	64,72	62,63	2,09				4,77		4,77	4,83		4,83		62,97				0,30
17.09.2024	24,00	*	9,31	5,79	3,52	63,55	58,96	4,59				5,14		5,14	5,20		5,20		61,91				0,32
18.09.2024	24,00	*	8,54	4,42	4,12	63,81	61,33	2,48				5,00		5,00	5,07		5,07		62,24				0,31
19.09.2024	24,00	*	18,05	14,37	3,68	64,53	63,50	1,03				4,61		4,61	4,66		4,66		63,29				0,29
20.09.2024	24,00	*	14,02	10,50	3,52	63,94	62,41	1,53				4,82		4,82	4,85		4,85		61,70				0,30
21.09.2024	24,00	*	24,38	19,94	4,44	65,76	65,25	0,51				5,14		5,14	5,22		5,22		64,32				0,33
22.09.2024	24,00	*	42,50	37,10	5,40	65,64	65,16	0,48				5,78		5,78	5,88		5,88		65,47				0,38
Среднее	24,00		11,25	8,01	3,24	63,50	56,04	7,46				4,55		4,55	4,60		4,60		61,35				0,28
Итого	744,00		348,61	248,30	100,31							141,02		141,02	142,59		142,59						8,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **15,97 °C** **2,25** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **6,41** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Передан через Диадок 30.09.2024 11:03 GMT+03:00
 Представитель: 82b1b274-42ca-488d-9b7f-0d839b8b5bba



Идентификатор документа 82b1b274-42ca-488d-9b7f-0d839b8b5bba



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	30.09.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	30.09.2024 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа