

Получатель: Ж/КС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шеллинова, 10
Обслуживающая организация:
Источники:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКСТ-7 №202222

Поданы: т/п(М1): №
Оборуд: т/п(М2): №
Т/п. ГВС(М3): №
Т/п. ШИК ГВС(М4): №
Т/п. подпитки(У1): №
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Режим (смена):
Смена подключения: СО-НГВС 2-трубная, СО открытая, ГВС с циркуляцией

Часовые и отсечки: архивы в файлах:
Температура:
Температура:
Температура:
Температура:
Температура:
Температура:
Температура:

Договорные затраты: Кал/час:
Договорные затраты (ср.сут.): Г/с/г:
Договорные расходы (ср.сут.): Г/с/г:

Расчетные алгоритмы:
Зима: $Q = M1 * (t1 - t_{нв}) - M2 * (t2 - t_{нв})$

Отеп = $Q_{гвс} \cdot \text{ГВС}$

Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Отчет о теплоснабжении по прибору УТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Договор: Промышленный адрес: Санкт-Петербург, Шеллинова, 10
Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УТЭ:

Узел учета: Общий
Код УТЭ:

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общие			
			Т1	Т2	DT	Р1	Р2	М3	М4	DM	У3	У4	DM	У3	У4	Д/У(каль)	Улолл	Т3	Т4	Р3	Р4	Кал	Общ.	
01.09.24	24.00	-	172.54	164.11	8.43	68.84	67.34	1.50	0.69	0.49	84.40	76.36	8.04	86.27	77.70	8.57	68.98	60.92	0.59	0.49	0.83			
02.09.24	24.00	-	176.85	168.24	8.61	70.64	69.16	1.48	0.69	0.49	86.75	78.28	8.47	88.76	79.72	9.04	70.77	62.68	0.59	0.49	0.87			
04.09.24	24.00	-	177.72	169.57	8.15	70.72	69.29	1.43	0.69	0.49	86.90	78.94	7.96	88.87	80.38	8.49	70.84	62.88	0.59	0.49	0.83			
05.09.24	24.00	-	174.35	167.11	7.24	69.95	68.52	1.43	0.69	0.49	84.73	77.70	7.03	86.65	79.14	7.51	70.09	63.09	0.59	0.49	0.75			
06.09.24	24.00	-	173.69	166.52	7.17	69.86	68.36	1.50	0.69	0.49	84.40	77.43	6.97	86.29	78.84	7.45	69.99	61.89	0.59	0.49	0.76			
07.09.24	24.00	-	172.23	164.20	8.03	69.32	67.79	1.53	0.69	0.49	84.04	76.32	7.72	85.93	77.67	8.26	69.45	61.27	0.59	0.49	0.82			
08.09.24	24.00	-	176.46	166.75	9.71	69.94	68.34	1.60	0.69	0.49	86.91	77.52	9.39	88.87	78.95	9.92	70.03	61.77	0.59	0.49	0.95			
09.09.24	24.00	-	174.08	165.57	8.51	70.03	68.52	1.71	0.69	0.49	85.27	76.99	8.28	87.20	78.39	8.81	69.90	61.54	0.59	0.49	0.89			
10.09.24	24.00	-	173.20	165.62	7.58	69.83	68.15	1.68	0.69	0.49	84.45	77.08	7.37	86.37	78.45	7.92	69.67	61.45	0.59	0.49	0.82			
11.09.24	24.00	-	175.31	166.88	8.43	69.85	68.39	1.46	0.69	0.49	85.90	77.65	8.25	87.82	79.06	8.76	69.70	61.54	0.59	0.49	0.84			
12.09.24	24.00	-	174.81	166.14	8.67	69.53	68.06	1.47	0.69	0.49	85.81	77.29	8.52	87.74	78.67	9.07	69.63	61.61	0.59	0.49	0.85			
13.09.24	24.00	-	175.37	167.68	7.69	69.84	68.39	1.45	0.69	0.49	85.33	77.78	7.55	87.23	79.20	8.03	69.98	61.96	0.59	0.49	0.79			
14.09.24	24.00	-	173.41	164.02	9.39	68.77	67.44	1.33	0.69	0.49	84.91	75.88	9.03	86.76	77.21	9.55	68.89	61.13	0.59	0.49	0.87			
15.09.24																								
16.09.24																								
17.09.24																								
18.09.24																								
19.09.24																								
20.09.24	24.00	-	165.97	156.59	9.38	70.03	68.17	1.86	0.69	0.49	81.53	72.79	8.74	83.33	73.99	9.34	69.96	60.75	0.59	0.49	0.95			
21.09.24																								
22.09.24																								
Среднее	24.00	-	142.56	133.62	8.94	69.31	64.12	5.18	0.69	0.49	70.92	62.24	62.24	72.50	63.349	9.15	69.31	57.98	0.59	0.49	0.84			
Итого	432.00	-	2566.02	2405.16	160.86	-	-	-	-	-	1276.53	1120.25	156.28	1305.06	1140.28	164.78	-	-	-	-	-	15.13		

Показаны счетчики на момент снятия данных

Дата и время

М1 (Т) М2 (Т) М3 (Т) М4 (Т) У3 (М3) У4 (М3) Qотопл (Кал) Qгвс (Кал) Тм(С) Тп(С)2

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабжения Уклд, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Г2:
Корректировка на температурную холодную воду:
Итого к расчету по прибору учета (с учетом корректировки):
Объем приобретенного теплоснабжения Улкс изл:

312 час 10.92 Кал
312 час 118.95 М3

15.95 °C 4.53 Кал
21.53 Кал
283.73 М3

Ответственный за учет тепловой энергии (отборщед):
Представитель теплоэнергетической организации:



ТУП «ТАК СИБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСИТ»
АВОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СТЕЛ ПРИБАТ
СОКОЛОВ Д.А. 26.08.2024г.