Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №204817 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17870Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4158	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.08.24	12.00	-	48.26	45.47	2.79	70.12	65.87	4.25	0.69	0.49	25.08	-	25.08	25.66	-	25.66	-	70.64	-	-	-	0.39
31.08.24	24.00	-	95.52	91.13	4.39	70.81	66.51	4.30	0.69	0.49	47.54	-	47.54	48.67	-	48.67	-	71.34	-	-	-	0.71
01.09.24	24.00	-	94.80	90.06	4.74	69.81	65.44	4.37	0.69	0.49	47.43	-	47.43	48.51	-	48.51	-	70.35	-	-	-	0.73
02.09.24	24.00	-	94.77	90.69	4.08	68.65	64.41	4.24	0.69	0.49	47.09	-	47.09	48.09	-	48.09	-	69.19	-	-	-	0.67
03.09.24	24.00	-	97.57	93.45	4.12	70.41	66.18	4.23	0.69	0.49	48.33	-	48.33	49.49	-	49.49	-	70.95	-	-	-	0.69
04.09.24	24.00	-	98.39	94.24	4.15	70.50	66.33	4.17	0.69	0.49	48.73	-	48.73	49.93	-	49.93	-	71.04	-	-	-	0.69
05.09.24	24.00	-	96.75	93.04	3.71	69.71	65.53	4.18	0.69	0.49	47.91	-	47.91	48.99	-	48.99	-	70.24	-	-	-	0.65
06.09.24	24.00	-	96.87	92.58	4.29	69.60	65.35	4.25	0.69	0.49	48.24	-	48.24	49.30	-	49.30	-	70.14	-	-	-	0.70
07.09.24	24.00	-	95.71	91.54	4.17	69.08	64.84	4.24	0.69	0.49	47.70	-	47.70	48.72	-	48.72	-	69.61	-	-	-	0.68
08.09.24	24.00	-	97.62	92.64	4.98	69.66	65.44	4.22	0.69	0.49	48.86	-	48.86	49.96	-	49.96	-	70.21	-	-	-	0.74
09.09.24	24.00	-	95.99	91.94	4.05	69.70	65.40	4.30	0.69	0.49	47.73	-	47.73	48.78	-	48.78	-	70.23	-	-	-	0.68
10.09.24	24.00	-	96.29	91.71	4.58	69.57	65.30	4.27	0.69	0.49	48.12	-	48.12	49.17	-	49.17	-	70.09	-	-	-	0.71
11.09.24	24.00	-	96.77	92.37	4.40	69.59	65.36	4.23	0.69	0.49	48.26	-	48.26	49.32	-	49.32	-	70.12	-	-	-	0.70
12.09.24	24.00	-	96.31	92.06	4.25	69.27	65.10	4.17	0.69	0.49	47.98	-	47.98	49.04	-	49.04	-	69.79	-	-	-	0.68
13.09.24	24.00	-	97.25	92.98	4.27	69.55	65.49	4.06	0.69	0.49	48.44	-	48.44	49.52	-	49.52	-	70.07	-	-	-	0.68
14.09.24	24.00	-	95.65	91.30	4.35	68.53	64.59	3.94	0.69	0.49	47.75	-	47.75	48.74	-	48.74	-	69.02	-	-	-	0.66
15.09.24	24.00	-	95.00	90.34	4.66	69.27	65.16	4.11	0.69	0.49	47.51	-	47.51	48.55	-	48.55	-	69.79	-	-	-	0.70
16.09.24	24.00	-	96.09	91.26	4.83	70.35	65.98	4.37	0.69	0.49	47.98	-	47.98	49.11	-	49.11	-	70.88	-	-	-	0.74
17.09.24	24.00	-	92.38	87.88	4.50	70.11	65.58	4.53	0.69	0.49	46.03	-	46.03	47.04	-	47.04	-	70.65	-	-	-	0.72
18.09.24	24.00	-	89.24	84.33	4.91	69.55	64.87	4.68	0.69	0.49	44.65	-	44.65	45.63	-	45.63	-	70.09	-	-	-	0.74
19.09.24	24.00	-	89.31	84.59	4.72	69.81	65.04	4.77	0.69	0.49	44.66	-	44.66	45.63	-	45.63	-	70.35	-	-	-	0.74
20.09.24	24.00	-	89.53	84.78	4.75	69.73	65.07	4.66	0.69	0.49	44.77	-	44.77	45.77	-	45.77	-	70.27	-	-	-	0.73
21.09.24	24.00	-	89.87	84.18	5.69	69.96	65.34	4.62	0.69	0.49	45.37	-	45.37	46.37	-	46.37	-	70.51	-	-	-	0.79
22.09.24	24.00	-	84.48	78.75	5.73	69.12	64.17	4.95	0.69	0.49	42.82	-	42.82	43.78	-	43.78	-	69.70	-	-	-	0.79
Среднее	23.50	-	92.52	88.05	4.46	69.69	65.35	4.34	0.69	0.49	46.21	-	46.21	47.24	-	47.24	-	70.22	-	-	0.00	0.70
Итого	564.00	-	2220.42	2113.31	107.11	-	-	-	-	-	1108.98	-	1108.98	1133.77	-	1133.77	-	-	-	-	-	16.70

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**180**	час	5.24	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**180**	час	34.13	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.95	°C	2.29	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			19.65	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			143.43	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.