Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 4 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №205565			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 15.97		
Подающ.тр.(М1):	№ 529708	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25646Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 529719	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25646Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 505619	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4319	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	97.83	90.63	7.20	69.14	69.01	0.13	0.69	0.49	7.54	-	7.54	7.73	-	7.73	-	68.56	-	-	-	0.51
24.08.24	24.00	-	97.53	90.06	7.47	69.00	68.83	0.17	0.69	0.49	7.72	-	7.72	7.90	-	7.90	-	68.79	-	-	-	0.53
25.08.24	24.00	-	98.49	89.82	8.67	68.86	68.72	0.14	0.69	0.49	9.11	-	9.11	9.31	-	9.31	-	68.41	-	-	-	0.61
26.08.24	24.00	-	98.86	90.33	8.53	70.26	70.10	0.16	0.69	0.49	8.77	-	8.77	8.96	-	8.96	-	69.97	-	-	-	0.62
27.08.24	24.00	-	97.27	90.40	6.87	69.65	69.50	0.15	0.69	0.49	7.10	-	7.10	7.28	-	7.28	-	69.18	-	-	-	0.50
28.08.24	24.00	-	96.23	88.95	7.28	68.58	68.45	0.13	0.69	0.49	7.93	-	7.93	8.12	-	8.12	-	68.04	-	-	-	0.52
29.08.24	24.00	-	85.29	77.15	8.14	68.91	68.72	0.19	0.69	0.49	8.84	-	8.84	9.03	-	9.03	-	68.61	-	-	-	0.58
30.08.24	24.00	-	85.62	78.86	6.76	68.76	68.58	0.18	0.69	0.49	7.39	-	7.39	7.58	-	7.58	-	68.38	-	-	-	0.48
31.08.24	24.00	-	88.76	81.46	7.30	69.69	69.54	0.15	0.69	0.49	8.13	-	8.13	8.30	-	8.30	-	69.18	-	-	-	0.53
01.09.24	24.00	-	89.01	80.02	8.99	68.77	68.56	0.21	0.69	0.49	9.96	-	9.96	10.15	-	10.15	-	68.64	-	-	-	0.64
02.09.24	24.00	-	87.77	80.19	7.58	67.69	67.51	0.18	0.69	0.49	8.60	-	8.60	8.76	-	8.76	-	67.41	-	-	-	0.53
03.09.24	24.00	-	91.43	84.02	7.41	69.33	69.16	0.17	0.69	0.49	8.60	-	8.60	8.79	-	8.79	-	69.01	-	-	-	0.53
04.09.24	24.00	-	93.16	85.33	7.83	69.50	69.35	0.15	0.69	0.49	9.15	-	9.15	9.33	-	9.33	-	69.06	-	-	-	0.56
05.09.24	24.00	-	91.45	84.23	7.22	68.74	68.56	0.18	0.69	0.49	8.52	-	8.52	8.71	-	8.71	-	68.51	-	-	-	0.51
06.09.24	24.00	-	91.05	84.16	6.89	68.64	68.47	0.17	0.69	0.49	8.20	-	8.20	8.38	-	8.38	-	68.32	-	-	-	0.49
07.09.24	24.00	-	89.10	81.06	8.04	68.21	68.05	0.16	0.69	0.49	9.28	-	9.28	9.46	-	9.46	-	67.73	-	-	-	0.56
08.09.24	24.00	-	89.45	81.24	8.21	68.70	68.50	0.20	0.69	0.49	9.51	-	9.51	9.69	-	9.69	-	68.50	-	-	-	0.58
09.09.24	24.00	-	88.23	79.38	8.85	68.69	68.50	0.19	0.69	0.49	9.88	-	9.88	10.09	-	10.09	-	68.35	-	-	-	0.63
10.09.24	24.00	-	87.22	78.94	8.28	68.59	68.42	0.17	0.69	0.49	8.92	-	8.92	9.11	-	9.11	-	68.14	-	-	-	0.59
11.09.24	24.00	-	89.39	80.63	8.76	68.60	68.43	0.17	0.69	0.49	9.59	-	9.59	9.81	-	9.81	-	68.22	-	-	-	0.62
12.09.24	24.00	-	88.43	80.54	7.89	68.34	68.18	0.16	0.69	0.49	8.98	-	8.98	9.17	-	9.17	-	67.95	-	-	-	0.56
13.09.24	24.00	-	90.22	81.16	9.06	68.56	68.37	0.19	0.69	0.49	10.17	-	10.17	10.37	-	10.37	-	68.38	-	-	-	0.64
14.09.24	24.00	-	87.57	79.59	7.98	67.64	67.48	0.16	0.69	0.49	9.05	-	9.05	9.23	-	9.23	-	67.18	-	-	-	0.56
15.09.24	24.00	-	89.64	79.36	10.28	68.30	68.13	0.17	0.69	0.49	11.40	-	11.40	11.63	-	11.63	-	67.94	-	-	-	0.72
16.09.24	24.00	-	88.26	80.61	7.65	69.35	69.18	0.17	0.69	0.49	8.65	-	8.65	8.85	-	8.85	-	68.93	-	-	-	0.55
17.09.24	24.00	-	86.00	78.27	7.73	69.11	68.86	0.25	0.69	0.49	8.75	-	8.75	8.93	-	8.93	-	68.64	-	-	-	0.56
18.09.24	24.00	-	83.63	75.48	8.15	68.59	68.37	0.22	0.69	0.49	8.81	-	8.81	9.01	-	9.01	-	68.29	-	-	-	0.58
19.09.24	24.00	-	83.92	75.78	8.14	68.79	68.56	0.23	0.69	0.49	8.77	-	8.77	8.96	-	8.96	-	68.56	-	-	-	0.58
20.09.24	24.00	-	84.40	75.84	8.56	68.69	68.46	0.23	0.69	0.49	9.19	-	9.19	9.40	-	9.40	-	68.41	-	-	-	0.61
21.09.24	24.00	-	84.78	75.42	9.36	68.96	68.73	0.23	0.69	0.49	10.13	-	10.13	10.34	-	10.34	-	68.64	-	-	-	0.67
22.09.24	24.00	-	79.03	69.41	9.62	68.14	67.88	0.26	0.69	0.49	10.40	-	10.40	10.61	-	10.61	-	67.87	-	-	-	0.67
Среднее	24.00	-	89.65	81.56	8.09	68.80	68.62	0.18	0.69	0.49	8.94	-	8.94	9.13	-	9.13	-	68.45	-	-	0.00	0.57
Итого	744.00	-	2779.02	2528.32	250.70	-	-	-	-	-	277.04	-	277.04	282.99	-	282.99	-	-	-	-	-	17.82

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.97	°C	4.42	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			13.40	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			282.99	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации:
_____ / _____

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-комунальное хозяйство № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09 2024г.