

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 12, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38005.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131763**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 25.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204780 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,3158 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,193 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,0536 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 94,74 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 21,44 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | |
|------------|--------|----|---------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.08.2024 | 24,00 | * | 9,68 | 2,20 | 7,48 | 64,26 | 48,48 | 15,78 | | | 8,80 | | 8,80 | 8,99 | | 8,99 | | 63,53 | | | | 0,56 |
| 24.08.2024 | 24,00 | * | 10,53 | 2,20 | 8,33 | 64,12 | 39,13 | 24,99 | | | 10,02 | | 10,02 | 10,19 | | 10,19 | | 63,33 | | | | 0,64 |
| 25.08.2024 | 24,00 | * | 10,17 | 2,30 | 7,87 | 63,83 | 40,38 | 23,45 | | | 9,57 | | 9,57 | 9,73 | | 9,73 | | 63,05 | | | | 0,60 |
| 26.08.2024 | 24,00 | * | 51,67 | 43,95 | 7,72 | 70,56 | 69,97 | 0,59 | | | 8,75 | | 8,75 | 8,92 | | 8,92 | | 67,30 | | | | 0,59 |
| 27.08.2024 | 24,00 | * | 107,92 | 98,37 | 9,55 | 70,50 | 70,33 | 0,17 | | | 9,70 | | 9,70 | 9,90 | | 9,90 | | 70,26 | | | | 0,68 |
| 28.08.2024 | 24,00 | * | 106,86 | 97,29 | 9,57 | 69,38 | 69,23 | 0,15 | | | 9,69 | | 9,69 | 9,90 | | 9,90 | | 69,06 | | | | 0,67 |
| 29.08.2024 | 24,00 | * | 107,03 | 97,12 | 9,91 | 69,94 | 69,76 | 0,18 | | | 9,84 | | 9,84 | 10,04 | | 10,04 | | 69,83 | | | | 0,68 |
| 30.08.2024 | 24,00 | * | 106,41 | 97,35 | 9,06 | 69,73 | 69,55 | 0,18 | | | 8,96 | | 8,96 | 9,17 | | 9,17 | | 69,63 | | | | 0,62 |
| 31.08.2024 | 24,00 | * | 105,98 | 97,79 | 8,19 | 70,71 | 70,54 | 0,17 | | | 8,18 | | 8,18 | 8,38 | | 8,38 | | 70,42 | | | | 0,58 |
| 01.09.2024 | 24,00 | * | 106,75 | 96,64 | 10,11 | 69,62 | 69,41 | 0,21 | | | 10,03 | | 10,03 | 10,25 | | 10,25 | | 69,70 | | | | 0,70 |
| 02.09.2024 | 24,00 | * | 107,12 | 96,74 | 10,38 | 68,46 | 68,28 | 0,18 | | | 10,34 | | 10,34 | 10,55 | | 10,55 | | 68,36 | | | | 0,71 |
| 03.09.2024 | 24,00 | * | 108,96 | 99,27 | 9,69 | 70,25 | 70,09 | 0,16 | | | 9,58 | | 9,58 | 9,80 | | 9,80 | | 69,95 | | | | 0,67 |
| 04.09.2024 | 24,00 | * | 109,17 | 100,08 | 9,09 | 70,40 | 70,25 | 0,15 | | | 8,99 | | 8,99 | 9,20 | | 9,20 | | 70,13 | | | | 0,63 |
| 05.09.2024 | 24,00 | * | 107,24 | 98,85 | 8,39 | 69,61 | 69,43 | 0,18 | | | 8,42 | | 8,42 | 8,59 | | 8,59 | | 69,52 | | | | 0,59 |
| 06.09.2024 | 24,00 | * | 106,74 | 98,46 | 8,28 | 69,50 | 69,33 | 0,17 | | | 8,30 | | 8,30 | 8,49 | | 8,49 | | 69,38 | | | | 0,58 |
| 07.09.2024 | 24,00 | * | 106,18 | 97,07 | 9,11 | 69,00 | 68,84 | 0,16 | | | 9,07 | | 9,07 | 9,24 | | 9,24 | | 68,66 | | | | 0,62 |
| 08.09.2024 | 24,00 | * | 107,53 | 98,47 | 9,06 | 69,60 | 69,41 | 0,19 | | | 8,97 | | 8,97 | 9,17 | | 9,17 | | 69,58 | | | | 0,62 |
| 09.09.2024 | 24,00 | * | 107,10 | 97,78 | 9,32 | 69,63 | 69,45 | 0,18 | | | 9,31 | | 9,31 | 9,52 | | 9,52 | | 69,53 | | | | 0,64 |
| 10.09.2024 | 24,00 | * | 107,24 | 97,73 | 9,51 | 69,50 | 69,34 | 0,16 | | | 9,44 | | 9,44 | 9,65 | | 9,65 | | 69,14 | | | | 0,66 |
| 11.09.2024 | 24,00 | * | 107,88 | 98,50 | 9,38 | 69,52 | 69,36 | 0,16 | | | 9,34 | | 9,34 | 9,53 | | 9,53 | | 69,21 | | | | 0,65 |
| 12.09.2024 | 24,00 | * | 107,60 | 98,16 | 9,44 | 69,22 | 69,06 | 0,16 | | | 9,47 | | 9,47 | 9,66 | | 9,66 | | 69,08 | | | | 0,66 |
| 13.09.2024 | 24,00 | * | 107,72 | 99,22 | 8,50 | 69,47 | 69,29 | 0,18 | | | 8,55 | | 8,55 | 8,74 | | 8,74 | | 69,45 | | | | 0,59 |
| 14.09.2024 | 24,00 | * | 105,95 | 97,39 | 8,56 | 68,47 | 68,32 | 0,15 | | | 8,61 | | 8,61 | 8,78 | | 8,78 | | 68,12 | | | | 0,59 |
| 15.09.2024 | 24,00 | * | 106,69 | 96,24 | 10,45 | 69,19 | 69,02 | 0,17 | | | 10,45 | | 10,45 | 10,67 | | 10,67 | | 69,02 | | | | 0,72 |
| 16.09.2024 | 24,00 | * | 106,57 | 97,11 | 9,46 | 70,28 | 70,12 | 0,16 | | | 9,47 | | 9,47 | 9,70 | | 9,70 | | 70,01 | | | | 0,66 |
| 17.09.2024 | 24,00 | * | 104,59 | 94,30 | 10,29 | 70,07 | 69,89 | 0,18 | | | 10,20 | | 10,20 | 10,43 | | 10,43 | | 69,79 | | | | 0,71 |
| 18.09.2024 | 24,00 | * | 101,93 | 91,96 | 9,97 | 69,51 | 69,32 | 0,19 | | | 9,88 | | 9,88 | 10,07 | | 10,07 | | 69,39 | | | | 0,69 |
| 19.09.2024 | 24,00 | * | 102,60 | 92,23 | 10,37 | 69,77 | 69,56 | 0,21 | | | 10,27 | | 10,27 | 10,48 | | 10,48 | | 69,83 | | | | 0,72 |
| 20.09.2024 | 24,00 | * | 102,56 | 92,40 | 10,16 | 69,66 | 69,45 | 0,21 | | | 9,97 | | 9,97 | 10,18 | | 10,18 | | 69,61 | | | | 0,70 |
| 21.09.2024 | 24,00 | * | 101,60 | 92,10 | 9,50 | 69,94 | 69,75 | 0,19 | | | 9,49 | | 9,49 | 9,67 | | 9,67 | | 69,67 | | | | 0,66 |
| 22.09.2024 | 24,00 | * | 96,77 | 86,61 | 10,16 | 69,07 | 68,84 | 0,23 | | | 10,08 | | 10,08 | 10,29 | | 10,29 | | 68,97 | | | | 0,69 |
| Среднее | 24,00 | | 94,93 | 85,67 | 9,25 | 69,12 | 66,88 | 2,24 | | | 9,41 | | 9,41 | 9,61 | | 9,61 | | 68,79 | | | | 0,65 |
| Итого | 744,00 | | 2942,74 | 2655,88 | 286,86 | | | | | | 291,74 | | 291,74 | 297,88 | | 297,88 | | | | | | 20,08 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **15,97 °C**

4,66 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **15,42** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 30.09.2024 11:03 GMT+03:00
 Представитель Теплообслуживающей организации





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 7f0dbf7f-abe1-461b-ac2b-d549efa6d892



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 30.09.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 30.09.2024 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |