

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.37[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944
 Номер прибора: 8244
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.773	69.4	5.8	39.456	56.2	4.9	13.2	8.317	1.06	1.06
24.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.551	70.3	5.8	39.598	56.6	4.9	13.7	6.953	0.99	0.99
25.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.846	69.8	5.8	39.315	56.4	4.9	13.4	8.531	1.081	1.081
26.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.886	70	5.8	35.21	56.7	4.9	13.3	8.676	1.038	1.038
27.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.278	70.9	5.8	39.525	57.3	4.9	13.5	9.753	1.183	1.183
28.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.075	70.7	5.8	39.365	57.2	4.9	13.5	9.71	1.173	1.173
29.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.443	70.2	5.8	38.872	56.8	4.9	13.4	9.571	1.151	1.151
30.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.468	70.1	5.8	38.542	56.7	4.9	13.4	9.926	1.168	1.168
31.08.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.534	68.6	5.8	38.471	55.8	4.9	12.7	10.063	1.141	1.141
01.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.737	69.6	5.8	38.7	56.3	4.9	13.3	10.037	1.173	1.173
02.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.358	70.8	5.8	38.613	57	4.9	13.8	9.745	1.18	1.18
03.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.598	70.4	5.8	38.562	56.9	4.9	13.4	9.036	1.114	1.114
04.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.189	70.5	5.8	38.478	57	4.9	13.5	8.711	1.093	1.093
05.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.587	70.9	5.8	38.292	57.2	4.9	13.7	9.295	1.14	1.14
06.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.789	70.3	5.8	38.609	57	4.9	13.3	9.18	1.121	1.121
07.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.433	68.8	5.8	38.28	55.6	4.9	13.2	8.153	1.028	1.028
08.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.329	69.5	5.8	38.355	56.3	4.9	13.2	8.974	1.09	1.09
09.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.03	70	5.8	37.496	56.4	4.9	13.6	9.534	1.137	1.137
10.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.418	70.9	5.8	36.799	57.1	4.9	13.8	8.619	1.081	1.081
11.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.528	70.7	5.8	37.574	56.8	4.9	13.9	8.954	1.116	1.116
12.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.944	71.4	5.8	37.523	57.4	4.9	14	9.421	1.156	1.156
13.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.136	70.6	5.8	37.544	57	4.9	13.6	8.592	1.08	1.08
14.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.511	70.8	5.8	37.235	57	4.9	13.8	10.276	1.199	1.199
15.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.73	70.4	5.8	37.175	56.8	4.9	13.7	10.555	1.21	1.21
16.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.376	69.5	5.8	36.849	56	4.9	13.5	10.527	1.186	1.186
17.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.231	68	5.8	36.577	54.9	4.9	13	10.654	1.162	1.162
18.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.778	69.3	5.8	36.403	55.6	4.9	13.7	10.375	1.177	1.177
19.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.228	71.1	5.8	34.419	56.1	4.9	15	9.809	1.171	1.171
20.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.879	70.4	5.8	34.197	55.7	4.9	14.8	10.682	1.216	1.216
21.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.488	68.9	5.8	34.201	54.6	4.9	14.3	10.287	1.159	1.159
22.09.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.051	68.6	5.8	34.174	54	4.9	14.6	10.877	1.205	1.205
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.039	70	5.8	37.562	56.4	4.9	13.6	9.477		
Итого		744	0								0	1458.202			1164.409				293.793	35.179	35.179
Досчёт			0								0	365.75			282.08				83.67	9.458	9.458
Снятие			0								0	-396.384			-313.893				-82.491	-10.02	-10.02
Сумма			0								0	1427.568			1132.596				294.972	34.617	34.617

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 16.60 V гвс (м3) = 294.97 W гвс (Гкал) = 29.82 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"



Отчет принят : 2024.09.24 09:05
 Комментарий ответственного лица : Подать заявку на повторный допуск УУ.Принят.

/Подпись _____/

