Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	150.38	140.52	9.85	70.07	66.65	3.42	0.78	0.29	63.67	-	63.67	65.10	-	65.10	-	70.05	-	0.49	-	1.19
24.09.24	24.00	-	154.39	145.24	9.16	70.37	67.02	3.35	0.78	0.29	65.04	-	65.04	66.52	-	66.52	-	70.34	-	0.49	-	1.15
25.09.24	24.00	-	153.24	144.04	9.20	70.76	67.42	3.34	0.78	0.29	64.69	-	64.69	66.17	-	66.17	-	70.73	-	0.49	-	1.15
26.09.24	24.00	-	150.71	141.75	8.96	69.83	66.55	3.28	0.78	0.29	63.69	-	63.69	65.12	-	65.12	-	69.83	-	0.49	-	1.11
27.09.24	24.00	-	151.82	143.77	8.04	70.25	66.97	3.28	0.78	0.29	63.97	-	63.97	65.42	-	65.42	-	70.24	-	0.49	-	1.05
28.09.24	24.00	-	150.20	141.79	8.41	70.38	67.08	3.30	0.78	0.29	63.46	-	63.46	64.91	-	64.91	-	70.36	-	0.49	-	1.07
29.09.24	24.00	-	144.84	134.06	10.78	70.46	67.01	3.45	0.78	0.29	62.22	-	62.22	63.63	-	63.63	-	70.42	-	0.49	-	1.24
30.09.24	24.00	-	142.39	132.10	10.30	67.85	58.79	9.05	0.78	0.29	60.86	-	60.86	62.15	-	62.15	-	67.77	-	0.49	-	1.91
01.10.24	24.00	-	149.86	140.44	9.42	65.79	48.20	17.60	0.78	0.29	63.47	-	63.47	64.75	-	64.75	-	65.80	-	0.49	-	3.11
02.10.24	24.00	-	177.93	166.69	11.23	65.78	49.79	15.99	0.78	0.29	75.19	-	75.19	76.70	-	76.70	-	65.84	-	0.49	-	3.42
03.10.24	24.00	-	180.31	171.78	8.54	68.43	52.09	16.34	0.78	0.29	74.92	-	74.92	76.54	-	76.54	-	68.44	-	0.49	-	3.41
04.10.24	24.00	-	172.63	161.94	10.69	66.08	50.15	15.93	0.78	0.29	72.85	-	72.85	74.33	-	74.33	-	66.11	-	0.49	-	3.30
05.10.24	24.00	-	171.09	162.26	8.83	66.83	50.24	16.60	0.78	0.29	71.57	-	71.57	73.05	-	73.05	-	66.87	-	0.49	-	3.30
06.10.24	24.00	-	173.02	162.26	10.76	68.13	51.16	16.97	0.78	0.29	73.12	-	73.12	74.68	-	74.68	-	68.17	-	0.49	-	3.50
07.10.24	24.00	-	165.01	156.56	8.46	67.27	50.41	16.86	0.78	0.29	69.11	-	69.11	70.56	-	70.56	-	67.29	-	0.49	-	3.22
08.10.24	24.00	-	159.26	149.34	9.91	65.58	48.80	16.79	0.78	0.29	67.37	-	67.37	68.72	-	68.72	-	65.62	-	0.49	-	3.17
09.10.24	24.00	-	156.59	146.75	9.84	70.18	50.83	19.35	0.78	0.29	66.27	-	66.27	67.77	-	67.77	-	70.19	-	0.49	-	3.55
10.10.24	24.00	-	164.62	154.24	10.38	71.16	52.13	19.04	0.78	0.29	69.65	-	69.65	71.27	-	71.27	-	71.17	-	0.49	-	3.69
11.10.24	24.00	-	169.89	161.37	8.52	71.53	53.35	18.18	0.78	0.29	70.88	-	70.88	72.54	-	72.54	-	71.54	-	0.49	-	3.56
12.10.24	24.00	-	167.98	158.03	9.95	71.09	52.64	18.45	0.78	0.29	70.70	-	70.70	72.34	-	72.34	-	71.11	-	0.49	-	3.64
13.10.24	24.00	-	161.67	150.88	10.79	70.77	51.44	19.33	0.78	0.29	68.35	-	68.35	69.92	-	69.92	-	70.77	-	0.49	-	3.70
14.10.24	24.00	-	166.44	156.85	9.59	70.43	51.81	18.61	0.78	0.29	69.70	-	69.70	71.29	-	71.29	-	70.42	-	0.49	-	3.61
15.10.24	24.00	-	164.71	154.77	9.94	70.12	51.37	18.75	0.78	0.29	69.03	-	69.03	70.59	-	70.59	-	70.15	-	0.49	-	3.62
16.10.24	24.00	-	165.54	155.25	10.29	71.60	52.17	19.43	0.78	0.29	69.57	-	69.57	71.21	-	71.21	-	71.59	-	0.49	-	3.77
17.10.24	24.00	-	166.36	155.73	10.63	70.32	51.63	18.69	0.78	0.29	69.99	-	69.99	71.58	-	71.58	-	70.34	-	0.49	-	3.68
18.10.24	24.00	-	165.68	154.03	11.65	70.03	51.33	18.70	0.78	0.29	70.35	-	70.35	71.94	-	71.94	-	70.03	-	0.49	-	3.71
19.10.24	24.00	-	162.70	151.42	11.29	70.09	51.09	19.00	0.78	0.29	68.84	-	68.84	70.40	-	70.40	-	70.10	-	0.49	-	3.68
20.10.24	24.00	-	165.02	153.63	11.40	70.37	51.39	18.98	0.78	0.29	69.72	-	69.72	71.31	-	71.31	-	70.39	-	0.49	-	3.73
21.10.24	24.00	-	163.29	152.78	10.51	70.02	51.00	19.02	0.78	0.29	68.65	-	68.65	70.19	-	70.19	-	70.03	-	0.49	-	3.66
22.10.24	24.00	-	171.70	160.93	10.77	70.67	52.49	18.18	0.78	0.29	72.06	-	72.06	73.71	-	73.71	-	70.68	-	0.49	-	3.70
Среднее	24.00	-	161.98	152.04	9.94	69.41	55.10	14.31	0.78	0.29	68.30	-	68.30	69.81	-	69.81	-	69.41	-	0.49	0.00	2.92
Итого	720.00	-	4859.29	4561.19	298.10	-	-	-	-	-	2048.98	-	2048.98	2094.40	-	2094.40	-	-	-	-	-	87.60

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-3.13	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			84.47	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			304.18	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисная организация №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.