

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 5, лит. В
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 5, лит. В
 Договор: 33928.046.6
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: 109703
 Код УЛТЭ: 109703
 График: 1507/0

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208238
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Gm1n= 0.067
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0.067
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ 0.067
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0.067
 Подпиточный трубопровод (У1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0.228 Qлет.= 0 Qтеп.гвс.= 0.1866
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 68.4 Gлет.= 0 Gтеп.гвс. ср.= 0.0848
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: 28.07.2025
 Термомонобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН
 Режим (схема): Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024
 Qтеп.гвс.= 0.1866
 Gтеп.гвс. ср.= 0.0848
 Gтеп.гвс. м= 33.92

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (извл.)	Улодпит	T3	T4	P3	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
30.09.2024	24.00	111.60	100.95	10.65	68.21	56.39	11.82	6.80	4.90	45.28	46.26	46.26	46.26	46.26	46.26	68.02	68.02			1.92	
01.10.2024	24.00	119.46	108.58	10.88	66.65	47.81	18.84	6.80	4.90	48.42	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	66.62	66.62			2.77	
02.10.2024	24.00	137.56	127.95	9.61	66.60	49.95	16.65	6.80	4.90	54.54	55.63	55.63	55.63	55.63	55.63	66.60	66.60			2.77	
03.10.2024	24.00	139.21	129.41	9.80	68.93	51.36	17.57	6.80	4.90	54.66	55.89	55.89	55.89	55.89	55.89	68.85	68.85			2.96	
04.10.2024	24.00	133.54	123.48	10.06	68.68	47.26	19.42	6.80	4.90	53.02	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	66.63	66.63			3.07	
05.10.2024	24.00	133.74	123.63	10.11	67.67	47.59	20.08	6.80	4.90	53.11	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	67.67	67.67			3.17	
06.10.2024	24.00	135.43	123.38	12.05	68.82	48.43	20.39	6.80	4.90	54.80	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	68.79	68.79			3.35	
07.10.2024	24.00	129.04	118.90	10.14	67.76	47.26	20.50	6.80	4.90	51.33	52.43	52.43	52.43	52.43	52.43	67.70	67.70			3.13	
08.10.2024	24.00	124.02	113.84	10.18	66.46	45.88	20.58	6.80	4.90	49.53	50.55	50.55	50.55	50.55	50.55	66.47	66.47			3.02	
09.10.2024	24.00	122.53	111.50	11.03	71.03	47.38	23.65	6.80	4.90	49.20	50.34	50.34	50.34	50.34	50.34	70.98	70.98			3.42	
10.10.2024	24.00	128.41	117.82	10.59	71.90	48.40	23.50	6.80	4.90	50.79	51.95	51.95	51.95	51.95	51.95	71.84	71.84			3.53	
11.10.2024	24.00	131.98	122.94	9.04	72.26	48.55	23.71	6.80	4.90	51.59	52.81	52.81	52.81	52.81	52.81	72.20	72.20			3.57	
12.10.2024	24.00	130.08	120.26	9.82	71.83	47.94	23.89	6.80	4.90	51.43	52.61	52.61	52.61	52.61	52.61	71.76	71.76			3.56	
13.10.2024	24.00	125.66	115.48	10.18	71.45	46.53	24.92	6.80	4.90	49.96	51.11	51.11	51.11	51.11	51.11	71.36	71.36			3.61	
14.10.2024	24.00	129.04	119.02	10.02	71.04	46.82	24.22	6.80	4.90	50.90	52.10	52.10	52.10	52.10	52.10	70.94	70.94			3.60	
15.10.2024	24.00	128.09	118.43	9.66	71.08	45.81	25.27	6.80	4.90	50.59	51.77	51.77	51.77	51.77	51.77	71.06	71.06			3.68	
16.10.2024	24.00	128.90	118.13	10.77	72.15	46.34	25.81	6.80	4.90	51.48	52.70	52.70	52.70	52.70	52.70	72.04	72.04			3.83	
17.10.2024	24.00	129.89	118.72	11.17	71.06	46.11	24.95	6.80	4.90	52.29	53.47	53.47	53.47	53.47	53.47	71.01	71.01			3.76	
18.10.2024	24.00	127.63	118.09	9.54	70.70	45.98	24.72	6.80	4.90	50.57	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	70.62	70.62			3.59	
19.10.2024	24.00	126.61	116.04	10.57	70.84	45.54	25.30	6.80	4.90	50.75	51.89	51.89	51.89	51.89	51.89	70.80	70.80			3.69	
20.10.2024	24.00	128.74	117.40	11.34	71.12	45.80	25.32	6.80	4.90	51.91	53.11	53.11	53.11	53.11	53.11	71.09	71.09			3.78	
21.10.2024	24.00	127.85	117.08	10.77	70.85	45.61	25.24	6.80	4.90	51.31	52.47	52.47	52.47	52.47	52.47	70.80	70.80			3.72	
22.10.2024	24.00	133.01	122.68	10.33	71.30	46.94	24.36	6.80	4.90	52.99	54.23	54.23	54.23	54.23	54.23	71.22	71.22			3.73	
Среднее	24.00	128.78	118.42	10.36	69.84	47.64	22.20	6.80	4.90	51.32	52.47	52.47	52.47	52.47	52.47	69.79	69.79			3.36	
Итого	552.00	2962.02	2723.71	238.31						1180.45	1180.45	1180.45	1180.45	1180.45	1180.45	1206.83	1206.83			77.25	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Ул, т Общ. Гкал Граб, ч
 22.10.2024 150373 138662.00 59434.90 150373 61019.40 8331.28 26353.00
 23.10.2024 154275 142266.00 60993.80 62613.30 8528.91 27097.00

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 10.64 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 2.54 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 74.71 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Улвс. изл: 243.17 м.куб

ГУП «ТЭК СИБ»
 ФИЛИАЛ «ЭЭРТОСБИТ»
 АБОНЕНТОВ УГЛАВЛЕНИЕ
 ЮРХЫ РАЙОН
 СТУДЕТ ПЕРИОД
 26.10.2024г.
 Представитель теплонаблюдающей организации