

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 9, лит. Д
 Адрес: Александровской Фермы пр-кт, д. 9, лит. Д
 Договор: 33940.046.6
 Стрелит-адрес: Стрелит-адрес:
 Телефон: Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 109712
 График: 1507/0

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207225
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (V1) ПРЭМ
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки (ккал/час): Qот = 0.226 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 67.8 Gтеп = 0 Gгвс ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (извл.)	Улодпит	T3	T4	P3		P4	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
30.09.2024	24.00		102.99	91.10	11.89	68.10	55.00	13.10	6.80	57.48	57.48	58.73					58.73				67.83		2.01
01.10.2024	24.00		109.68	98.65	11.03	66.60	44.25	22.35	6.80	60.79	60.79	62.02					62.02				66.46		2.94
02.10.2024	24.00		127.42	115.71	11.71	66.56	46.34	20.22	6.80	70.12	70.12	71.54					71.54				66.43		3.12
03.10.2024	24.00		128.62	117.42	11.20	68.88	48.13	20.75	6.80	70.39	70.39	71.90					71.90				68.72		3.24
04.10.2024	24.00		123.51	111.50	12.01	66.64	46.38	20.26	6.80	68.40	68.40	69.80					69.80				66.49		3.06
05.10.2024	24.00		123.80	111.42	12.38	67.64	46.71	20.93	6.80	68.76	68.76	70.19					70.19				67.52		3.17
06.10.2024	24.00		124.51	111.50	13.01	68.77	47.42	21.35	6.80	69.20	69.20	70.72					70.72				68.64		3.28
07.10.2024	24.00		119.12	107.35	11.77	67.71	46.50	21.21	6.80	65.10	65.10	67.30					67.30				67.56		3.08
08.10.2024	24.00		115.11	102.32	12.79	66.42	45.22	21.20	6.80	64.10	64.10	65.40					65.40				66.29		3.02
09.10.2024	24.00		111.53	100.88	10.65	70.98	46.11	24.87	6.80	61.30	61.30	62.68					62.68				66.29		3.27
10.10.2024	24.00		118.24	106.75	11.49	71.86	47.48	24.38	6.80	64.97	64.97	66.48					66.48				67.39		3.43
11.10.2024	24.00		121.26	110.55	10.71	72.23	48.89	23.34	6.80	66.34	66.34	67.92					67.92				67.92		3.36
12.10.2024	24.00		119.58	108.14	11.44	71.77	48.41	23.36	6.80	65.84	65.84	67.39					67.39				66.36		3.42
13.10.2024	24.00		116.59	103.78	12.81	71.39	47.21	24.18	6.80	64.87	64.87	66.36					66.36				66.36		3.35
14.10.2024	24.00		118.77	107.31	11.46	70.97	47.56	23.41	6.80	65.43	65.43	66.92					66.92				67.13		3.32
15.10.2024	24.00		118.30	106.29	12.01	71.05	47.23	23.82	6.80	65.61	65.61	66.46					66.46				67.13		3.40
16.10.2024	24.00		117.64	106.50	11.14	72.08	47.66	24.42	6.80	64.92	64.92	66.46					66.46				67.13		3.28
17.10.2024	24.00		117.95	107.13	10.82	71.01	47.52	23.49	6.80	65.08	65.08	66.59					66.59				67.13		3.20
18.10.2024	24.00		116.05	106.56	9.49	70.64	46.99	23.65	6.80	63.53	63.53	65.00					65.00				67.13		3.24
19.10.2024	24.00		115.05	104.88	10.17	70.80	46.81	23.99	6.80	63.23	63.23	64.66					64.66				67.13		3.36
20.10.2024	24.00		117.70	106.01	11.69	71.07	47.09	23.98	6.80	65.14	65.14	66.64					66.64				67.13		3.34
21.10.2024	24.00		116.89	105.75	11.14	70.82	46.73	24.09	6.80	64.37	64.37	65.85					65.85				67.13		3.31
22.10.2024	24.00		121.19	110.69	10.50	71.25	48.16	23.09	6.80	66.36	66.36	67.87					67.87				67.87		3.20
Среднее	24.00		118.33	106.88	11.45	69.79	47.38	22.41	6.80	65.31	65.31	66.76					66.76				67.87		3.20
Итого	552.00		2721.50	2458.19	263.31					1502.13	1502.13	1535.55					1535.55				1535.55		73.58
Показатели счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Граб, ч												
Дата, время	22.09.2024	129670	118471.00	68985.10	70962.40	70815.80	72837.40	8615.41	8837.83	26329.00	27073.00												
	23.10.2024	133452	121704.00	70962.40																			

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период, превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.

10.64 °С
 70.78 Гкал
 268.68 м.куб.

2.8 Гкал

Генеральный директор ООО «ТЭК СИБ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСЫБ»
 АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 СТУДЕНЧЕСКАЯ
 СОКОЛОВА Д.А.
 26.10.2024г.

Представитель теплоснабжающей организации