

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 4, лит. А**
 Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33936.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109706**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 253411 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,12 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,347 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1958 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср= 0 | Qгвс.ср= 0,089 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 104,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 35,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|-----------------|--------|-------|-------|-------|------|---------|---------|---------------------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2024 | 24,00 | | 74,04 | 63,39 | 10,65 | 67,84 | 60,26 | 7,58 | 6,80 | 4,90 | 32,71 | | 32,71 | 33,44 | | 33,44 | | 67,76 | | | | 1,21 |
| 24.09.2024 | 24,00 | | 75,66 | 64,44 | 11,22 | 68,29 | 60,74 | 7,55 | 6,80 | 4,90 | 33,61 | | 33,61 | 34,35 | | 34,35 | | 68,19 | | | | 1,26 |
| 25.09.2024 | 24,00 | | 74,35 | 64,06 | 10,29 | 68,55 | 60,99 | 7,56 | 6,80 | 4,90 | 32,61 | | 32,61 | 33,31 | | 33,31 | | 68,44 | | | | 1,19 |
| 26.09.2024 | 24,00 | | 74,46 | 63,59 | 10,87 | 67,79 | 60,34 | 7,45 | 6,80 | 4,90 | 33,02 | | 33,02 | 33,70 | | 33,70 | | 67,73 | | | | 1,21 |
| 27.09.2024 | 24,00 | | 73,23 | 64,45 | 8,78 | 68,17 | 60,72 | 7,45 | 6,80 | 4,90 | 31,22 | | 31,22 | 31,89 | | 31,89 | | 68,08 | | | | 1,08 |
| 28.09.2024 | 24,00 | | 72,35 | 63,52 | 8,83 | 68,11 | 60,58 | 7,53 | 6,80 | 4,90 | 30,94 | | 30,94 | 31,60 | | 31,60 | | 67,96 | | | | 1,08 |
| 29.09.2024 | 24,00 | | 73,47 | 60,92 | 12,55 | 68,11 | 60,25 | 7,86 | 6,80 | 4,90 | 33,70 | | 33,70 | 34,40 | | 34,40 | | 67,96 | | | | 1,34 |
| Среднее | 24,00 | | 73,94 | 63,48 | 10,46 | 68,12 | 60,55 | 7,57 | 6,80 | 4,90 | 32,54 | | 32,54 | 33,24 | | 33,24 | | 68,02 | | | | 1,20 |
| Итого | 168,00 | | 517,56 | 444,37 | 73,19 | | | | | | 227,81 | | 227,81 | 232,69 | | 232,69 | | | | | | 8,37 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.09.2024 | 118194 | 103964,00 | 38127,60 | | 39102,50 | | | 6688,27 | 24805,00 |
| 23.10.2024 | 121355 | 106778,00 | 39115,80 | | 40111,80 | | | 6846,10 | 25549,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **10,64** °C **0,78** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **7,59** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **232,69** м.куб.

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 4, лит. А**
 Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 4, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33936.046.6**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109706**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 253411 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр. давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,12 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,347 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,1958 |
| Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср. 0 | Qгвс.ср.= 0,089 |
| Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: | Gот.= 104,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 35,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------------|------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|-----------|------------|------------|--|--|--|--------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | | |
| 30.09.2024 | 24,00 | | 71,86 | 60,25 | 11,61 | 65,31 | 49,99 | 15,32 | 6,80 | 4,90 | 32,29 | | | 32,29 | 32,93 | | | 32,93 | | | 65,16 | | | | | 1,69 |
| 01.10.2024 | 24,00 | | 94,73 | 83,73 | 11,00 | 64,64 | 39,91 | 24,73 | 6,80 | 4,90 | 30,96 | | | 30,96 | 31,56 | | | 31,56 | | | 64,45 | | | | | 2,78 |
| 02.10.2024 | 24,00 | | 119,03 | 108,09 | 10,94 | 65,01 | 41,70 | 23,31 | 6,80 | 4,90 | 32,64 | | | 32,64 | 33,27 | | | 33,27 | | | 65,04 | | | | | 3,23 |
| 03.10.2024 | 24,00 | | 119,86 | 109,40 | 10,46 | 67,12 | 43,09 | 24,03 | 6,80 | 4,90 | 32,39 | | | 32,39 | 33,07 | | | 33,07 | | | 66,94 | | | | | 3,33 |
| 04.10.2024 | 24,00 | | 115,96 | 104,96 | 11,00 | 64,98 | 41,21 | 23,77 | 6,80 | 4,90 | 31,99 | | | 31,99 | 32,64 | | | 32,64 | | | 64,91 | | | | | 3,21 |
| 05.10.2024 | 24,00 | | 116,02 | 104,44 | 11,58 | 66,00 | 40,97 | 25,03 | 6,80 | 4,90 | 32,43 | | | 32,43 | 33,10 | | | 33,10 | | | 65,99 | | | | | 3,38 |
| 06.10.2024 | 24,00 | | 118,64 | 103,68 | 14,96 | 67,07 | 40,65 | 26,42 | 6,80 | 4,90 | 34,80 | | | 34,80 | 35,52 | | | 35,52 | | | 67,05 | | | | | 3,74 |
| 07.10.2024 | 24,00 | | 113,61 | 102,48 | 11,13 | 65,89 | 39,46 | 26,43 | 6,80 | 4,90 | 31,37 | | | 31,37 | 32,01 | | | 32,01 | | | 65,79 | | | | | 3,44 |
| 08.10.2024 | 24,00 | | 111,31 | 99,14 | 12,17 | 64,74 | 38,35 | 26,39 | 6,80 | 4,90 | 31,51 | | | 31,51 | 32,13 | | | 32,13 | | | 64,76 | | | | | 3,40 |
| 09.10.2024 | 24,00 | | 107,69 | 96,98 | 10,71 | 68,89 | 38,51 | 30,38 | 6,80 | 4,90 | 29,64 | | | 29,64 | 30,30 | | | 30,30 | | | 68,83 | | | | | 3,68 |
| 10.10.2024 | 24,00 | | 114,81 | 102,55 | 12,26 | 69,90 | 39,69 | 30,21 | 6,80 | 4,90 | 32,42 | | | 32,42 | 33,14 | | | 33,14 | | | 69,83 | | | | | 3,96 |
| 11.10.2024 | 24,00 | | 114,93 | 104,99 | 9,94 | 70,34 | 41,03 | 29,31 | 6,80 | 4,90 | 30,59 | | | 30,59 | 31,27 | | | 31,27 | | | 70,23 | | | | | 3,78 |
| 12.10.2024 | 24,00 | | 116,14 | 103,92 | 12,22 | 69,89 | 40,63 | 29,26 | 6,80 | 4,90 | 32,59 | | | 32,59 | 33,31 | | | 33,31 | | | 69,75 | | | | | 3,90 |
| 13.10.2024 | 24,00 | | 113,44 | 100,82 | 12,62 | 69,41 | 39,79 | 29,62 | 6,80 | 4,90 | 32,37 | | | 32,37 | 33,11 | | | 33,11 | | | 69,29 | | | | | 3,86 |
| 14.10.2024 | 24,00 | | 114,45 | 103,89 | 10,56 | 69,03 | 40,37 | 28,66 | 6,80 | 4,90 | 30,86 | | | 30,86 | 31,55 | | | 31,55 | | | 68,89 | | | | | 3,71 |
| 15.10.2024 | 24,00 | | 114,31 | 103,00 | 11,31 | 69,18 | 39,95 | 29,23 | 6,80 | 4,90 | 31,43 | | | 31,43 | 32,12 | | | 32,12 | | | 69,18 | | | | | 3,79 |
| 16.10.2024 | 24,00 | | 112,61 | 102,57 | 10,04 | 70,03 | 40,04 | 29,99 | 6,80 | 4,90 | 30,09 | | | 30,09 | 30,76 | | | 30,76 | | | 69,84 | | | | | 3,78 |
| 17.10.2024 | 24,00 | | 113,29 | 102,60 | 10,69 | 69,07 | 39,88 | 29,19 | 6,80 | 4,90 | 30,76 | | | 30,76 | 31,41 | | | 31,41 | | | 68,96 | | | | | 3,73 |
| 18.10.2024 | 24,00 | | 112,48 | 101,55 | 10,93 | 68,70 | 39,80 | 28,90 | 6,80 | 4,90 | 30,70 | | | 30,70 | 31,37 | | | 31,37 | | | 68,60 | | | | | 3,68 |
| 19.10.2024 | 24,00 | | 111,06 | 100,17 | 10,89 | 68,83 | 39,52 | 29,31 | 6,80 | 4,90 | 30,28 | | | 30,28 | 30,94 | | | 30,94 | | | 68,75 | | | | | 3,68 |
| 20.10.2024 | 24,00 | | 114,38 | 101,37 | 13,01 | 69,13 | 39,78 | 29,35 | 6,80 | 4,90 | 32,61 | | | 32,61 | 33,30 | | | 33,30 | | | 69,10 | | | | | 3,88 |
| 21.10.2024 | 24,00 | | 113,17 | 101,20 | 11,97 | 68,90 | 39,60 | 29,30 | 6,80 | 4,90 | 31,49 | | | 31,49 | 32,19 | | | 32,19 | | | 68,83 | | | | | 3,79 |
| 22.10.2024 | 24,00 | | 115,53 | 104,70 | 10,83 | 69,34 | 40,42 | 28,92 | 6,80 | 4,90 | 31,03 | | | 31,03 | 31,70 | | | 31,70 | | | 69,18 | | | | | 3,78 |
| Среднее | 24,00 | | 111,71 | 100,28 | 11,43 | 67,89 | 40,62 | 27,26 | 6,80 | 4,90 | 31,62 | | | 31,62 | 32,29 | | | 32,29 | | | 67,80 | | | | | 3,53 |
| Итого | 552,00 | | 2569,31 | 2306,48 | 262,83 | | | | | | 727,24 | | | 727,24 | 742,70 | | | 742,70 | | | | | | | | 81,20 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.09.2024 | 118194 | 103964,00 | 38127,60 | | 39102,50 | | | 6688,27 | 24805,00 |
| 23.10.2024 | 121355 | 106778,00 | 39115,80 | | 40111,80 | | | 6846,10 | 25549,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **10,64 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **78,4** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **742,7** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 26.10.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 29.10.2024 15:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |