Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №207725			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	110.95	102.79	8.16	69.17	62.63	6.54	0.69	0.49	73.55	-	73.55	75.17	-	75.17	-	69.06	-	-	-	1.24
24.09.24	24.00	-	112.82	104.46	8.36	69.58	63.11	6.47	0.69	0.49	74.79	-	74.79	76.46	-	76.46	-	69.46	-	-	-	1.26
25.09.24	24.00	-	110.78	102.62	8.16	69.88	63.44	6.44	0.69	0.49	73.38	-	73.38	75.04	-	75.04	-	69.76	-	-	-	1.24
26.09.24	24.00	-	109.37	101.16	8.21	69.01	62.67	6.34	0.69	0.49	72.46	-	72.46	74.07	-	74.07	-	68.89	-	-	-	1.21
27.09.24	24.00	-	110.61	102.52	8.09	69.47	63.15	6.32	0.69	0.49	73.23	-	73.23	74.88	-	74.88	-	69.35	-	-	-	1.21
28.09.24	24.00	-	109.75	100.45	9.30	69.45	62.91	6.54	0.69	0.49	72.89	-	72.89	74.51	-	74.51	-	69.33	-	-	-	1.31
29.09.24	24.00	-	105.73	95.82	9.91	69.45	62.63	6.82	0.69	0.49	70.33	-	70.33	71.87	-	71.87	-	69.32	-	-	-	1.35
30.09.24	24.00	-	106.23	97.40	8.83	66.61	56.29	10.32	0.69	0.49	70.42	-	70.42	71.86	-	71.86	-	66.46	-	-	-	1.60
01.10.24	24.00	-	115.41	106.06	9.35	65.12	47.10	18.02	0.69	0.49	76.41	-	76.41	77.94	-	77.94	-	65.01	-	-	-	2.52
02.10.24	24.00	-	133.07	124.01	9.06	65.26	48.82	16.44	0.69	0.49	88.02	-	88.02	89.77	-	89.77	-	65.17	-	-	-	2.63
03.10.24	24.00	-	133.87	124.07	9.80	67.60	50.34	17.26	0.69	0.49	88.67	-	88.67	90.56	-	90.56	-	67.50	-	-	-	2.81
04.10.24	24.00	-	129.69	120.85	8.84	65.33	48.86	16.47	0.69	0.49	85.92	-	85.92	87.60	-	87.60	-	65.23	-	-	-	2.57
05.10.24	24.00	-	129.73	119.67	10.06	66.26	49.27	16.99	0.69	0.49	85.98	-	85.98	87.73	-	87.73	-	66.17	-	-	-	2.70
06.10.24	24.00	-	129.76	119.85	9.91	67.40	50.02	17.38	0.69	0.49	86.05	-	86.05	87.81	-	87.81	-	67.31	-	-	-	2.75
07.10.24	24.00	-	124.39	115.85	8.54	66.40	49.13	17.27	0.69	0.49	82.24	-	82.24	83.92	-	83.92	-	66.29	-	-	-	2.57
08.10.24	24.00	-	118.88	110.12	8.76	65.04	47.67	17.37	0.69	0.49	78.60	-	78.60	80.13	-	80.13	-	64.94	-	-	-	2.48
09.10.24	24.00	-	115.11	106.53	8.58	69.39	49.53	19.86	0.69	0.49	76.05	-	76.05	77.73	-	77.73	-	69.27	-	-	-	2.71
10.10.24	24.00	-	122.34	113.31	9.03	70.30	50.83	19.47	0.69	0.49	80.88	-	80.88	82.71	-	82.71	-	70.19	-	-	-	2.84
11.10.24	24.00	-	125.78	117.86	7.92	70.74	52.07	18.67	0.69	0.49	83.06	-	83.06	84.98	-	84.98	-	70.63	-	-	-	2.76
12.10.24	24.00	-	125.97	115.90	10.07	70.26	51.57	18.69	0.69	0.49	83.50	-	83.50	85.40	-	85.40	-	70.16	-	-	-	2.88
13.10.24	24.00	-	121.65	111.88	9.77	69.83	50.69	19.14	0.69	0.49	80.56	-	80.56	82.34	-	82.34	-	69.71	-	-	-	2.83
14.10.24	24.00	-	125.07	116.57	8.50	69.50	51.06	18.44	0.69	0.49	82.64	-	82.64	84.46	-	84.46	-	69.39	-	-	-	2.74
15.10.24	24.00	-	124.14	114.87	9.27	69.52	50.76	18.76	0.69	0.49	82.17	-	82.17	83.95	-	83.95	-	69.42	-	-	-	2.80
16.10.24	24.00	-	123.68	113.87	9.81	70.56	51.34	19.22	0.69	0.49	81.93	-	81.93	83.81	-	83.81	-	70.44	-	-	-	2.88
17.10.24	24.00	-	123.32	115.16	8.16	69.49	50.95	18.54	0.69	0.49	81.48	-	81.48	83.25	-	83.25	-	69.39	-	-	-	2.70
18.10.24	24.00	-	122.19	113.59	8.60	69.15	50.58	18.57	0.69	0.49	80.82	-	80.82	82.56	-	82.56	-	69.04	-	-	-	2.71
19.10.24	24.00	-	120.77	111.58	9.19	69.25	50.32	18.93	0.69	0.49	79.88	-	79.88	81.65	-	81.65	-	69.14	-	-	-	2.75
20.10.24	24.00	-	123.04	111.77	11.27	69.55	50.56	18.99	0.69	0.49	81.73	-	81.73	83.55	-	83.55	-	69.45	-	-	-	2.91
21.10.24	24.00	-	122.21	112.15	10.06	69.28	50.32	18.96	0.69	0.49	81.01	-	81.01	82.78	-	82.78	-	69.17	-	-	-	2.83
22.10.24	24.00	-	126.72	117.37	9.35	69.82	51.45	18.37	0.69	0.49	83.85	-	83.85	85.75	-	85.75	-	69.70	-	-	-	2.81
Среднее	24.00	-	120.43	111.34	9.10	68.59	53.34	15.25	0.69	0.49	79.75	-	79.75	81.47	-	81.47	-	68.48	-	-	0.00	2.35
Итого	720.00	-	3613.03	3340.11	272.92	-	-	-	-	-	2392.50	-	2392.50	2444.24	-	2444.24	-	-	-	-	-	70.62

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24	181271.180	173227.480	86913.660		89186.920		-	6575.405	26331.000
	22.10.24	184884.210	176567.590	89306.160		91631.160		-	6739.229	27051.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-2.87	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			67.75	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			278.49	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.