Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8822.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **12352**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.07.2025** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ 943.2 № 14806**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0.1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0.1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0.067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.501**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0.1958**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0.089**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**150.3**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35.6**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2024	24.00	*	137.33	120.37	16.96	69.32	68.88	0.44	4.90	3.90	15.95		15.95	16.30		16.30		68.92		4.40		1.10
24.09.2024	24.00	*	141.45	122.42	19.03	69.68	69.27	0.41	4.90	3.90	17.99		17.99	18.39		18.39		69.21		4.40		1.25
25.09.2024	24.00	*	140.70	120.52	20.18	70.04	69.63	0.41	4.90	3.90	19.12		19.12	19.55		19.55		69.54		4.40		1.33
26.09.2024	24.00	*	138.20	118.84	19.36	69.15	68.70	0.45	4.90	3.90	18.32		18.32	18.72		18.72		68.82		4.40		1.26
27.09.2024	24.00	*	139.49	120.29	19.20	69.59	69.15	0.44	4.90	3.90	18.15		18.15	18.55		18.55		69.18		4.40		1.26
28.09.2024	24.00	*	138.62	118.78	19.84	69.60	69.17	0.43	4.90	3.90	18.78		18.78	19.19		19.19		68.89		4.40		1.29
29.09.2024	24.00	*	137.83	114.30	23.53	69.62	69.20	0.42	4.90	3.90	22.49		22.49	22.99		22.99		68.98		4.40		1.55
Среднее	24.00		139.09	119.36	19.73	69.57	69.14	0.43	4.90	3.90	18.69		18.69	19.10		19.10		69.08		4.40		1.29
Итого	**168.00**		**973.62**	**835.52**	**138.10**						**130.80**		**130.80**	**133.69**		**133.69**						**9.04**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	158837	138678.00	20117.80		20622.90			6857.12	25645.20
23.10.2024	163478	142684.00	20707.70		21225.40			7019.11	26389.20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **10.64** °C **1.39** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7.65** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **133.69** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮХЛЫ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.