

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 109, корп. 1, лит. А
 Организация: ТЭЦ ООО "Обуховозеро"

Договор: 8822.038.1
 Стройм. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12352

График: 150/70

Установленные приборы: СЧТ 943.2 № 14806
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Часовые и сумм. архивы в файлах:
 расходомер: Smln=
 ПРЭМ-40-В1 0.1
 ПРЭМ-40-В1 0.1
 ПРЭМ-32-В1 0.067
 Схема подпиточной:
 Приборы УТЭ поверены до: 25.07.2025
 Термопрообр.: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ-15-2 30

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр. давления:
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Qгвс= 0
 Qгвс ср= 0.089
 Qгвс ср= 0.1958
 Qгвс ср= 35.6 Гвс/см

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/сут.:

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024
 Qгвс = 150.3
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Контроль ГВС (ТВ-2)
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	U3	U4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
30.09.2024	24.00	*	136.90	115.08	21.82	66.77	59.12	26.53	4.90	3.90	20.69	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	65.45		4.40		2.35		
01.10.2024	24.00	*	145.93	123.81	22.12	65.22	38.69	26.53	4.90	3.90	20.49	20.89	20.89	20.89	20.89	20.89	64.97		4.40		4.73		
02.10.2024	24.00	*	165.40	144.42	20.98	65.31	40.95	24.36	4.90	3.90	19.21	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59	65.25		4.40		4.89		
03.10.2024	24.00	*	163.34	144.65	18.69	67.71	42.79	24.92	4.90	3.90	16.92	17.27	17.27	17.27	17.27	17.27	66.95		4.40		4.87		
04.10.2024	24.00	*	158.10	139.41	18.69	65.46	41.42	24.04	4.90	3.90	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	65.05		4.40		4.58		
05.10.2024	24.00	*	162.58	138.63	23.95	66.35	41.67	24.68	4.90	3.90	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	66.30		4.40		5.01		
06.10.2024	24.00	*	164.70	138.76	25.94	67.52	42.63	24.89	4.90	3.90	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	67.25		4.40		5.21		
07.10.2024	24.00	*	154.31	133.70	20.61	66.57	42.01	24.56	4.90	3.90	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	66.09		4.40		4.89		
08.10.2024	24.00	*	146.07	127.65	18.42	65.17	40.50	24.67	4.90	3.90	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	66.31		4.40		4.35		
09.10.2024	24.00	*	143.96	123.66	20.30	69.54	41.03	28.51	4.90	3.90	18.58	18.58	18.58	18.58	18.58	18.58	69.16		4.40		4.94		
10.10.2024	24.00	*	150.34	131.08	19.26	70.44	42.11	28.33	4.90	3.90	17.46	17.85	17.85	17.85	17.85	17.85	70.07		4.40		5.07		
11.10.2024	24.00	*	153.82	135.47	18.35	70.86	44.35	26.51	4.90	3.90	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	16.51	70.39		4.40		4.89		
12.10.2024	24.00	*	155.44	134.55	20.89	70.43	44.33	26.10	4.90	3.90	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31	69.95		4.40		4.99		
13.10.2024	24.00	*	153.33	129.63	23.70	70.02	42.74	27.28	4.90	3.90	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	22.33	69.42		4.40		5.20		
14.10.2024	24.00	*	155.67	134.55	21.29	69.67	43.27	26.40	4.90	3.90	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	69.09		4.40		5.03		
15.10.2024	24.00	*	152.03	132.88	19.15	69.62	42.89	26.73	4.90	3.90	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	68.42		4.40		4.89		
16.10.2024	24.00	*	151.03	132.47	18.56	70.77	43.34	27.43	4.90	3.90	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	69.60		4.40		4.95		
17.10.2024	24.00	*	150.81	132.72	18.09	69.66	43.05	26.61	4.90	3.90	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	69.23		4.40		4.95		
18.10.2024	24.00	*	151.36	131.28	20.08	69.32	42.75	26.57	4.90	3.90	16.60	16.97	16.97	16.97	16.97	16.97	68.81		4.40		4.79		
19.10.2024	24.00	*	149.88	129.25	20.63	69.43	42.41	27.02	4.90	3.90	19.15	19.15	19.15	19.15	19.15	19.15	69.18		4.40		4.93		
20.10.2024	24.00	*	155.18	130.82	24.36	69.76	42.72	27.04	4.90	3.90	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	69.58		4.40		5.24		
21.10.2024	24.00	*	150.79	130.38	20.41	69.41	42.41	27.00	4.90	3.90	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	18.92	69.33		4.40		4.94		
Среднее	24.00	*	156.38	136.22	20.16	69.98	44.26	25.72	4.90	3.90	18.69	19.10	19.10	19.10	19.10	19.10	69.36		4.40		4.92		
Итого	562.00		357.35	3050.90	476.45	68.48	43.11	25.37	4.90	3.90	439.61	439.61	439.61	439.61	439.61	439.61	68.03		4.40		110.31		

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т
 22.09.2024 158837 138678.00 2017.80 20707.70 20622.90 21226.40 6857.12 25645.20
 23.10.2024 163478 142884.00 20707.70 20707.70 21226.40 7019.11 7019.11 26389.20

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлн изл.

0 час
 0 час
 5.07 Гкал
 10.64 °С
 105.24 Гкал
 449.00 м.к.уб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «ЭЭЭРГО-БИЛТ»
 АБОНЕНТНЕ УГАЛДЕНИ
 ЮХНЫ РАТН
 Представитель теплоснабжающей организации
 Соконев Д.А. 26.10.2024г.

