Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207735 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№ 519379	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515627	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 517016	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	103.63	93.43	10.20	70.47	63.95	6.52	0.69	0.49	57.49	-	57.49	58.79	-	58.79	-	69.79	-	-	-	1.33
24.09.24	24.00	-	105.16	95.11	10.05	70.84	64.46	6.38	0.69	0.49	58.30	-	58.30	59.61	-	59.61	-	70.16	-	-	-	1.32
25.09.24	24.00	-	103.74	94.78	8.96	71.12	64.90	6.22	0.69	0.49	57.09	-	57.09	58.40	-	58.40	-	70.43	-	-	-	1.23
26.09.24	24.00	-	103.02	94.04	8.98	70.27	64.20	6.07	0.69	0.49	56.85	-	56.85	58.10	-	58.10	-	69.61	-	-	-	1.21
27.09.24	24.00	-	103.03	95.34	7.69	70.73	64.71	6.02	0.69	0.49	56.28	-	56.28	57.52	-	57.52	-	70.00	-	-	-	1.12
28.09.24	24.00	-	103.85	93.81	10.04	70.73	64.72	6.01	0.69	0.49	57.74	-	57.74	59.03	-	59.03	-	70.01	-	-	-	1.28
29.09.24	24.00	-	102.40	90.23	12.17	70.75	64.46	6.29	0.69	0.49	57.97	-	57.97	59.25	-	59.25	-	70.07	-	-	-	1.44
30.09.24	24.00	-	102.13	99.62	2.51	67.82	55.86	11.96	0.69	0.49	58.93	-	58.93	60.14	-	60.14	-	67.04	-	-	-	1.37
01.10.24	24.00	-	108.21	97.07	11.14	66.48	45.84	20.64	0.69	0.49	65.30	-	65.30	66.59	-	66.59	-	65.98	-	-	-	2.75
02.10.24	24.00	-	118.85	106.99	11.86	66.47	46.36	20.11	0.69	0.49	71.84	-	71.84	73.27	-	73.27	-	65.97	-	-	-	2.94
03.10.24	24.00	-	120.09	108.54	11.55	68.69	47.11	21.58	0.69	0.49	72.68	-	72.68	74.24	-	74.24	-	68.09	-	-	-	3.14
04.10.24	24.00	-	115.97	104.09	11.88	66.51	45.00	21.51	0.69	0.49	70.23	-	70.23	71.64	-	71.64	-	65.90	-	-	-	3.03
05.10.24	24.00	-	114.49	103.42	11.07	67.55	45.10	22.45	0.69	0.49	68.74	-	68.74	70.15	-	70.15	-	66.97	-	-	-	3.07
06.10.24	24.00	-	117.27	103.36	13.91	68.65	45.78	22.87	0.69	0.49	71.47	-	71.47	73.02	-	73.02	-	68.05	-	-	-	3.32
07.10.24	24.00	-	112.83	100.90	11.93	67.53	44.87	22.66	0.69	0.49	68.13	-	68.13	69.53	-	69.53	-	66.95	-	-	-	3.09
08.10.24	24.00	-	111.59	98.06	13.53	66.32	43.15	23.17	0.69	0.49	68.08	-	68.08	69.42	-	69.42	-	65.83	-	-	-	3.17
09.10.24	24.00	-	106.82	96.10	10.72	70.82	43.64	27.18	0.69	0.49	64.12	-	64.12	65.60	-	65.60	-	70.35	-	-	-	3.37
10.10.24	24.00	-	113.46	101.57	11.89	71.71	45.07	26.64	0.69	0.49	68.45	-	68.45	70.06	-	70.06	-	71.24	-	-	-	3.56
11.10.24	24.00	-	115.30	104.30	11.00	72.10	46.52	25.58	0.69	0.49	69.40	-	69.40	71.04	-	71.04	-	71.51	-	-	-	3.46
12.10.24	24.00	-	114.77	104.49	10.28	71.62	45.34	26.28	0.69	0.49	69.29	-	69.29	70.90	-	70.90	-	71.06	-	-	-	3.48
13.10.24	24.00	-	112.57	101.10	11.47	71.22	44.04	27.18	0.69	0.49	68.31	-	68.31	69.89	-	69.89	-	70.69	-	-	-	3.56
14.10.24	24.00	-	114.09	104.43	9.66	70.80	44.52	26.28	0.69	0.49	68.37	-	68.37	69.92	-	69.92	-	70.25	-	-	-	3.43
15.10.24	24.00	-	113.32	103.53	9.79	70.93	44.01	26.92	0.69	0.49	67.98	-	67.98	69.51	-	69.51	-	70.38	-	-	-	3.48
16.10.24	24.00	-	113.75	102.93	10.82	71.90	44.33	27.57	0.69	0.49	68.67	-	68.67	70.26	-	70.26	-	71.31	-	-	-	3.62
17.10.24	24.00	-	112.75	103.16	9.59	70.88	44.10	26.78	0.69	0.49	67.65	-	67.65	69.19	-	69.19	-	70.38	-	-	-	3.45
18.10.24	24.00	-	112.35	102.21	10.14	70.49	43.64	26.85	0.69	0.49	67.61	-	67.61	69.16	-	69.16	-	69.99	-	-	-	3.46
19.10.24	24.00	-	111.59	100.45	11.14	70.66	43.23	27.43	0.69	0.49	67.56	-	67.56	69.12	-	69.12	-	70.15	-	-	-	3.55
20.10.24	24.00	-	113.99	101.53	12.46	70.92	43.42	27.50	0.69	0.49	69.45	-	69.45	71.01	-	71.01	-	70.42	-	-	-	3.68
21.10.24	24.00	-	112.61	101.94	10.67	70.69	43.44	27.25	0.69	0.49	68.23	-	68.23	69.76	-	69.76	-	70.24	-	-	-	3.54
22.10.24	24.00	-	115.16	105.84	9.32	71.10	45.18	25.92	0.69	0.49	69.16	-	69.16	70.74	-	70.74	-	70.56	-	-	-	3.41
Среднее	24.00	-	110.96	100.41	10.55	69.89	49.70	20.19	0.69	0.49	65.71	-	65.71	67.16	-	67.16	-	69.31	-	-	0.00	2.79
Итого	720.00	-	3328.79	3012.37	316.42	-	-	-	-	-	1971.37	-	1971.37	2014.86	-	2014.86	-	-	-	-	-	83.85

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-3.33	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			80.52	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			322.88	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.