Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207928 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№ 517953	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515770	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 36036Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 252419	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3998	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	83.36	70.37	12.99	70.18	66.47	3.71	0.69	0.49	26.46	-	26.46	27.08	-	27.08	-	70.14	-	-	-	1.18
24.09.24	24.00	-	83.73	71.68	12.05	70.55	66.90	3.65	0.69	0.49	25.87	-	25.87	26.47	-	26.47	-	70.49	-	-	-	1.11
25.09.24	24.00	-	83.75	71.27	12.48	70.81	67.24	3.57	0.69	0.49	26.26	-	26.26	26.87	-	26.87	-	70.72	-	-	-	1.14
26.09.24	24.00	-	82.80	70.47	12.33	69.99	66.54	3.45	0.69	0.49	25.74	-	25.74	26.33	-	26.33	-	69.96	-	-	-	1.11
27.09.24	24.00	-	82.78	71.33	11.45	70.43	66.98	3.45	0.69	0.49	25.06	-	25.06	25.62	-	25.62	-	70.37	-	-	-	1.06
28.09.24	24.00	-	84.50	70.07	14.43	70.41	66.99	3.42	0.69	0.49	27.59	-	27.59	28.22	-	28.22	-	70.28	-	-	-	1.26
29.09.24	24.00	-	81.89	67.44	14.45	70.42	66.89	3.53	0.69	0.49	27.09	-	27.09	27.72	-	27.72	-	70.23	-	-	-	1.26
30.09.24	24.00	-	78.76	65.29	13.47	67.46	51.80	15.66	0.69	0.49	25.47	-	25.47	26.01	-	26.01	-	67.00	-	-	-	1.94
01.10.24	24.00	-	78.00	65.11	12.89	66.21	38.98	27.23	0.69	0.49	24.78	-	24.78	25.28	-	25.28	-	66.21	-	-	-	2.63
02.10.24	24.00	-	85.07	70.86	14.21	66.27	40.20	26.07	0.69	0.49	27.19	-	27.19	27.75	-	27.75	-	66.35	-	-	-	2.79
03.10.24	24.00	-	83.87	71.45	12.42	68.36	41.59	26.77	0.69	0.49	25.41	-	25.41	25.97	-	25.97	-	68.15	-	-	-	2.76
04.10.24	24.00	-	81.08	68.51	12.57	66.23	40.20	26.03	0.69	0.49	25.13	-	25.13	25.61	-	25.61	-	66.17	-	-	-	2.62
05.10.24	24.00	-	80.61	67.89	12.72	67.31	40.35	26.96	0.69	0.49	25.00	-	25.00	25.48	-	25.48	-	67.34	-	-	-	2.69
06.10.24	24.00	-	82.72	67.94	14.78	68.37	40.52	27.85	0.69	0.49	27.07	-	27.07	27.65	-	27.65	-	68.37	-	-	-	2.90
07.10.24	24.00	-	79.89	66.44	13.45	67.25	39.49	27.76	0.69	0.49	25.50	-	25.50	26.02	-	26.02	-	67.22	-	-	-	2.75
08.10.24	24.00	-	77.06	64.51	12.55	66.11	38.42	27.69	0.69	0.49	24.23	-	24.23	24.73	-	24.73	-	66.22	-	-	-	2.62
09.10.24	24.00	-	76.25	62.86	13.39	70.52	38.87	31.65	0.69	0.49	24.75	-	24.75	25.28	-	25.28	-	70.48	-	-	-	2.94
10.10.24	24.00	-	78.99	66.55	12.44	71.42	40.17	31.25	0.69	0.49	24.59	-	24.59	25.16	-	25.16	-	71.34	-	-	-	2.97
11.10.24	24.00	-	80.53	68.23	12.30	71.80	41.93	29.87	0.69	0.49	24.80	-	24.80	25.36	-	25.36	-	71.71	-	-	-	2.92
12.10.24	24.00	-	79.93	67.70	12.23	71.33	41.49	29.84	0.69	0.49	24.64	-	24.64	25.22	-	25.22	-	71.24	-	-	-	2.89
13.10.24	24.00	-	80.55	65.61	14.94	70.92	40.32	30.60	0.69	0.49	26.87	-	26.87	27.50	-	27.50	-	70.80	-	-	-	3.07
14.10.24	24.00	-	80.28	67.71	12.57	70.47	40.67	29.80	0.69	0.49	25.05	-	25.05	25.62	-	25.62	-	70.30	-	-	-	2.90
15.10.24	24.00	-	78.83	67.15	11.68	70.68	40.28	30.40	0.69	0.49	24.16	-	24.16	24.73	-	24.73	-	70.75	-	-	-	2.87
16.10.24	24.00	-	78.61	66.84	11.77	71.56	40.64	30.92	0.69	0.49	24.18	-	24.18	24.73	-	24.73	-	71.41	-	-	-	2.91
17.10.24	24.00	-	79.03	66.45	12.58	70.57	40.37	30.20	0.69	0.49	24.46	-	24.46	25.03	-	25.03	-	70.48	-	-	-	2.90
18.10.24	24.00	-	79.96	66.26	13.70	70.23	39.79	30.44	0.69	0.49	25.88	-	25.88	26.46	-	26.46	-	70.06	-	-	-	2.98
19.10.24	24.00	-	77.94	65.35	12.59	70.38	39.36	31.02	0.69	0.49	24.54	-	24.54	25.10	-	25.10	-	70.27	-	-	-	2.91
20.10.24	24.00	-	80.73	66.04	14.69	70.60	39.59	31.01	0.69	0.49	26.59	-	26.59	27.21	-	27.21	-	70.59	-	-	-	3.08
21.10.24	24.00	-	78.52	66.04	12.48	70.38	39.27	31.11	0.69	0.49	24.53	-	24.53	25.08	-	25.08	-	70.34	-	-	-	2.93
22.10.24	24.00	-	81.48	68.37	13.11	70.78	40.89	29.89	0.69	0.49	25.60	-	25.60	26.16	-	26.16	-	70.67	-	-	-	2.97
Среднее	24.00	-	80.72	67.73	12.99	69.60	46.77	22.83	0.69	0.49	25.48	-	25.48	26.05	-	26.05	-	69.52	-	-	0.00	2.43
Итого	720.00	-	2421.50	2031.79	389.71	-	-	-	-	-	764.49	-	764.49	781.45	-	781.45	-	-	-	-	-	73.05

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-4.10	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			68.95	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			397.66	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.