Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №219451				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1):	№ 531285	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 550679	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 521621	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4296	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	128.04	118.65	9.39	70.38	66.07	4.31	0.69	0.49	56.04	-	56.04	57.32	-	57.32	-	70.55	-	-	-	1.18
24.09.24	24.00	-	129.99	120.88	9.11	70.76	66.50	4.26	0.69	0.49	56.67	-	56.67	57.97	-	57.97	-	70.94	-	-	-	1.17
25.09.24	24.00	-	128.90	120.67	8.23	71.01	66.86	4.15	0.69	0.49	55.86	-	55.86	57.12	-	57.12	-	71.17	-	-	-	1.09
26.09.24	24.00	-	127.63	119.77	7.86	70.16	66.06	4.10	0.69	0.49	55.14	-	55.14	56.37	-	56.37	-	70.35	-	-	-	1.05
27.09.24	24.00	-	129.06	121.38	7.68	70.63	66.53	4.10	0.69	0.49	55.63	-	55.63	56.86	-	56.86	-	70.81	-	-	-	1.04
28.09.24	24.00	-	127.78	119.23	8.55	70.64	66.53	4.11	0.69	0.49	55.30	-	55.30	56.53	-	56.53	-	70.80	-	-	-	1.10
29.09.24	24.00	-	124.37	114.23	10.14	70.67	66.33	4.34	0.69	0.49	54.47	-	54.47	55.68	-	55.68	-	70.81	-	-	-	1.22
30.09.24	24.00	-	127.64	114.69	12.95	67.71	57.62	10.09	0.69	0.49	56.47	-	56.47	57.70	-	57.70	-	67.82	-	-	-	2.04
01.10.24	7.00	-	36.68	35.35	1.33	65.50	48.10	17.40	0.69	0.49	15.94	-	15.94	16.25	-	16.25	-	65.71	-	-	-	0.70
02.10.24	0.00	-																				
03.10.24	0.00	-																				
04.10.24	0.00	-																				
05.10.24	0.00	-																				
06.10.24	0.00	-																				
07.10.24	0.00	-																				
08.10.24	0.00	-																				
09.10.24	0.00	-																				
10.10.24	0.00	-																				
11.10.24	0.00	-																				
12.10.24	0.00	-																				
13.10.24	0.00	-																				
14.10.24	0.00	-																				
15.10.24	0.00	-																				
16.10.24	0.00	-																				
17.10.24	0.00	-																				
18.10.24	0.00	-																				
19.10.24	0.00	-																				
20.10.24	0.00	-																				
21.10.24	0.00	-																				
22.10.24	0.00	-																				
Среднее	7.11	-	117.79	109.43	8.36	69.61	53.63	15.98	0.69	0.49	16.48	-	16.48	16.85	-	16.85	-	69.79	-	-	0.00	1.18
Итого	199.00	-	1060.09	984.85	75.24	-	-	-	-	-	461.52	-	461.52	471.80	-	471.80	-	-	-	-	-	10.59

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	20.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**521**	час	66.64	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**521**	час	204.67	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			77.23	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			281.44	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.