Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	92.23	85.45	6.78	70.87	65.68	5.19	0.69	0.49	47.61	42.06	5.55	48.68	42.78	5.90	-	70.80	60.65	0.59	0.49	0.93
24.09.24	24.00	-	93.37	87.08	6.29	71.24	66.12	5.12	0.69	0.49	47.95	43.03	4.92	49.08	43.76	5.32	-	71.16	61.22	0.59	0.49	0.90
25.09.24	24.00	-	92.98	86.44	6.54	71.47	66.40	5.07	0.69	0.49	47.89	42.61	5.28	49.02	43.37	5.65	-	71.39	61.53	0.59	0.49	0.91
26.09.24	24.00	-	91.90	86.01	5.89	70.63	65.64	4.99	0.69	0.49	47.22	42.51	4.71	48.27	43.24	5.03	-	70.55	60.89	0.59	0.49	0.85
27.09.24	24.00	-	92.99	87.22	5.77	71.11	66.08	5.03	0.69	0.49	47.71	43.17	4.54	48.87	43.93	4.94	-	71.03	61.28	0.59	0.49	0.85
28.09.24	24.00	-	92.28	85.79	6.49	71.12	66.06	5.06	0.69	0.49	47.81	42.52	5.29	48.93	43.27	5.66	-	71.03	61.23	0.59	0.49	0.90
29.09.24	24.00	-	89.86	81.97	7.89	71.13	65.85	5.28	0.69	0.49	47.02	40.33	6.69	48.12	41.03	7.09	-	71.03	60.74	0.59	0.49	1.00
30.09.24	24.00	-	92.25	83.79	8.46	68.08	56.34	11.74	0.69	0.49	47.98	41.70	6.28	49.00	42.38	6.62	-	67.97	58.48	0.59	0.49	1.57
01.10.24	24.00	-	95.66	89.00	6.66	66.72	47.87	18.85	0.69	0.49	49.39	44.11	5.28	50.39	44.82	5.57	-	66.66	57.79	0.59	0.49	2.12
02.10.24	24.00	-	103.70	96.90	6.80	66.71	49.14	17.57	0.69	0.49	53.43	48.26	5.17	54.49	49.02	5.47	-	66.66	58.83	0.59	0.49	2.16
03.10.24	24.00	-	104.46	97.34	7.12	68.90	50.82	18.08	0.69	0.49	53.93	48.35	5.58	55.13	49.23	5.90	-	68.81	60.85	0.59	0.49	2.25
04.10.24	24.00	-	100.16	93.28	6.88	66.70	49.04	17.66	0.69	0.49	51.64	46.43	5.21	52.66	47.17	5.49	-	66.63	58.73	0.59	0.49	2.11
05.10.24	24.00	-	100.24	92.56	7.68	67.79	49.45	18.34	0.69	0.49	51.82	46.05	5.77	52.92	46.77	6.15	-	67.74	59.48	0.59	0.49	2.22
06.10.24	24.00	-	100.22	92.97	7.25	68.86	50.25	18.61	0.69	0.49	51.65	46.30	5.35	52.79	47.07	5.72	-	68.79	60.40	0.59	0.49	2.23
07.10.24	24.00	-	97.45	91.11	6.34	67.71	49.42	18.29	0.69	0.49	50.00	45.45	4.55	51.00	46.20	4.80	-	67.64	59.37	0.59	0.49	2.10
08.10.24	24.00	-	94.97	88.30	6.67	66.58	48.29	18.29	0.69	0.49	48.82	43.93	4.89	49.83	44.65	5.18	-	66.53	58.11	0.59	0.49	2.06
09.10.24	24.00	-	92.91	86.10	6.81	71.09	50.21	20.88	0.69	0.49	47.91	42.79	5.12	49.00	43.52	5.48	-	71.02	61.31	0.59	0.49	2.28
10.10.24	24.00	-	97.31	91.33	5.98	71.97	51.47	20.50	0.69	0.49	49.80	45.60	4.20	50.98	46.45	4.53	-	71.90	62.49	0.59	0.49	2.31
11.10.24	24.00	-	99.50	93.09	6.41	72.33	52.69	19.64	0.69	0.49	51.10	46.37	4.73	52.30	47.28	5.02	-	72.25	63.30	0.59	0.49	2.29
12.10.24	24.00	-	98.88	92.03	6.85	71.89	52.19	19.70	0.69	0.49	50.87	45.79	5.08	52.07	46.65	5.42	-	71.82	62.89	0.59	0.49	2.31
13.10.24	24.00	-	96.88	88.81	8.07	71.48	51.09	20.39	0.69	0.49	50.23	43.95	6.28	51.43	44.76	6.67	-	71.39	61.96	0.59	0.49	2.39
14.10.24	24.00	-	99.13	91.67	7.46	71.05	51.26	19.79	0.69	0.49	51.13	45.61	5.52	52.33	46.39	5.94	-	70.97	61.84	0.59	0.49	2.35
15.10.24	24.00	-	98.33	90.85	7.48	71.24	51.10	20.14	0.69	0.49	50.73	45.16	5.57	51.93	45.94	5.99	-	71.18	61.73	0.59	0.49	2.36
16.10.24	24.00	-	97.44	90.66	6.78	72.15	51.60	20.55	0.69	0.49	50.17	45.13	5.04	51.37	45.95	5.42	-	72.07	62.39	0.59	0.49	2.35
17.10.24	24.00	-	98.33	89.89	8.44	71.12	51.07	20.05	0.69	0.49	51.10	44.43	6.67	52.30	45.24	7.06	-	71.05	61.69	0.59	0.49	2.40
18.10.24	24.00	-	97.02	89.69	7.33	70.72	50.83	19.89	0.69	0.49	50.06	44.51	5.55	51.23	45.31	5.92	-	70.66	61.35	0.59	0.49	2.31
19.10.24	24.00	-	96.17	88.10	8.07	70.95	50.57	20.38	0.69	0.49	49.90	43.63	6.27	51.04	44.39	6.65	-	70.89	61.29	0.59	0.49	2.37
20.10.24	24.00	-	97.54	89.34	8.20	71.17	50.84	20.33	0.69	0.49	50.59	44.25	6.34	51.76	45.01	6.75	-	71.10	61.59	0.59	0.49	2.40
21.10.24	24.00	-	97.06	89.08	7.98	70.99	50.58	20.41	0.69	0.49	50.21	44.16	6.05	51.38	44.90	6.48	-	70.92	61.39	0.59	0.49	2.39
22.10.24	24.00	-	99.77	92.50	7.27	71.34	51.89	19.45	0.69	0.49	51.35	45.97	5.38	52.55	46.77	5.78	-	71.26	62.25	0.59	0.49	2.32
Среднее	24.00	-	96.70	89.61	7.09	70.17	54.33	15.84	0.69	0.49	49.90	44.47	5.43	51.03	45.242	5.79	-	70.10	60.90	0.59	0.49	1.93
Итого	720.00	-	2900.99	2688.35	212.64	-	-	-	-	-	1497.02	1334.16	162.86	1530.85	1357.25	173.60	-	-	-	-	-	57.99

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	0.51	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			57.47	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			173.60	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.