Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-									26.08	9.31	16.77	26.65	9.31	17.34	-	67.88	41.79	0.59	0.49	1.38
24.09.24	24.00	-									26.13	9.21	16.92	26.67	9.21	17.46	-	68.93	42.26	0.59	0.49	1.41
25.09.24	24.00	-									27.17	9.24	17.93	27.78	9.24	18.54	-	69.42	43.26	0.59	0.49	1.49
26.09.24	24.00	-									27.42	9.50	17.92	28.02	9.52	18.50	-	69.79	44.19	0.59	0.49	1.49
27.09.24	24.00	-									25.63	9.39	16.24	26.17	9.39	16.78	-	69.10	43.47	0.59	0.49	1.36
28.09.24	24.00	-									25.39	9.45	15.94	25.97	9.45	16.52	-	69.33	43.69	0.59	0.49	1.35
29.09.24	24.00	-									28.99	8.36	20.63	29.64	8.36	21.28	-	70.39	42.52	0.59	0.49	1.69
30.09.24	24.00	-									29.02	9.10	19.92	29.64	9.11	20.53	-	69.31	43.55	0.59	0.49	1.62
01.10.24	24.00	-									24.70	6.83	17.87	25.23	6.83	18.40	-	67.29	38.32	0.59	0.49	1.40
02.10.24	24.00	-									24.31	6.54	17.77	24.81	6.54	18.27	-	66.84	37.05	0.59	0.49	1.38
03.10.24	24.00	-									25.94	5.56	20.38	26.46	5.56	20.90	-	67.99	36.32	0.59	0.49	1.56
04.10.24	24.00	-									29.49	7.07	22.42	30.14	7.07	23.07	-	68.90	40.98	0.59	0.49	1.74
05.10.24	24.00	-									28.79	7.21	21.58	29.43	7.21	22.22	-	69.50	39.22	0.59	0.49	1.72
06.10.24	24.00	-									30.86	7.30	23.56	31.54	7.30	24.24	-	69.66	41.16	0.59	0.49	1.85
07.10.24	24.00	-									26.03	7.41	18.62	26.60	7.41	19.19	-	69.10	39.83	0.59	0.49	1.50
08.10.24	24.00	-									25.76	7.81	17.95	26.31	7.81	18.50	-	69.09	40.29	0.59	0.49	1.47
09.10.24	24.00	-									26.72	7.42	19.30	27.31	7.42	19.89	-	69.28	39.73	0.59	0.49	1.56
10.10.24	24.00	-									24.76	7.42	17.34	25.31	7.42	17.89	-	68.36	38.93	0.59	0.49	1.40
11.10.24	24.00	-									24.48	7.38	17.10	25.03	7.38	17.65	-	68.42	41.29	0.59	0.49	1.37
12.10.24	24.00	-									27.42	10.30	17.12	28.05	10.38	17.67	-	70.30	44.70	0.59	0.49	1.47
13.10.24	24.00	-									30.26	11.03	19.23	30.99	11.09	19.90	-	71.80	46.55	0.59	0.49	1.66
14.10.24	24.00	-									27.21	11.27	15.94	27.85	11.38	16.47	-	72.29	46.89	0.59	0.49	1.44
15.10.24	24.00	-									27.22	9.77	17.45	27.85	9.79	18.06	-	71.12	44.77	0.59	0.49	1.50
16.10.24	24.00	-									24.36	8.68	15.68	24.90	8.68	16.22	-	69.50	41.88	0.59	0.49	1.33
17.10.24	24.00	-									24.95	8.37	16.58	25.50	8.37	17.13	-	69.75	41.82	0.59	0.49	1.39
18.10.24	24.00	-									23.23	8.42	14.81	23.75	8.42	15.33	-	70.14	41.84	0.59	0.49	1.28
19.10.24	24.00	-									26.08	9.60	16.48	26.68	9.60	17.08	-	71.16	44.59	0.59	0.49	1.43
20.10.24	24.00	-									27.37	10.18	17.19	28.04	10.19	17.85	-	71.51	44.90	0.59	0.49	1.50
21.10.24	24.00	-									28.01	10.12	17.89	28.64	10.14	18.50	-	70.21	45.35	0.59	0.49	1.51
22.10.24	24.00	-									26.15	9.95	16.20	26.70	9.95	16.75	-	68.64	43.76	0.59	0.49	1.36
Среднее	24.00	-									26.66	8.64	18.02	27.26	8.651	18.60	-	69.50	42.16	0.59	0.49	1.49
Итого	720.00	-									799.93	259.20	540.73	817.66	259.53	558.13	-	-	-	-	-	44.59

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-5.52	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			39.07	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			558.13	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.