Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.54	17.60	0.94	0.69	0.49												0.00
24.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.36	17.65	0.71	0.69	0.49												0.00
25.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.92	18.43	0.49	0.69	0.49												0.00
26.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.49	18.99	0.50	0.69	0.49												0.00
27.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.86	19.39	0.47	0.69	0.49												0.00
28.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.82	19.24	0.58	0.69	0.49												0.00
29.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.33	18.70	0.63	0.69	0.49												0.00
30.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.39	17.59	0.80	0.69	0.49												0.00
01.10.24	24.00	-	30.27	27.93	2.34	43.31	35.42	7.89	0.69	0.49												0.32
02.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.84	16.18	2.66	0.69	0.49												0.00
03.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.81	15.18	3.63	0.69	0.49												0.00
04.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.80	15.00	3.80	0.69	0.49												0.00
05.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.06	15.70	3.36	0.69	0.49												0.00
06.10.24	24.00	-	87.75	86.27	1.48	51.29	41.24	10.05	0.69	0.49												0.94
07.10.24	24.00	-	292.46	292.46	0.00	51.78	42.52	9.26	0.69	0.49												2.71
08.10.24	24.00	-	291.57	291.57	0.00	50.63	41.95	8.68	0.69	0.49												2.53
09.10.24	24.00	-	288.35	288.35	0.00	49.80	41.05	8.75	0.69	0.49												2.52
10.10.24	24.00	-	281.73	281.73	0.00	48.43	40.13	8.30	0.69	0.49												2.34
11.10.24	24.00	-	286.24	286.24	0.00	48.59	40.85	7.74	0.69	0.49												2.22
12.10.24	24.00	-	280.84	280.84	0.00	43.84	37.31	6.53	0.69	0.49												1.83
13.10.24	24.00	-	274.72	274.72	0.00	47.20	39.49	7.71	0.69	0.49												2.12
14.10.24	24.00	-	279.53	279.53	0.00	51.56	42.50	9.06	0.69	0.49												2.53
15.10.24	24.00	-	282.33	282.33	0.00	53.83	44.19	9.64	0.69	0.49												2.72
16.10.24	24.00	-	284.55	284.55	0.00	53.86	44.27	9.59	0.69	0.49												2.73
17.10.24	24.00	-	284.13	284.13	0.00	53.63	44.25	9.38	0.69	0.49												2.67
18.10.24	24.00	-	283.06	283.06	0.00	57.39	46.49	10.90	0.69	0.49												3.09
19.10.24	24.00	-	281.90	281.90	0.00	61.81	49.58	12.23	0.69	0.49												3.45
20.10.24	24.00	-	278.02	278.02	0.00	56.78	46.36	10.42	0.69	0.49												2.90
21.10.24	24.00	-	280.60	280.60	0.00	51.47	42.77	8.70	0.69	0.49												2.44
22.10.24	24.00	-	234.34	233.12	1.22	55.85	45.43	10.42	0.69	0.49												2.50
Среднее	24.00	-	153.41	153.25	0.17	38.64	32.52	6.13	0.69	0.49												1.42
Итого	720.00	-	4602.39	4597.35	5.04	-	-	-	-	-												42.63

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 10.30 °С Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 42.63 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.