Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 9069.038.1 от 01.10.2008 | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 52 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 52 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №201505				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1):	№ 545365	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25625Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 542717	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25625Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.09.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.09.24	14.00	-	27.06	27.06	0.00	68.43	68.28	0.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26.09.24	24.00	-	49.21	49.21	0.00	67.65	67.51	0.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27.09.24	24.00	-	49.81	49.81	0.00	68.03	67.89	0.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28.09.24	24.00	-	49.01	49.01	0.00	68.11	67.97	0.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
29.09.24	24.00	-	47.25	47.25	0.00	68.18	68.01	0.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30.09.24	24.00	-	46.31	46.31	0.00	66.25	66.08	0.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
01.10.24	24.00	-	53.78	54.19	-0.41	64.71	52.53	12.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66
02.10.24	24.00	-	77.57	77.57	0.00	64.95	38.83	26.12	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03
03.10.24	24.00	-	77.56	77.56	0.00	67.65	40.51	27.14	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
04.10.24	24.00	-	72.92	72.92	0.00	65.77	39.13	26.64	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94
05.10.24	24.00	-	71.42	71.42	0.00	67.08	39.37	27.71	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98
06.10.24	24.00	-	71.55	71.55	0.00	68.38	40.11	28.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02
07.10.24	24.00	-	68.89	68.89	0.00	67.59	39.50	28.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94
08.10.24	24.00	-	65.47	65.47	0.00	65.96	38.16	27.80	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.82
09.10.24	24.00	-	64.14	64.14	0.00	70.60	39.01	31.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03
10.10.24	24.00	-	66.91	66.91	0.00	71.58	39.99	31.59	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
11.10.24	24.00	-	68.19	68.19	0.00	71.96	41.03	30.93	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11
12.10.24	24.00	-	67.43	67.43	0.00	71.52	40.89	30.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07
13.10.24	24.00	-	65.54	65.54	0.00	71.21	40.11	31.10	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
14.10.24	24.00	-	67.38	67.38	0.00	70.83	40.50	30.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
15.10.24	24.00	-	66.82	66.82	0.00	70.57	40.11	30.46	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
16.10.24	24.00	-	66.47	67.54	-1.07	72.02	42.57	29.45	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97
17.10.24	24.00	-	66.45	66.45	0.00	70.69	39.77	30.92	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.05
18.10.24	23.00	-	62.99	62.99	0.00	70.46	39.61	30.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94
19.10.24	24.00	-	64.82	64.82	0.00	70.48	39.30	31.18	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.02
20.10.24	24.00	-	65.75	65.75	0.00	70.77	39.67	31.10	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.05
21.10.24	24.00	-	65.48	65.48	0.00	70.45	39.37	31.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03
22.10.24	24.00	-	67.83	67.83	0.00	71.06	40.50	30.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07
Среднее	23.61	-	62.64	62.70	-0.05	69.03	46.30	22.74	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.54
Итого	661.00	-	1754.01	1755.49	-1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.07

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			43.07	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:				м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.