

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 66, корп. 1, лит. 3
 Адрес: Бабушкина ул., д. 66, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общехозэнерго"

Договор: 33026.046.6
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 106110

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7.04 № 207788
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-С1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 15.07.2025
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0.307
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Сот = 92.1

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024
 Овент = 0
 Стех = 0
 Qгвс = M3*(t3-hвх)
 Qгвс.ср = 0.1868
 Qгвс.ср = 0.0849
 Стех.гвс = 0
 Стех.гвс = 33.96
 Гкал/М=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М4	дМ	М3	М4	дМ	Улоднит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
30.09.2024	24.00		102.19	87.16	15.03	67.63	55.37	12.26	6.80	4.90	38.97	39.77	39.77	39.77	39.77	39.77	39.77	39.77	39.77	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	2.09
01.10.2024	24.00		104.31	89.55	14.76	66.20	44.08	22.12	6.80	4.90	39.63	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	40.42	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	2.96
02.10.2024	24.00		108.67	95.07	13.60	66.45	45.17	21.28	6.80	4.90	40.04	40.85	40.85	40.85	40.85	40.85	40.85	40.85	40.85	66.54	66.54	66.54	66.54	66.54	66.54	2.93
03.10.2024	24.00		107.55	95.27	12.28	68.71	46.12	22.59	6.80	4.90	38.44	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26	68.66	68.66	68.66	68.66	68.66	68.66	3.00
04.10.2024	24.00		105.62	92.23	13.39	66.48	44.06	22.42	6.80	4.90	39.06	39.86	39.86	39.86	39.86	39.86	39.86	39.86	39.86	66.47	66.47	66.47	66.47	66.47	66.47	2.96
05.10.2024	24.00		105.00	91.44	13.56	67.53	44.00	23.53	6.80	4.90	38.51	39.32	39.32	39.32	39.32	39.32	39.32	39.32	39.32	67.63	67.63	67.63	67.63	67.63	67.63	3.07
06.10.2024	24.00		105.98	91.99	13.99	68.63	44.35	24.28	6.80	4.90	39.45	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30	68.66	68.66	68.66	68.66	68.66	68.66	3.20
07.10.2024	24.00		104.02	89.65	14.37	67.53	43.56	23.97	6.80	4.90	39.16	39.96	39.96	39.96	39.96	39.96	39.96	39.96	39.96	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	3.12
08.10.2024	24.00		99.87	87.64	12.23	66.31	42.12	24.19	6.80	4.90	36.78	37.52	37.52	37.52	37.52	37.52	37.52	37.52	37.52	66.46	66.46	66.46	66.46	66.46	66.46	2.93
09.10.2024	24.00		98.42	85.42	13.00	70.81	42.99	27.82	6.80	4.90	36.82	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	37.67	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	70.83	3.30
10.10.2024	24.00		102.39	89.72	12.67	71.67	44.19	27.48	6.80	4.90	37.44	38.31	38.31	38.31	38.31	38.31	38.31	38.31	38.31	71.66	71.66	71.66	71.66	71.66	71.66	3.38
11.10.2024	24.00		103.28	91.06	12.22	71.57	44.59	26.47	6.80	4.90	36.36	37.22	37.22	37.22	37.22	37.22	37.22	37.22	37.22	71.55	71.55	71.55	71.55	71.55	71.55	3.30
12.10.2024	24.00		103.28	91.06	12.22	71.57	44.59	26.47	6.80	4.90	37.34	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	38.23	71.10	71.10	71.10	71.10	71.10	71.10	3.33
13.10.2024	24.00		101.26	88.68	12.58	71.17	43.75	27.42	6.80	4.90	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	70.68	3.29
14.10.2024	24.00		103.30	90.68	11.96	70.75	44.04	26.71	6.80	4.90	37.25	38.11	38.11	38.11	38.11	38.11	38.11	38.11	38.11	70.93	70.93	70.93	70.93	70.93	70.93	3.26
15.10.2024	24.00		102.05	90.68	13.06	70.85	43.85	27.00	6.80	4.90	36.38	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	70.93	70.93	70.93	70.93	70.93	70.93	3.42
16.10.2024	24.00		103.02	89.96	13.06	71.84	44.25	27.59	6.80	4.90	37.55	38.46	38.46	38.46	38.46	38.46	38.46	38.46	38.46	71.77	71.77	71.77	71.77	71.77	71.77	3.42
17.10.2024	24.00		103.35	89.73	13.62	70.80	43.54	27.26	6.80	4.90	37.85	38.73	38.73	38.73	38.73	38.73	38.73	38.73	38.73	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	3.38
18.10.2024	24.00		102.12	89.30	12.82	70.43	42.70	27.73	6.80	4.90	36.99	37.85	37.85	37.85	37.85	37.85	37.85	37.85	37.85	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	3.32
19.10.2024	24.00		100.21	88.14	12.07	70.59	42.56	28.03	6.80	4.90	35.82	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	36.64	70.61	70.61	70.61	70.61	70.61	70.61	3.58
20.10.2024	24.00		104.30	89.05	15.25	70.88	42.80	28.44	6.80	4.90	39.08	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	39.80	70.94	70.94	70.94	70.94	70.94	70.94	3.61
21.10.2024	24.00		104.01	88.58	15.43	70.62	42.18	28.44	6.80	4.90	38.60	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	70.99	70.99	70.99	70.99	70.99	70.99	3.59
22.10.2024	24.00		105.96	91.78	14.18	71.05	42.94	28.11	6.80	4.90	38.60	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51	70.99	70.99	70.99	70.99	70.99	70.99	3.20
Итого	24.00		103.46	90.22	13.24	69.59	44.31	25.28	6.80	4.90	873.58	893.03	893.03	893.03	893.03	893.03	893.03	893.03	893.03	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67	73.67

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т В3, куб.м В4, куб.м Уп, т Общ. Гкал Траб, ч
 22.09.2024 136525 137895.00 45998.90 48400.70 6027.60 25353.00
 23.10.2024 139718 140885.00 47176.10 48400.70 6194.20 26097.00

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленной тепловой энергии Увс изл.

10.64 °C
 70.43 Гкал
 310.77 м.куб.
 0 час
 0 час
 3.24 Гкал
 0 час
 0 час
 3.24 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГИП «ТАК СИБ»
 Филиал «ЭнергоСиб»
 АБОНЕНТОВ УЧЕТА
 ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 СОКРЕС Д.А.
 ПРИНЯТ
 26.10.2024г.
 Представитель теплоснабжающей организации

