Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208359				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1):	№ 515646	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 515672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 542794	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3986	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	Контроль ГВС (ТВ-2) М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	83.86	69.84	14.02	70.78	70.60	0.18	0.69	0.49	14.47	-	14.47	14.80	-	14.80	-	70.58	-	-	-	1.01
24.09.24	24.00	-	82.97	71.06	11.91	71.14	70.99	0.15	0.69	0.49	12.27	-	12.27	12.56	-	12.56	-	70.75	-	-	-	0.86
25.09.24	24.00	-	83.42	70.81	12.61	71.37	71.22	0.15	0.69	0.49	12.95	-	12.95	13.26	-	13.26	-	71.01	-	-	-	0.92
26.09.24	24.00	-	82.10	70.27	11.83	70.57	70.39	0.18	0.69	0.49	12.17	-	12.17	12.45	-	12.45	-	70.41	-	-	-	0.85
27.09.24	24.00	-	81.36	71.13	10.23	71.03	70.87	0.16	0.69	0.49	10.62	-	10.62	10.87	-	10.87	-	70.74	-	-	-	0.74
28.09.24	24.00	-	81.79	70.22	11.57	71.00	70.88	0.12	0.69	0.49	11.90	-	11.90	12.15	-	12.15	-	70.55	-	-	-	0.83
29.09.24	24.00	-	81.90	67.75	14.15	71.00	70.90	0.10	0.69	0.49	14.63	-	14.63	14.95	-	14.95	-	70.37	-	-	-	1.01
30.09.24	24.00	-	82.25	69.53	12.72	67.90	55.89	12.01	0.69	0.49	13.12	-	13.12	13.37	-	13.37	-	66.79	-	-	-	1.71
01.10.24	24.00	-	85.53	71.90	13.63	66.68	40.40	26.28	0.69	0.49	13.82	-	13.82	14.11	-	14.11	-	66.65	-	-	-	2.80
02.10.24	24.00	-	89.60	76.85	12.75	66.73	41.23	25.50	0.69	0.49	13.03	-	13.03	13.31	-	13.31	-	67.02	-	-	-	2.81
03.10.24	24.00	-	89.93	77.19	12.74	68.81	42.55	26.26	0.69	0.49	13.09	-	13.09	13.35	-	13.35	-	68.17	-	-	-	2.91
04.10.24	24.00	-	87.04	74.53	12.51	66.68	40.66	26.02	0.69	0.49	13.07	-	13.07	13.30	-	13.30	-	66.50	-	-	-	2.77
05.10.24	24.00	-	87.65	74.46	13.19	67.77	40.81	26.96	0.69	0.49	13.60	-	13.60	13.87	-	13.87	-	67.82	-	-	-	2.90
06.10.24	24.00	-	88.68	74.50	14.18	68.84	41.09	27.75	0.69	0.49	14.52	-	14.52	14.84	-	14.84	-	68.77	-	-	-	3.05
07.10.24	24.00	-	85.63	72.91	12.72	67.68	40.31	27.37	0.69	0.49	13.42	-	13.42	13.69	-	13.69	-	67.37	-	-	-	2.86
08.10.24	24.00	-	83.73	70.88	12.85	66.60	39.23	27.37	0.69	0.49	13.45	-	13.45	13.71	-	13.71	-	66.86	-	-	-	2.80
09.10.24	24.00	-	81.68	69.18	12.50	71.07	39.87	31.20	0.69	0.49	13.03	-	13.03	13.32	-	13.32	-	70.90	-	-	-	3.05
10.10.24	24.00	-	86.34	72.86	13.48	71.95	41.14	30.81	0.69	0.49	13.91	-	13.91	14.21	-	14.21	-	71.75	-	-	-	3.22
11.10.24	24.00	-	86.98	74.28	12.70	72.28	42.78	29.50	0.69	0.49	13.07	-	13.07	13.38	-	13.38	-	71.98	-	-	-	3.11
12.10.24	24.00	-	86.02	73.68	12.34	71.81	42.55	29.26	0.69	0.49	12.55	-	12.55	12.84	-	12.84	-	71.46	-	-	-	3.04
13.10.24	24.00	-	87.09	71.78	15.31	71.39	41.54	29.85	0.69	0.49	15.62	-	15.62	15.95	-	15.95	-	71.02	-	-	-	3.24
14.10.24	24.00	-	86.11	73.88	12.23	70.96	41.93	29.03	0.69	0.49	12.61	-	12.61	12.90	-	12.90	-	70.56	-	-	-	3.01
15.10.24	24.00	-	85.97	73.18	12.79	71.19	41.44	29.75	0.69	0.49	12.84	-	12.84	13.13	-	13.13	-	71.38	-	-	-	3.09
16.10.24	24.00	-	85.44	73.07	12.37	72.06	41.12	30.94	0.69	0.49	12.84	-	12.84	13.14	-	13.14	-	71.54	-	-	-	3.15
17.10.24	24.00	-	86.49	73.05	13.44	71.04	41.02	30.02	0.69	0.49	13.86	-	13.86	14.16	-	14.16	-	70.83	-	-	-	3.15
18.10.24	24.00	-	83.87	72.25	11.62	70.67	40.35	30.32	0.69	0.49	11.78	-	11.78	12.05	-	12.05	-	70.41	-	-	-	3.01
19.10.24	24.00	-	84.14	71.53	12.61	70.88	39.67	31.21	0.69	0.49	13.07	-	13.07	13.38	-	13.38	-	70.80	-	-	-	3.13
20.10.24	24.00	-	86.94	72.56	14.38	71.12	39.83	31.29	0.69	0.49	15.12	-	15.12	15.45	-	15.45	-	71.03	-	-	-	3.30
21.10.24	24.00	-	85.34	72.34	13.00	70.92	39.54	31.38	0.69	0.49	13.69	-	13.69	14.00	-	14.00	-	70.73	-	-	-	3.20
22.10.24	24.00	-	87.06	74.60	12.46	71.26	40.80	30.46	0.69	0.49	13.03	-	13.03	13.29	-	13.29	-	70.81	-	-	-	3.16
Среднее	24.00	-	85.23	72.40	12.83	70.11	48.39	21.72	0.69	0.49	13.24	-	13.24	13.53	-	13.53	-	69.85	-	-	0.00	2.49
Итого	720.00	-	2556.91	2172.07	384.84	-	-	-	-	-	397.15	-	397.15	405.79	-	405.79	-	-	-	-	-	74.66

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°С	4.09	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			70.57	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			405.79	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.