Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207206 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	119.32	105.78	13.54	71.09	65.93	5.16	0.69	0.49	55.81	-	55.81	57.11	-	57.11	-	70.98	-	-	-	1.51
24.09.24	24.00	-	120.58	107.55	13.03	71.45	66.32	5.13	0.69	0.49	55.92	-	55.92	57.23	-	57.23	-	71.34	-	-	-	1.49
25.09.24	24.00	-	120.79	107.08	13.71	71.69	66.66	5.03	0.69	0.49	56.40	-	56.40	57.73	-	57.73	-	71.57	-	-	-	1.53
26.09.24	24.00	-	118.85	106.29	12.56	70.86	65.91	4.95	0.69	0.49	54.93	-	54.93	56.18	-	56.18	-	70.76	-	-	-	1.42
27.09.24	24.00	-	120.04	107.57	12.47	71.33	66.42	4.91	0.69	0.49	55.33	-	55.33	56.60	-	56.60	-	71.23	-	-	-	1.42
28.09.24	24.00	-	119.36	106.13	13.23	71.31	66.33	4.98	0.69	0.49	55.46	-	55.46	56.74	-	56.74	-	71.17	-	-	-	1.48
29.09.24	24.00	-	116.73	102.56	14.17	71.34	66.12	5.22	0.69	0.49	55.02	-	55.02	56.27	-	56.27	-	71.18	-	-	-	1.55
30.09.24	24.00	-	119.67	104.89	14.78	68.29	56.24	12.05	0.69	0.49	56.35	-	56.35	57.54	-	57.54	-	68.08	-	-	-	2.28
01.10.24	24.00	-	123.06	108.35	14.71	66.90	48.20	18.70	0.69	0.49	57.63	-	57.63	58.81	-	58.81	-	66.81	-	-	-	3.01
02.10.24	24.00	-	130.35	115.87	14.48	66.92	48.76	18.16	0.69	0.49	60.40	-	60.40	61.66	-	61.66	-	66.86	-	-	-	3.08
03.10.24	24.00	-	130.33	115.84	14.49	69.13	49.57	19.56	0.69	0.49	60.08	-	60.08	61.38	-	61.38	-	68.98	-	-	-	3.27
04.10.24	24.00	-	125.39	112.12	13.27	66.92	47.03	19.89	0.69	0.49	57.62	-	57.62	58.81	-	58.81	-	66.83	-	-	-	3.12
05.10.24	24.00	-	127.54	111.92	15.62	67.98	47.23	20.75	0.69	0.49	59.86	-	59.86	61.13	-	61.13	-	67.91	-	-	-	3.39
06.10.24	24.00	-	129.21	112.01	17.20	69.07	47.58	21.49	0.69	0.49	61.33	-	61.33	62.70	-	62.70	-	69.00	-	-	-	3.60
07.10.24	24.00	-	124.06	107.39	16.67	67.93	46.15	21.78	0.69	0.49	57.74	-	57.74	58.96	-	58.96	-	67.82	-	-	-	3.47
08.10.24	24.00	-	121.92	101.80	20.12	66.77	44.11	22.66	0.69	0.49	57.38	-	57.38	58.57	-	58.57	-	66.73	-	-	-	3.65
09.10.24	24.00	-	118.83	97.65	21.18	71.29	45.13	26.16	0.69	0.49	55.78	-	55.78	57.10	-	57.10	-	71.18	-	-	-	4.07
10.10.24	24.00	-	123.05	102.09	20.96	72.19	46.28	25.91	0.69	0.49	56.62	-	56.62	57.98	-	57.98	-	72.08	-	-	-	4.16
11.10.24	24.00	-	124.41	103.28	21.13	72.56	47.75	24.81	0.69	0.49	56.68	-	56.68	58.06	-	58.06	-	72.44	-	-	-	4.10
12.10.24	24.00	-	125.93	101.42	24.51	72.10	47.19	24.91	0.69	0.49	58.76	-	58.76	60.14	-	60.14	-	72.01	-	-	-	4.30
13.10.24	24.00	-	125.19	97.57	27.62	71.69	46.07	25.62	0.69	0.49	59.80	-	59.80	61.19	-	61.19	-	71.58	-	-	-	4.48
14.10.24	24.00	-	125.86	99.93	25.93	71.24	46.40	24.84	0.69	0.49	58.43	-	58.43	59.77	-	59.77	-	71.11	-	-	-	4.33
15.10.24	24.00	-	124.48	98.08	26.40	71.39	45.67	25.72	0.69	0.49	57.43	-	57.43	58.78	-	58.78	-	71.33	-	-	-	4.41
16.10.24	24.00	-	124.09	100.42	23.67	72.35	45.62	26.73	0.69	0.49	57.60	-	57.60	58.95	-	58.95	-	72.21	-	-	-	4.40
17.10.24	24.00	-	124.34	109.69	14.65	71.31	45.90	25.41	0.69	0.49	57.87	-	57.87	59.24	-	59.24	-	71.21	-	-	-	3.83
18.10.24	24.00	-	123.06	108.91	14.15	70.94	45.43	25.51	0.69	0.49	57.15	-	57.15	58.46	-	58.46	-	70.82	-	-	-	3.78
19.10.24	24.00	-	122.17	107.38	14.79	71.14	45.16	25.98	0.69	0.49	57.18	-	57.18	58.52	-	58.52	-	71.05	-	-	-	3.84
20.10.24	24.00	-	125.16	108.88	16.28	71.40	45.48	25.92	0.69	0.49	59.26	-	59.26	60.64	-	60.64	-	71.34	-	-	-	3.99
21.10.24	24.00	-	123.46	108.48	14.98	71.17	45.18	25.99	0.69	0.49	57.76	-	57.76	59.08	-	59.08	-	71.07	-	-	-	3.89
22.10.24	24.00	-	126.47	111.82	14.65	71.56	46.40	25.16	0.69	0.49	58.55	-	58.55	59.90	-	59.90	-	71.46	-	-	-	3.86
Среднее	24.00	-	123.46	106.29	17.17	70.38	51.41	18.97	0.69	0.49	57.54	-	57.54	58.84	-	58.84	-	70.27	-	-	0.00	3.22
Итого	720.00	-	3703.70	3188.75	514.95	-	-	-	-	-	1726.13	-	1726.13	1765.23	-	1765.23	-	-	-	-	-	96.71

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-5.41	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			91.30	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			525.46	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.