Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Txв, гр.С= 10.30

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.09.24 | 24.00 | - | 143.75 | 132.99 | 10.76 | 71.36 | 66.42 | 4.94 | 0.69 | 0.49 | 68.70 | - | 68.70 | 70.29 | - | 70.29 | - | 71.24 | - | - | - | 1.43 |
| 24.09.24 | 24.00 | - | 145.24 | 135.19 | 10.05 | 71.73 | 66.88 | 4.85 | 0.69 | 0.49 | 68.95 | - | 68.95 | 70.56 | - | 70.56 | - | 71.61 | - | - | - | 1.38 |
| 25.09.24 | 24.00 | - | 144.64 | 135.02 | 9.62 | 71.96 | 67.20 | 4.76 | 0.69 | 0.49 | 68.53 | - | 68.53 | 70.17 | - | 70.17 | - | 71.83 | - | - | - | 1.34 |
| 26.09.24 | 24.00 | - | 143.75 | 133.88 | 9.87 | 71.13 | 66.46 | 4.67 | 0.69 | 0.49 | 68.26 | - | 68.26 | 69.84 | - | 69.84 | - | 71.01 | - | - | - | 1.34 |
| 27.09.24 | 24.00 | - | 143.91 | 135.75 | 8.16 | 71.61 | 66.92 | 4.69 | 0.69 | 0.49 | 67.44 | - | 67.44 | 69.02 | - | 69.02 | - | 71.48 | - | - | - | 1.23 |
| 28.09.24 | 24.00 | - | 144.32 | 133.76 | 10.56 | 71.61 | 66.96 | 4.65 | 0.69 | 0.49 | 68.93 | - | 68.93 | 70.58 | - | 70.58 | - | 71.46 | - | - | - | 1.38 |
| 29.09.24 | 24.00 | - | 140.80 | 128.86 | 11.94 | 71.65 | 66.76 | 4.89 | 0.69 | 0.49 | 68.08 | - | 68.08 | 69.67 | - | 69.67 | - | 71.50 | - | - | - | 1.49 |
| 30.09.24 | 24.00 | - | 142.67 | 131.50 | 11.17 | 68.58 | 55.79 | 12.79 | 0.69 | 0.49 | 68.36 | - | 68.36 | 69.87 | - | 69.87 | - | 68.43 | - | - | - | 2.46 |
| 01.10.24 | 24.00 | - | 148.73 | 137.11 | 11.62 | 67.21 | 46.65 | 20.56 | 0.69 | 0.49 | 71.58 | - | 71.58 | 73.08 | - | 73.08 | - | 67.11 | - | - | - | 3.60 |
| 02.10.24 | 24.00 | - | 156.87 | 147.69 | 9.18 | 67.16 | 47.71 | 19.45 | 0.69 | 0.49 | 74.03 | - | 74.03 | 75.59 | - | 75.59 | - | 67.07 | - | - | - | 3.49 |
| 03.10.24 | 24.00 | - | 158.45 | 148.44 | 10.01 | 69.39 | 49.38 | 20.01 | 0.69 | 0.49 | 75.23 | - | 75.23 | 76.91 | - | 76.91 | - | 69.26 | - | - | - | 3.67 |
| 04.10.24 | 24.00 | - | 152.63 | 142.79 | 9.84 | 67.19 | 47.73 | 19.46 | 0.69 | 0.49 | 72.47 | - | 72.47 | 73.96 | - | 73.96 | - | 67.09 | - | - | - | 3.45 |
| 05.10.24 | 24.00 | - | 152.90 | 142.61 | 10.29 | 68.27 | 48.16 | 20.11 | 0.69 | 0.49 | 73.02 | - | 73.02 | 74.60 | - | 74.60 | - | 68.19 | - | - | - | 3.57 |
| 06.10.24 | 24.00 | - | 154.93 | 142.87 | 12.06 | 69.38 | 48.93 | 20.45 | 0.69 | 0.49 | 75.02 | - | 75.02 | 76.66 | - | 76.66 | - | 69.28 | - | - | - | 3.76 |
| 07.10.24 | 24.00 | - | 148.76 | 139.31 | 9.45 | 68.25 | 48.06 | 20.19 | 0.69 | 0.49 | 70.55 | - | 70.55 | 72.06 | - | 72.06 | - | 68.14 | - | - | - | 3.46 |
| 08.10.24 | 24.00 | - | 145.21 | 135.52 | 9.69 | 67.08 | 46.89 | 20.19 | 0.69 | 0.49 | 69.21 | - | 69.21 | 70.66 | - | 70.66 | - | 67.02 | - | - | - | 3.39 |
| 09.10.24 | 24.00 | - | 142.54 | 132.04 | 10.50 | 71.67 | 48.55 | 23.12 | 0.69 | 0.49 | 68.41 | - | 68.41 | 69.99 | - | 69.99 | - | 71.56 | - | - | - | 3.81 |
| 10.10.24 | 24.00 | - | 149.52 | 139.12 | 10.40 | 72.53 | 49.71 | 22.82 | 0.69 | 0.49 | 71.40 | - | 71.40 | 73.09 | - | 73.09 | - | 72.42 | - | - | - | 3.93 |
| 11.10.24 | 24.00 | - | 151.29 | 142.35 | 8.94 | 72.87 | 50.97 | 21.90 | 0.69 | 0.49 | 71.45 | - | 71.45 | 73.17 | - | 73.17 | - | 72.75 | - | - | - | 3.77 |
| 12.10.24 | 24.00 | - | 151.75 | 141.18 | 10.57 | 72.41 | 50.67 | 21.74 | 0.69 | 0.49 | 72.54 | - | 72.54 | 74.26 | - | 74.26 | - | 72.30 | - | - | - | 3.84 |
| 13.10.24 | 24.00 | - | 148.17 | 137.24 | 10.93 | 72.01 | 49.50 | 22.51 | 0.69 | 0.49 | 71.11 | - | 71.11 | 72.77 | - | 72.77 | - | 71.88 | - | - | - | 3.88 |
| 14.10.24 | 24.00 | - | 151.10 | 141.36 | 9.74 | 71.56 | 49.66 | 21.90 | 0.69 | 0.49 | 71.71 | - | 71.71 | 73.40 | - | 73.40 | - | 71.43 | - | - | - | 3.80 |
| 15.10.24 | 24.00 | - | 149.82 | 140.30 | 9.52 | 71.75 | 49.24 | 22.51 | 0.69 | 0.49 | 71.11 | - | 71.11 | 72.78 | - | 72.78 | - | 71.67 | - | - | - | 3.85 |
| 16.10.24 | 24.00 | - | 148.76 | 139.53 | 9.23 | 72.69 | 49.78 | 22.91 | 0.69 | 0.49 | 70.41 | - | 70.41 | 72.10 | - | 72.10 | - | 72.56 | - | - | - | 3.87 |
| 17.10.24 | 24.00 | - | 149.53 | 139.57 | 9.96 | 71.63 | 49.50 | 22.13 | 0.69 | 0.49 | 71.14 | - | 71.14 | 72.83 | - | 72.83 | - | 71.52 | - | - | - | 3.81 |
| 18.10.24 | 24.00 | - | 149.53 | 138.40 | 11.13 | 71.26 | 49.16 | 22.10 | 0.69 | 0.49 | 71.80 | - | 71.80 | 73.47 | - | 73.47 | - | 71.15 | - | - | - | 3.86 |
| 19.10.24 | 24.00 | - | 147.03 | 136.70 | 10.33 | 71.45 | 48.94 | 22.51 | 0.69 | 0.49 | 70.34 | - | 70.34 | 71.98 | - | 71.98 | - | 71.34 | - | - | - | 3.82 |
| 20.10.24 | 24.00 | - | 149.65 | 138.50 | 11.15 | 71.69 | 49.23 | 22.46 | 0.69 | 0.49 | 71.96 | - | 71.96 | 73.63 | - | 73.63 | - | 71.59 | - | - | - | 3.91 |
| 21.10.24 | 24.00 | - | 148.06 | 138.04 | 10.02 | 71.50 | 48.92 | 22.58 | 0.69 | 0.49 | 70.59 | - | 70.59 | 72.24 | - | 72.24 | - | 71.38 | - | - | - | 3.83 |
| 22.10.24 | 24.00 | - | 152.07 | 142.94 | 9.13 | 71.85 | 50.19 | 21.66 | 0.69 | 0.49 | 72.13 | - | 72.13 | 73.83 | - | 73.83 | - | 71.73 | - | - | - | 3.76 |
| Среднее | 24.00 | - | 148.55 | 138.35 | 10.19 | 70.68 | 53.36 | 17.32 | 0.69 | 0.49 | 70.82 | - | 70.82 | 72.44 | - | 72.44 | - | 70.57 | - | - | 0.00 | 3.14 |
| Итого | 720.00 | - | 4456.38 | 4150.56 | 305.82 | - | - | - | - | - | 2124.46 | - | 2124.46 | 2173.06 | - | 2173.06 | - | - | - | - | - | 94.17 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.09.24 | | | | | | | - | - | - |
| | 22.10.24 | | | | | | | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | | час | | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 10.30 | °C | -3.21 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 90.96 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 312.06 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.