Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 97-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 97-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №206917 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Обратн.тр.(М2): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр. ГВС(М3): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.цирк.ГВС(М4): | № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № |
| Тр.подпитки(V5): | | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | Gгвс= |

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ. |
| | ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.09.24 | 24.00 | - | 79.29 | 70.93 | 8.36 | 70.08 | 69.73 | 0.35 | 0.69 | 0.49 | 7.43 | - | 7.43 | 7.61 | - | 7.61 | - | 69.63 | - | - | - | 0.61 |
| 24.09.24 | 24.00 | - | 81.44 | 73.06 | 8.38 | 70.17 | 69.82 | 0.35 | 0.69 | 0.49 | 7.45 | - | 7.45 | 7.62 | - | 7.62 | - | 69.70 | - | - | - | 0.61 |
| 25.09.24 | 24.00 | - | 77.83 | 70.15 | 7.68 | 70.43 | 70.10 | 0.33 | 0.69 | 0.49 | 6.82 | - | 6.82 | 6.98 | - | 6.98 | - | 69.78 | - | - | - | 0.57 |
| 26.09.24 | 24.00 | - | 76.85 | 68.09 | 8.76 | 69.52 | 69.15 | 0.37 | 0.69 | 0.49 | 7.66 | - | 7.66 | 7.83 | - | 7.83 | - | 69.15 | - | - | - | 0.64 |
| 27.09.24 | 24.00 | - | 76.62 | 69.06 | 7.56 | 69.96 | 69.62 | 0.34 | 0.69 | 0.49 | 6.73 | - | 6.73 | 6.88 | - | 6.88 | - | 69.47 | - | - | - | 0.56 |
| 28.09.24 | 24.00 | - | 75.05 | 67.90 | 7.15 | 69.99 | 69.68 | 0.31 | 0.69 | 0.49 | 6.39 | - | 6.39 | 6.55 | - | 6.55 | - | 69.05 | - | - | - | 0.52 |
| 29.09.24 | 24.00 | - | 72.37 | 63.79 | 8.58 | 70.03 | 69.70 | 0.33 | 0.69 | 0.49 | 7.49 | - | 7.49 | 7.65 | - | 7.65 | - | 69.18 | - | - | - | 0.62 |
| 30.09.24 | 24.00 | - | 72.07 | 62.23 | 9.84 | 67.41 | 67.17 | 0.24 | 0.69 | 0.49 | 8.45 | - | 8.45 | 8.63 | - | 8.63 | - | 66.21 | - | - | - | 0.68 |
| 01.10.24 | 24.00 | - | 72.23 | 63.61 | 8.62 | 65.73 | 46.30 | 19.43 | 0.69 | 0.49 | 7.48 | - | 7.48 | 7.65 | - | 7.65 | - | 65.11 | - | - | - | 1.81 |
| 02.10.24 | 24.00 | - | 89.10 | 81.66 | 7.44 | 65.86 | 39.40 | 26.46 | 0.69 | 0.49 | 7.01 | - | 7.01 | 7.15 | - | 7.15 | - | 65.80 | - | - | - | 2.65 |
| 03.10.24 | 24.00 | - | 87.86 | 81.03 | 6.83 | 68.34 | 41.05 | 27.29 | 0.69 | 0.49 | 6.53 | - | 6.53 | 6.68 | - | 6.68 | - | 67.47 | - | - | - | 2.68 |
| 04.10.24 | 24.00 | - | 82.94 | 75.79 | 7.15 | 66.05 | 39.48 | 26.57 | 0.69 | 0.49 | 6.70 | - | 6.70 | 6.83 | - | 6.83 | - | 65.44 | - | - | - | 2.49 |
| 05.10.24 | 24.00 | - | 83.09 | 75.65 | 7.44 | 67.08 | 39.66 | 27.42 | 0.69 | 0.49 | 6.85 | - | 6.85 | 7.01 | - | 7.01 | - | 66.59 | - | - | - | 2.57 |
| 06.10.24 | 24.00 | - | 84.41 | 75.73 | 8.68 | 68.31 | 40.41 | 27.90 | 0.69 | 0.49 | 7.78 | - | 7.78 | 7.93 | - | 7.93 | - | 67.34 | - | - | - | 2.71 |
| 07.10.24 | 24.00 | - | 81.44 | 73.38 | 8.06 | 67.38 | 39.80 | 27.58 | 0.69 | 0.49 | 7.31 | - | 7.31 | 7.46 | - | 7.46 | - | 66.52 | - | - | - | 2.57 |
| 08.10.24 | 24.00 | - | 75.82 | 68.04 | 7.78 | 65.86 | 38.19 | 27.67 | 0.69 | 0.49 | 7.04 | - | 7.04 | 7.18 | - | 7.18 | - | 65.49 | - | - | - | 2.40 |
| 09.10.24 | 24.00 | - | 72.09 | 64.17 | 7.92 | 70.50 | 38.45 | 32.05 | 0.69 | 0.49 | 7.14 | - | 7.14 | 7.31 | - | 7.31 | - | 69.42 | - | - | - | 2.61 |
| 10.10.24 | 24.00 | - | 75.27 | 67.92 | 7.35 | 71.43 | 39.72 | 31.71 | 0.69 | 0.49 | 6.84 | - | 6.84 | 7.01 | - | 7.01 | - | 70.43 | - | - | - | 2.68 |
| 11.10.24 | 24.00 | - | 77.37 | 70.62 | 6.75 | 71.78 | 41.28 | 30.50 | 0.69 | 0.49 | 6.45 | - | 6.45 | 6.61 | - | 6.61 | - | 70.74 | - | - | - | 2.64 |
| 12.10.24 | 24.00 | - | 75.87 | 69.03 | 6.84 | 71.32 | 40.75 | 30.57 | 0.69 | 0.49 | 6.40 | - | 6.40 | 6.55 | - | 6.55 | - | 70.11 | - | - | - | 2.60 |
| 13.10.24 | 24.00 | - | 75.18 | 65.50 | 9.68 | 71.00 | 39.55 | 31.45 | 0.69 | 0.49 | 8.49 | - | 8.49 | 8.68 | - | 8.68 | - | 69.32 | - | - | - | 2.75 |
| 14.10.24 | 24.00 | - | 76.50 | 68.55 | 7.95 | 70.66 | 40.19 | 30.47 | 0.69 | 0.49 | 7.13 | - | 7.13 | 7.32 | - | 7.32 | - | 69.43 | - | - | - | 2.65 |
| 15.10.24 | 24.00 | - | 75.61 | 68.24 | 7.37 | 70.50 | 39.86 | 30.64 | 0.69 | 0.49 | 6.70 | - | 6.70 | 6.87 | - | 6.87 | - | 69.85 | - | - | - | 2.61 |
| 16.10.24 | 24.00 | - | 75.68 | 67.84 | 7.84 | 71.77 | 40.19 | 31.58 | 0.69 | 0.49 | 7.11 | - | 7.11 | 7.26 | - | 7.26 | - | 70.09 | - | - | - | 2.71 |
| 17.10.24 | 24.00 | - | 74.84 | 67.50 | 7.34 | 70.60 | 39.81 | 30.79 | 0.69 | 0.49 | 6.74 | - | 6.74 | 6.90 | - | 6.90 | - | 69.70 | - | - | - | 2.60 |
| 18.10.24 | 24.00 | - | 73.77 | 67.36 | 6.41 | 70.27 | 39.59 | 30.68 | 0.69 | 0.49 | 5.98 | - | 5.98 | 6.12 | - | 6.12 | - | 69.24 | - | - | - | 2.52 |
| 19.10.24 | 24.00 | - | 73.28 | 66.00 | 7.28 | 70.37 | 39.31 | 31.06 | 0.69 | 0.49 | 6.59 | - | 6.59 | 6.75 | - | 6.75 | - | 69.50 | - | - | - | 2.56 |
| 20.10.24 | 24.00 | - | 74.41 | 66.52 | 7.89 | 70.67 | 39.44 | 31.23 | 0.69 | 0.49 | 7.16 | - | 7.16 | 7.31 | - | 7.31 | - | 69.28 | - | - | - | 2.63 |
| 21.10.24 | 24.00 | - | 74.38 | 66.54 | 7.84 | 70.35 | 39.10 | 31.25 | 0.69 | 0.49 | 7.19 | - | 7.19 | 7.35 | - | 7.35 | - | 69.28 | - | - | - | 2.63 |
| 22.10.24 | 24.00 | - | 78.09 | 70.83 | 7.26 | 70.87 | 40.74 | 30.13 | 0.69 | 0.49 | 6.63 | - | 6.63 | 6.76 | - | 6.76 | - | 69.74 | - | - | - | 2.65 |
| Среднее | 24.00 | - | 77.36 | 69.56 | 7.80 | 69.48 | 47.91 | 21.57 | 0.69 | 0.49 | 7.06 | - | 7.06 | 7.21 | - | 7.21 | - | 68.60 | - | - | 0.00 | 2.05 |
| Итого | 720.00 | - | 2320.75 | 2086.72 | 234.03 | - | - | - | - | - | 211.67 | - | 211.67 | 216.44 | - | 216.44 | - | - | - | - | - | 61.53 |

| | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показания счетчиков на момент снятия данных | 22.09.24 | | | | | | | - | - | - |
| | 22.10.24 | | | | | | | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | | час | | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: | | час | | м3 |
| Период расчета по договору: | | | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды: | 10.30 | °C | 2.18 | Гкал |
| Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | | | 59.35 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: | | | 216.44 | м3 |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.