

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **105390**  
 график: **149/70**

|   |                                    |                             |                           |                            |                             |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы:                  | Часовые и суточн. архивы в файлах: |                             | Приборы УУТЭ поверены до: | <b>28.07.2025</b>          | Режим (схема):              |
| Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 207809</b>   | расходомер:                        | Gmin=                       | Gmax=                     | Термопреобр.:              | Преобр.давления:            |
| Подающий трубопровод (M1)               | ПРЭМ                               | 0,1                         | 45                        | КТСП-Н                     |                             |
| Обратный трубопровод (M2)               | ПРЭМ                               | 0,1                         | 45                        | КТСП-Н                     |                             |
| Подающий ГВС (M3)                       | ПРЭМ                               | 0,12                        | 30                        | ТСП-Н                      |                             |
| Циркуляционный ГВС (M4)                 |                                    |                             |                           |                            |                             |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                    |                             |                           |                            |                             |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$  | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ |                           |                            |                             |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= <b>0,3218</b>                | Qвент.= <b>0</b>            | Qтех.= <b>0</b>           | Qтех.гвс= <b>0,0172</b>    | Qгвс.= <b>0,3202</b>        |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                    |                             |                           | Qтех.гвс.ср= <b>0,0172</b> | Qгвс.ср= <b>0,0854</b>      |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= <b>97,762</b>                | Gвент.= <b>0</b>            | Gтех.= <b>0</b>           | Gтех.гвс.= <b>6,88</b>     | Gгвс.= <b>34,16</b> Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

| Дата       | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) |       |       |       |       |       |         |         | Учет ГВС (ТВ-2) |    |        |        |    |            |         |       | Qобщ |    |         |         |
|------------|--------|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|------|----|---------|---------|
|            |        |    | M1                  | M2    | dM    | T1    | T2    | dT    | P1      | P2      | M3              | M4 | dM     | V3     | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3    |      | T4 | P3      | P4      |
|            |        |    | т                   | т     | т     | °C    | °C    | °C    | кгс/см2 | кгс/см2 | т               | т  | т      | м3     | м3 | м3         | м3      | °C    |      | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2024 | 24,00  | *  | 15,29               | 2,20  | 13,09 | 63,80 | 23,02 | 40,78 | 6,80    | 4,90    | 14,91           |    | 14,91  | 15,19  |    | 15,19      |         | 63,64 |      |    |         | 0,95    |
| 24.09.2024 | 24,00  | *  | 14,71               | 2,30  | 12,41 | 63,71 | 23,10 | 40,61 | 6,80    | 4,90    | 14,32           |    | 14,32  | 14,59  |    | 14,59      |         | 63,59 |      |    |         | 0,91    |
| 25.09.2024 | 24,00  | *  | 13,76               | 2,40  | 11,36 | 63,45 | 24,27 | 39,18 | 6,80    | 4,90    | 13,39           |    | 13,39  | 13,64  |    | 13,64      |         | 63,29 |      |    |         | 0,84    |
| 26.09.2024 | 24,00  | *  | 15,48               | 2,40  | 13,08 | 63,08 | 23,21 | 39,87 | 6,80    | 4,90    | 15,21           |    | 15,21  | 15,48  |    | 15,48      |         | 62,89 |      |    |         | 0,96    |
| 27.09.2024 | 24,00  | *  | 13,65               | 2,40  | 11,25 | 62,52 | 23,13 | 39,39 | 6,80    | 4,90    | 13,35           |    | 13,35  | 13,57  |    | 13,57      |         | 62,31 |      |    |         | 0,83    |
| 28.09.2024 | 24,00  | *  | 14,66               | 2,40  | 12,16 | 63,32 | 23,08 | 40,24 | 6,80    | 4,90    | 14,16           |    | 14,16  | 14,42  |    | 14,42      |         | 63,20 |      |    |         | 0,89    |
| 29.09.2024 | 24,00  | *  | 15,79               | 2,30  | 13,49 | 64,06 | 23,07 | 40,99 | 6,80    | 4,90    | 15,48           |    | 15,48  | 15,76  |    | 15,76      |         | 63,91 |      |    |         | 0,99    |
| Среднее    | 24,00  |    | 14,75               | 2,34  | 12,41 | 63,42 | 23,27 | 40,15 | 6,80    | 4,90    | 14,40           |    | 14,40  | 14,66  |    | 14,66      |         | 63,26 |      |    |         | 0,91    |
| Итого      | 168,00 |    | 103,24              | 16,40 | 86,84 |       |       |       |         |         | 100,82          |    | 100,82 | 102,65 |    | 102,65     |         |       |      |    |         | 6,37    |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т  | M2, т     | M3, т    | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч  |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.09.2024  | 133626 | 116777,00 | 14003,10 |       | 14306,10  |           |       | 5218,62    | 25091,00 |
| 23.10.2024  | 136767 | 119512,00 | 14443,00 |       | 14754,70  |           |       | 5344,80    | 25835,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды **15,97 °C** **1,61** Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **4,76** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **102,65** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**

Договор: **32816.046.6**  
 Строит.адрес:

Телефон:

Передан через Диадок 26.10.2024 15:27 GMT+03:00  
 5499e4e5-с1аа-4еbd-8edd-991b019d20e  
 Код УУТЭ: 105390  
 Страница 1 из 3



Обслуживающая организация:

Телефон:

Источник: **котельная 2 Невская**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до: **28.07.2025**

Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 207809**

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Подающий трубопровод (M1)

ПРЭМ

0,1

45

КТСП-Н

Обратный трубопровод (M2)

ПРЭМ

0,1

45

КТСП-Н

Подающий ГВС (M3)

ПРЭМ

0,12

30

ТСП-Н

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vп)

зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.= **0,3218**

Qвент.= **0**

Qтех.= **0**

Qтех.гвс.= **0,0172**

Qгвс.= **0,3202**

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.ср.= **0,3218**

Qвент.ср.= **0**

Qтех.ср.= **0**

Qтех.гвс.ср.= **0,0172**

Qгвс.ср.= **0,0854**

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот.= **97,762**

Gвент.= **0**

Gтех.= **0**

Gтех.гвс.= **6,88**

Gгвс.= **34,16** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024**

| Дата       | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) |         |        |       |       |       | Контроль ГВС (ТВ-2) |         |        |    |        |        |    |            |         |       |    | Qобщ Гкал |         |       |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------------------|---------|--------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|----|-----------|---------|-------|
|            |        |    | M1                    | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1                  | P2      | M3     | M4 | dM     | V3     | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3    | T4 |           | P3      | P4    |
|            |        |    | т                     | т       | т      | °C    | °C    | °C    | кгс/см2             | кгс/см2 | т      | т  | т      | м3     | м3 | м3         | м3      | °C    | °C | кгс/см2   | кгс/см2 | Гкал  |
| 30.09.2024 | 24,00  | *  | 44,49                 | 31,68   | 12,81  | 64,62 | 32,10 | 32,52 | 6,80                | 4,90    | 14,35  |    | 14,35  | 14,64  |    | 14,64      |         | 63,27 |    |           |         | 1,86  |
| 01.10.2024 | 24,00  | *  | 99,12                 | 82,60   | 16,52  | 60,08 | 34,55 | 25,53 | 6,80                | 4,90    | 15,57  |    | 15,57  | 15,82  |    | 15,82      |         | 60,06 |    |           |         | 3,10  |
| 02.10.2024 | 24,00  | *  | 149,00                | 130,15  | 18,85  | 47,85 | 33,33 | 14,52 | 6,80                | 4,90    | 18,05  |    | 18,05  | 18,26  |    | 18,26      |         | 48,19 |    |           |         | 2,79  |
| 03.10.2024 | 24,00  | *  | 152,05                | 138,36  | 13,69  | 68,63 | 43,79 | 24,84 | 6,80                | 4,90    | 12,61  |    | 12,61  | 12,89  |    | 12,89      |         | 68,69 |    |           |         | 4,38  |
| 04.10.2024 | 24,00  | *  | 143,32                | 130,86  | 12,46  | 68,67 | 43,41 | 25,26 | 6,80                | 4,90    | 11,62  |    | 11,62  | 11,87  |    | 11,87      |         | 68,56 |    |           |         | 4,16  |
| 05.10.2024 | 24,00  | *  | 143,79                | 128,81  | 14,98  | 68,54 | 43,00 | 25,54 | 6,80                | 4,90    | 14,02  |    | 14,02  | 14,32  |    | 14,32      |         | 68,60 |    |           |         | 4,32  |
| 06.10.2024 | 24,00  | *  | 144,64                | 129,66  | 14,98  | 69,07 | 43,21 | 25,86 | 6,80                | 4,90    | 14,02  |    | 14,02  | 14,34  |    | 14,34      |         | 69,13 |    |           |         | 4,39  |
| 07.10.2024 | 24,00  | *  | 72,61                 | 76,96   | -4,35  | 68,64 | 43,40 | 25,24 | 6,80                | 4,90    | 15,77  |    | 15,77  | 15,99  |    | 15,99      |         | 54,20 |    |           |         | 1,66  |
| 08.10.2024 | 24,00  | *  | 132,22                | 119,60  | 12,62  | 67,93 | 40,61 | 27,32 | 6,80                | 4,90    | 13,78  |    | 13,78  | 14,08  |    | 14,08      |         | 67,02 |    |           |         | 4,13  |
| 09.10.2024 | 24,00  | *  | 134,40                | 121,32  | 13,08  | 68,13 | 41,11 | 27,02 | 6,80                | 4,90    | 13,40  |    | 13,40  | 13,67  |    | 13,67      |         | 68,12 |    |           |         | 4,17  |
| 10.10.2024 | 24,00  | *  | 135,75                | 121,57  | 14,18  | 68,04 | 41,26 | 26,78 | 6,80                | 4,90    | 14,39  |    | 14,39  | 14,71  |    | 14,71      |         | 68,14 |    |           |         | 4,22  |
| 11.10.2024 | 24,00  | *  | 142,08                | 129,32  | 12,76  | 70,12 | 43,83 | 26,29 | 6,80                | 4,90    | 12,97  |    | 12,97  | 13,26  |    | 13,26      |         | 70,21 |    |           |         | 4,30  |
| 12.10.2024 | 24,00  | *  | 140,51                | 126,65  | 13,86  | 69,55 | 43,49 | 26,06 | 6,80                | 4,90    | 14,00  |    | 14,00  | 14,31  |    | 14,31      |         | 69,53 |    |           |         | 4,27  |
| 13.10.2024 | 24,00  | *  | 139,20                | 123,21  | 15,99  | 69,10 | 42,48 | 26,62 | 6,80                | 4,90    | 16,09  |    | 16,09  | 16,43  |    | 16,43      |         | 69,16 |    |           |         | 4,39  |
| 14.10.2024 | 24,00  | *  | 138,90                | 125,76  | 13,14  | 69,26 | 42,99 | 26,27 | 6,80                | 4,90    | 12,93  |    | 12,93  | 13,22  |    | 13,22      |         | 69,26 |    |           |         | 4,21  |
| 15.10.2024 | 24,00  | *  | 138,69                | 125,32  | 13,37  | 68,79 | 42,62 | 26,17 | 6,80                | 4,90    | 13,31  |    | 13,31  | 13,59  |    | 13,59      |         | 68,80 |    |           |         | 4,20  |
| 16.10.2024 | 24,00  | *  | 139,09                | 124,44  | 14,65  | 68,46 | 42,26 | 26,20 | 6,80                | 4,90    | 14,67  |    | 14,67  | 14,97  |    | 14,97      |         | 68,49 |    |           |         | 4,26  |
| 17.10.2024 | 24,00  | *  | 140,56                | 125,87  | 14,69  | 68,86 | 42,89 | 25,97 | 6,80                | 4,90    | 14,54  |    | 14,54  | 14,83  |    | 14,83      |         | 68,96 |    |           |         | 4,28  |
| 18.10.2024 | 24,00  | *  | 137,57                | 125,05  | 12,52  | 68,92 | 42,71 | 26,21 | 6,80                | 4,90    | 12,32  |    | 12,32  | 12,59  |    | 12,59      |         | 69,03 |    |           |         | 4,14  |
| 19.10.2024 | 24,00  | *  | 138,63                | 124,11  | 14,52  | 68,96 | 42,65 | 26,31 | 6,80                | 4,90    | 14,39  |    | 14,39  | 14,68  |    | 14,68      |         | 68,99 |    |           |         | 4,27  |
| 20.10.2024 | 24,00  | *  | 138,04                | 124,21  | 13,83  | 69,10 | 42,65 | 26,45 | 6,80                | 4,90    | 13,84  |    | 13,84  | 14,13  |    | 14,13      |         | 69,17 |    |           |         | 4,24  |
| 21.10.2024 | 24,00  | *  | 136,99                | 123,00  | 13,99  | 68,86 | 42,28 | 26,58 | 6,80                | 4,90    | 13,79  |    | 13,79  | 14,09  |    | 14,09      |         | 68,85 |    |           |         | 4,24  |
| 22.10.2024 | 24,00  | *  | 139,48                | 127,25  | 12,23  | 70,14 | 43,91 | 26,23 | 6,80                | 4,90    | 11,95  |    | 11,95  | 12,23  |    | 12,23      |         | 70,19 |    |           |         | 4,20  |
| Среднее    | 24,00  |    | 131,35                | 118,08  | 13,28  | 67,41 | 41,50 | 25,90 | 6,80                | 4,90    | 14,02  |    | 14,02  | 14,30  |    | 14,30      |         | 66,72 |    |           |         | 3,92  |
| Итого      | 552,00 |    | 3021,13               | 2715,76 | 305,37 |       |       |       |                     |         | 322,38 |    | 322,38 | 328,92 |    | 328,92     |         |       |    |           |         | 90,18 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т  | M2, т     | M3, т    | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч  |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.09.2024  | 133626 | 116777,00 | 14003,10 |       | 14306,10  |           |       | 5218,62    | 25091,00 |
| 23.10.2024  | 136767 | 119512,00 | 14443,00 |       | 14754,70  |           |       | 5344,80    | 25835,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

15,97 °C

4,95 Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,

85,23 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.





328,92 м.куб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Организация, сотрудник   | Доверенность: рег. номер, период действия и статус   | Сертификат: серийный номер, период действия   | Дата и время подписания   |
|----------------------|--|--|---|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"<br>Соколов Дмитрий Александрович<br>Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65<br>с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075<br>с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04<br>GMT+03:00 | 26.10.2024 15:27 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя:  |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"<br>ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  |  Не требуется для подписания  | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D<br>с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16<br>GMT+03:00 | 29.10.2024 15:10 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |