Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205779
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№ 505625	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 526973	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 494939	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	67.39	56.88	10.51	70.92	70.62	0.30	0.69	0.49	9.51	-	9.51	9.73	-	9.73	-	70.57	-	-	-	0.77
24.09.24	24.00	-	66.18	58.00	8.18	71.24	70.98	0.26	0.69	0.49	7.14	-	7.14	7.31	-	7.31	-	70.51	-	-	-	0.60
25.09.24	24.00	-	64.70	55.56	9.14	71.55	71.29	0.26	0.69	0.49	8.25	-	8.25	8.44	-	8.44	-	70.92	-	-	-	0.67
26.09.24	24.00	-	62.60	54.06	8.54	70.69	70.40	0.29	0.69	0.49	7.75	-	7.75	7.92	-	7.92	-	70.28	-	-	-	0.62
27.09.24	24.00	-	62.50	54.59	7.91	71.15	70.87	0.28	0.69	0.49	7.07	-	7.07	7.23	-	7.23	-	70.57	-	-	-	0.58
28.09.24	24.00	-	62.65	53.78	8.87	71.15	70.89	0.26	0.69	0.49	8.07	-	8.07	8.24	-	8.24	-	70.30	-	-	-	0.65
29.09.24	24.00	-	61.54	51.90	9.64	71.21	70.95	0.26	0.69	0.49	8.96	-	8.96	9.15	-	9.15	-	70.32	-	-	-	0.70
30.09.24	24.00	-	60.79	53.00	7.79	68.24	56.22	12.02	0.69	0.49	8.16	-	8.16	8.35	-	8.35	-	66.62	-	-	-	1.18
01.10.24	24.00	-	67.21	57.38	9.83	66.69	40.40	26.29	0.69	0.49	8.61	-	8.61	8.80	-	8.80	-	66.23	-	-	-	2.17
02.10.24	24.00	-	85.17	75.06	10.11	66.53	43.87	22.66	0.69	0.49	8.46	-	8.46	8.66	-	8.66	-	66.49	-	-	-	2.38
03.10.24	24.00	-	85.26	75.55	9.71	68.95	45.47	23.48	0.69	0.49	8.30	-	8.30	8.50	-	8.50	-	68.05	-	-	-	2.45
04.10.24	24.00	-	83.20	72.08	11.12	66.71	43.78	22.93	0.69	0.49	10.06	-	10.06	10.25	-	10.25	-	66.39	-	-	-	2.40
05.10.24	24.00	-	80.47	71.79	8.68	67.65	43.79	23.86	0.69	0.49	7.70	-	7.70	7.89	-	7.89	-	67.41	-	-	-	2.30
06.10.24	24.00	-	81.12	71.97	9.15	68.84	44.27	24.57	0.69	0.49	8.26	-	8.26	8.44	-	8.44	-	68.42	-	-	-	2.40
07.10.24	24.00	-	79.05	70.04	9.01	67.84	43.56	24.28	0.69	0.49	8.28	-	8.28	8.45	-	8.45	-	67.32	-	-	-	2.31
08.10.24	24.00	-	76.15	67.71	8.44	66.46	42.17	24.29	0.69	0.49	7.85	-	7.85	7.98	-	7.98	-	66.69	-	-	-	2.20
09.10.24	24.00	-	74.57	66.03	8.54	71.06	43.20	27.86	0.69	0.49	7.88	-	7.88	8.07	-	8.07	-	70.72	-	-	-	2.45
10.10.24	24.00	-	78.30	69.25	9.05	71.93	44.65	27.28	0.69	0.49	8.26	-	8.26	8.47	-	8.47	-	71.44	-	-	-	2.54
11.10.24	24.00	-	79.14	70.85	8.29	72.29	46.44	25.85	0.69	0.49	7.59	-	7.59	7.78	-	7.78	-	71.67	-	-	-	2.43
12.10.24	24.00	-	78.78	70.18	8.60	71.83	45.62	26.21	0.69	0.49	7.90	-	7.90	8.09	-	8.09	-	71.16	-	-	-	2.46
13.10.24	24.00	-	77.81	68.11	9.70	71.46	44.04	27.42	0.69	0.49	9.07	-	9.07	9.27	-	9.27	-	70.81	-	-	-	2.56
14.10.24	24.00	-	79.20	70.04	9.16	71.07	44.84	26.23	0.69	0.49	8.54	-	8.54	8.74	-	8.74	-	70.29	-	-	-	2.49
15.10.24	24.00	-	78.35	69.35	9.00	71.04	44.45	26.59	0.69	0.49	8.33	-	8.33	8.53	-	8.53	-	70.81	-	-	-	2.49
16.10.24	24.00	-	78.77	68.99	9.78	72.22	44.88	27.34	0.69	0.49	9.17	-	9.17	9.40	-	9.40	-	71.44	-	-	-	2.60
17.10.24	24.00	-	78.19	69.03	9.16	71.08	44.68	26.40	0.69	0.49	8.56	-	8.56	8.76	-	8.76	-	70.54	-	-	-	2.48
18.10.24	24.00	-	77.64	68.51	9.13	70.76	44.42	26.34	0.69	0.49	8.62	-	8.62	8.80	-	8.80	-	70.24	-	-	-	2.45
19.10.24	24.00	-	76.30	67.61	8.69	70.89	43.97	26.92	0.69	0.49	8.20	-	8.20	8.39	-	8.39	-	70.53	-	-	-	2.43
20.10.24	24.00	-	77.80	68.50	9.30	71.15	44.22	26.93	0.69	0.49	8.72	-	8.72	8.93	-	8.93	-	70.71	-	-	-	2.51
21.10.24	24.00	-	77.63	68.31	9.32	70.85	43.99	26.86	0.69	0.49	8.79	-	8.79	8.99	-	8.99	-	70.42	-	-	-	2.50
22.10.24	24.00	-	79.53	70.70	8.83	71.34	45.61	25.73	0.69	0.49	8.16	-	8.16	8.35	-	8.35	-	70.61	-	-	-	2.45
Среднее	24.00	-	74.60	65.49	9.11	70.16	50.82	19.34	0.69	0.49	8.34	-	8.34	8.53	-	8.53	-	69.62	-	-	0.00	1.97
Итого	720.00	-	2237.99	1964.81	273.18	-	-	-	-	-	250.22	-	250.22	255.91	-	255.91	-	-	-	-	-	59.20

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	2.58	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			56.62	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			255.91	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.