Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14797 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 12.19

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	9.33	0.00	9.33	69.02	60.78	8.24	0.60	0.39	9.05	-	9.05	9.24	-	9.24	-	67.61	-	0.44	-	0.64
24.09.24	24.00	-	9.19	0.00	9.19	67.81	60.19	7.62	0.60	0.39	9.04	-	9.04	9.22	-	9.22	-	66.19	-	0.44	-	0.62
25.09.24	24.00	-	8.59	0.00	8.59	68.07	58.79	9.28	0.60	0.39	8.44	-	8.44	8.61	-	8.61	-	66.37	-	0.44	-	0.59
26.09.24	24.00	-	9.17	0.00	9.17	67.86	58.61	9.26	0.60	0.39	8.97	-	8.97	9.15	-	9.15	-	66.19	-	0.44	-	0.62
27.09.24	24.00	-	9.53	0.00	9.53	67.74	59.28	8.46	0.60	0.39	9.36	-	9.36	9.55	-	9.55	-	66.08	-	0.44	-	0.65
28.09.24	24.00	-	10.03	0.03	10.00	67.34	61.31	6.03	0.60	0.39	9.93	-	9.93	10.13	-	10.13	-	65.75	-	0.44	-	0.67
29.09.24	24.00	-	10.24	0.02	10.22	67.85	62.67	5.18	0.60	0.39	10.06	-	10.06	10.27	-	10.27	-	66.40	-	0.44	-	0.69
30.09.24	24.00	-	8.36	0.00	8.36	67.16	57.56	9.60	0.60	0.39	8.18	-	8.18	8.34	-	8.34	-	65.67	-	0.44	-	0.56
01.10.24	24.00	-	48.78	38.33	10.46	69.66	44.19	25.47	0.60	0.39	9.24	-	9.24	9.43	-	9.43	-	66.04	-	0.44	-	2.24
02.10.24	24.00	-	136.36	117.20	19.15	68.20	43.08	25.12	0.60	0.39	8.75	-	8.75	8.93	-	8.93	-	67.41	-	0.44	-	4.26
03.10.24	24.00	-	143.46	124.13	19.33	68.68	43.94	24.74	0.60	0.39	8.89	-	8.89	9.08	-	9.08	-	67.81	-	0.44	-	4.40
04.10.24	24.00	-	149.14	130.11	19.03	68.11	44.06	24.05	0.60	0.39	8.40	-	8.40	8.58	-	8.58	-	67.28	-	0.44	-	4.43
05.10.24	24.00	-	148.02	127.69	20.34	68.68	43.83	24.85	0.60	0.39	9.67	-	9.67	9.88	-	9.88	-	68.33	-	0.44	-	4.58
06.10.24	24.00	-	147.76	127.66	20.10	69.77	44.71	25.06	0.60	0.39	9.48	-	9.48	9.69	-	9.69	-	69.20	-	0.44	-	4.61
07.10.24	24.00	-	143.98	125.00	18.98	68.35	44.48	23.87	0.60	0.39	8.12	-	8.12	8.29	-	8.29	-	67.21	-	0.44	-	4.29
08.10.24	24.00	-	140.20	120.50	19.70	68.06	43.60	24.46	0.60	0.39	8.70	-	8.70	8.88	-	8.88	-	66.91	-	0.44	-	4.29
09.10.24	24.00	-	134.89	114.75	20.14	66.85	41.52	25.33	0.60	0.39	9.07	-	9.07	9.25	-	9.25	-	65.79	-	0.44	-	4.26
10.10.24	24.00	-	131.76	111.88	19.88	67.28	40.90	26.38	0.60	0.39	8.57	-	8.57	8.75	-	8.75	-	66.08	-	0.44	-	4.29
11.10.24	24.00	-	136.14	115.83	20.31	69.10	43.22	25.89	0.60	0.39	8.55	-	8.55	8.73	-	8.73	-	67.90	-	0.44	-	4.41
12.10.24	24.00	-	136.86	116.95	19.92	69.58	43.90	25.68	0.60	0.39	8.26	-	8.26	8.44	-	8.44	-	68.53	-	0.44	-	4.39
13.10.24	24.00	-	139.05	117.82	21.23	69.21	43.53	25.69	0.60	0.39	9.75	-	9.75	9.96	-	9.96	-	68.04	-	0.44	-	4.50
14.10.24	24.00	-	141.75	121.13	20.62	68.51	43.51	25.00	0.60	0.39	9.18	-	9.18	9.37	-	9.37	-	67.55	-	0.44	-	4.45
15.10.24	24.00	-	148.01	127.51	20.51	68.33	43.82	24.51	0.60	0.39	9.06	-	9.06	9.25	-	9.25	-	66.99	-	0.44	-	4.53
16.10.24	24.00	-	165.76	146.86	18.90	67.46	45.00	22.46	0.60	0.39	7.95	-	7.95	8.12	-	8.12	-	66.98	-	0.44	-	4.58
17.10.24	24.00	-	162.84	142.78	20.06	65.05	44.11	20.93	0.60	0.39	12.96	-	12.96	13.20	-	13.20	-	62.39	-	0.44	-	4.30
18.10.24	24.00	-	168.29	149.48	18.81	69.09	46.24	22.84	0.60	0.39	16.52	-	16.52	16.87	-	16.87	-	68.31	-	0.44	-	4.72
19.10.24	24.00	-	167.05	147.31	19.74	67.89	45.43	22.47	0.60	0.39	17.15	-	17.15	17.51	-	17.51	-	67.11	-	0.44	-	4.66
20.10.24	24.00	-	167.62	147.10	20.53	68.97	45.68	23.29	0.60	0.39	17.75	-	17.75	18.14	-	18.14	-	68.50	-	0.44	-	4.85
21.10.24	24.00	-	167.50	147.77	19.72	69.19	45.82	23.37	0.60	0.39	17.04	-	17.04	17.41	-	17.41	-	68.42	-	0.44	-	4.82
22.10.24	24.00	-	170.45	150.48	19.97	70.14	47.12	23.02	0.60	0.39	16.72	-	16.72	17.09	-	17.09	-	69.52	-	0.44	-	4.87
Среднее	24.00	-	109.00	92.28	16.73	68.30	48.36	19.94	0.60	0.39	10.43	-	10.43	10.64	-	10.64	-	67.09	-	0.44	0.00	3.39
Итого	720.00	-	3270.13	2768.29	501.83	-	-	-	-	-	312.80	-	312.80	319.34	-	319.34	-	-	-	-	-	101.77

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 12.19 °C 3.81 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 97.96 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 319.34 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.