

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
 Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 33  
 Обслуживающая организация:  
 Источник:

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 №206899  
 Пошаго тр.(M1): № 515431  
 Общедл.тр.(M2): № 515825  
 Тр. ГВС(M3): №  
 Тр. Цирк. ГВС(M4): №  
 Тр. Подпиточный(V5):

Расходомер: ПРЭМ 40 D  
 Расходомер: ПРЭМ 40 D  
 Расходомер:  
 Расходомер:  
 Расходомер:

Режим (схема):  
 Gpm= 0.3  
 Gpm= 0.3  
 Gpm=  
 Gpm=  
 Gpm=

Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 Приборы УУТ3 поверены до:  
 КТСН- № 43631Г  
 КТСН- № 43631Х  
 КТСН- №  
 КТСН- №

Тех. пр. С= 10.30  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут:

Qот = M1\*(t1-tнв) + M2\*(t2-tнв)  
 Qот =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qвент =  
 Qвент.ср =  
 Qвент.ср =  
 Qвент.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =  
 Qот.гвс.ср =

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)												Общие				
	Т	Т	Т1	Т2	ΔT	Р1	Р2	М3	М4	ΔM	V3	V4	ΔV(каша)	Утопл	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
23.09.24	24.00	0.00	15.99	15.99	0.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24.09.24	24.00	0.00	15.72	15.62	0.10	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25.09.24	24.00	0.00	16.33	16.13	0.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26.09.24	24.00	0.00	16.45	16.38	0.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27.09.24	24.00	0.00	16.42	16.39	0.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28.09.24	24.00	0.00	15.87	15.96	-0.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
29.09.24	24.00	0.00	15.56	15.55	0.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30.09.24	24.00	0.00	15.43	15.30	0.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
01.10.24	24.00	54.62	55.62	16.22	16.30	-0.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.24	24.00	130.06	130.62	-0.56	38.72	35.42	3.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44
03.10.24	24.00	289.34	289.34	0.00	36.96	33.88	3.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90
04.10.24	24.00	290.31	290.31	0.00	36.69	33.45	3.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.95
05.10.24	24.00	291.07	291.07	0.00	37.05	33.72	3.33	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
06.10.24	24.00	292.84	292.84	0.00	36.59	33.23	3.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
07.10.24	24.00	289.01	289.01	0.00	36.53	33.18	3.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
08.10.24	24.00	277.77	277.77	0.00	35.93	32.56	3.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94
09.10.24	24.00	265.53	265.53	0.00	36.53	32.69	3.90	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05
10.10.24	24.00	263.44	263.44	0.00	36.51	32.54	3.97	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06
11.10.24	24.00	262.66	262.66	0.00	36.73	32.97	3.76	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
12.10.24	24.00	262.80	262.80	0.00	37.03	33.25	3.78	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
13.10.24	24.00	262.87	262.87	0.00	36.73	32.98	3.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
14.10.24	24.00	258.50	258.50	0.00	36.67	32.91	3.76	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
15.10.24	24.00	253.65	253.65	0.00	35.92	32.27	3.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94
16.10.24	24.00	253.23	253.23	0.00	37.25	33.12	4.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05
17.10.24	24.00	253.36	253.36	0.00	40.57	35.69	4.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25
18.10.24	24.00	253.18	253.18	0.00	42.09	36.85	5.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33
19.10.24	24.00	253.30	253.30	0.00	42.48	37.16	5.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
20.10.24	24.00	253.20	253.20	0.00	42.67	37.33	5.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36
21.10.24	24.00	252.52	252.52	0.00	42.05	36.76	5.29	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
22.10.24	24.00	251.70	251.70	0.00	42.95	37.56	5.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.37
Среднее	24.00	183.83	183.88	-0.05	31.62	28.77	2.86	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74
Итого	720.00	5514.96	5516.52	-1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.25

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.09.24, 22.10.24  
 Дата и время: М1 (Т), М2 (Т), М3 (Т), М4 (Т), V3 (к3), V4 (к3), Qотопл (Гкал), Qгвс (Гкал), Ти (Ч)  
 Количество тепловой энергии Qот, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vит, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Объем приобретенного теплоносителя Vит.кал:

10.30 °C, 22.25 °C  
 Кал, Кал  
 M3, M3  
 Представитель теплоснабжающей организации:  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):



ТУН «ТЭК СИС»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЛТ»  
 АВОНЕНТОВЕ УИ АВЛЕНИЕ  
 ЮЖЕВ РАДОН  
 ОЧЕГ ПРНАТ  
 26.10.2024г.  
 Соколов Д.А.