

Потребитель: ЖЭС №2 Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Ивновская, 13
 Основание: Постановление администрации
 Источник:

Договор:
 Промышленный адрес: Санкт-Петербург, Ивновская, 13
 Схема подключения: СО 2 - труба, Закрытая

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ:

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 №208789
 Платаш.тр.(М1): № 546714
 Оборот.тр.(М2): № 550223
 Тр. ПС(М3): №
 Тр.цирк. ПС(М4): №
 Тр.подпитки(У5):

Режим (смена):
 Смена= 0.3
 Смена= 0.3
 Смена= 45
 Смена= 45
 Смена=

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 КТСН-Н № 43621Г
 КТСН-Н № 43621Х
 №
 №

Тех. гр. С= 15.97
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.от.):
 Договорные расходы (гр.от.):

Qот = M1*(t1-hв)*M2*(t2-hв)
 Qот.гр.ср =
 Qот.гр.ср =
 Qот.гр.ср =

Qтепл.от =
 Qтепл.от =
 Qтепл.от =

Qтепл.ср =
 Qтепл.ср =
 Qтепл.ср =

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общие теплотр-е
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dm(капан)	Утепл	T3	T4	P3	P4		
23.09.24	Ч	24.00	0.00	0.00	0.00	17.55	17.07	0.48	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
24.09.24	Ч	24.00	0.00	0.00	0.00	17.34	16.98	0.36	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
25.09.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	17.51	17.23	0.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
26.09.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	17.56	17.35	0.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
27.09.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	17.55	17.40	0.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
28.09.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	17.03	16.87	0.16	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
29.09.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	16.68	16.34	0.34	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
30.09.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	17.06	17.33	-0.27	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
01.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	23.79	25.92	-2.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
02.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	20.70	21.26	-0.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
03.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	24.68	22.87	1.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
04.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	25.05	23.03	2.02	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
05.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	24.76	22.86	1.90	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
06.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	24.83	22.96	1.87	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
07.10.24	-	24.00	0.00	0.00	0.00	24.96	23.05	1.91	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
08.10.24	-	24.00	17.23	21.54	-4.31	68.13	37.55	30.58	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	
09.10.24	-	24.00	149.61	148.63	0.98	68.56	41.00	27.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16	
10.10.24	-	24.00	150.27	149.63	0.64	68.46	41.35	27.11	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10	
11.10.24	-	24.00	159.35	157.78	1.57	70.53	43.11	27.42	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.44	
12.10.24	-	24.00	156.52	154.74	1.78	69.96	42.22	27.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.34	
13.10.24	-	24.00	152.53	151.01	1.52	69.52	42.15	27.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.24	
14.10.24	-	24.00	155.42	153.75	1.67	69.67	42.72	26.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26	
15.10.24	-	24.00	154.71	152.77	1.94	69.18	42.47	26.71	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22	
16.10.24	-	24.00	153.72	152.18	1.54	68.86	42.32	26.54	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.15	
17.10.24	-	24.00	155.18	153.57	1.61	69.24	42.74	26.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18	
18.10.24	-	24.00	154.04	152.57	1.47	69.32	42.77	26.55	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16	
19.10.24	-	24.00	153.30	151.80	1.50	69.36	42.79	26.57	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.14	
20.10.24	-	24.00	153.39	151.96	1.43	69.50	42.94	26.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13	
21.10.24	-	24.00	151.95	150.50	1.45	69.26	42.56	26.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12	
22.10.24	-	24.00	156.60	155.22	1.38	70.54	43.94	26.60	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.23	
Среднее	-	24.00	72.46	71.92	0.54	44.90	31.06	13.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98	
Итого	-	720.00	2173.82	2157.65	16.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.42	

Показания счетчиков на момент снятия данных
 Дата и время: 22.10.24
 М1 (Т):
 М2 (Т):
 М3 (Т):
 М4 (Т):
 V3 (М3):
 V4 (М3):
 Qотопл (Гкал):
 Qтепл (Гкал):
 Тп (Ч):

Количество тепловой энергии Общ. расчетное по среднему:
 Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Объем потребленного теплоносителя Узла изл:

15.97 °C
 59.42
 Гкал
 М3
 Гкал
 М3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации



ГУП «ТЭК СИС»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОБИТ»
 АБОНЕНТНОЕ УЧЕТНО-РАСЧЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 ОТЕЛ ПИИНАТ
 СОКОЛОВ Д.А.
 26.10.2024г.