Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 14 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208412				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Txв, гр.С=	
Подающ.тр.(М1):	№ 548105	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21869Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 548106	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21869Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	13.79	13.77	0.02	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	14.25	14.25	0.00	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	16.06	15.84	0.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	16.63	16.56	0.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	16.69	16.70	-0.01	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	16.23	16.30	-0.07	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
29.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	15.22	15.31	-0.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30.09.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	13.89	13.84	0.05	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
01.10.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	11.59	11.63	-0.04	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.24	24.00	-	7.20	0.30	6.90	11.18	11.40	-0.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
03.10.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	12.25	12.10	0.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
04.10.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	11.87	11.81	0.06	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
05.10.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	11.67	11.45	0.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
06.10.24	24.00	-	7.20	0.00	7.20	11.65	11.61	0.04	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
07.10.24	24.00	-	50.55	50.16	0.39	62.05	37.10	24.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40
08.10.24	24.00	-	111.63	111.63	0.00	64.85	37.01	27.84	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.11
09.10.24	24.00	-	107.03	107.03	0.00	69.40	37.58	31.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.41
10.10.24	24.00	-	111.91	111.91	0.00	70.42	38.75	31.67	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.54
11.10.24	24.00	-	115.10	115.10	0.00	70.85	40.20	30.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.53
12.10.24	24.00	-	113.76	113.76	0.00	70.44	40.20	30.24	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.44
13.10.24	24.00	-	110.06	110.06	0.00	70.08	39.42	30.66	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
14.10.24	24.00	-	113.64	113.64	0.00	69.73	39.98	29.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
15.10.24	24.00	-	113.45	113.45	0.00	69.49	39.69	29.80	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.38
16.10.24	24.00	-	111.88	111.88	0.00	70.88	40.06	30.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45
17.10.24	24.00	-	111.90	111.90	0.00	69.69	39.75	29.94	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35
18.10.24	24.00	-	109.90	109.90	0.00	69.38	39.55	29.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.28
19.10.24	24.00	-	108.34	108.34	0.00	69.43	39.23	30.20	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.27
20.10.24	24.00	-	109.86	109.86	0.00	69.74	39.61	30.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.31
21.10.24	24.00	-	104.92	104.92	0.00	69.46	39.34	30.12	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16
22.10.24	24.00	-	113.00	113.00	0.00	70.06	40.49	29.57	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.34
Среднее	24.00	-	60.59	57.23	3.36	43.30	27.35	15.95	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.72
Итого	720.00	-	1817.73	1716.84	100.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.71

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час		м3
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды:	°C		Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):		51.71	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.