

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Лановская, 17
Обслуживающая организация:
Источники:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024
Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Лановская, 17
Схема подключения: СО 2-Труба, Звезда

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:
Телефон:
Телефон:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №221168
Плата ш.тр.(М1): № 512922
Оборуд.тр.(М2): № 497778
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирку. ГВС(М4): №
Тр.подпитки(М5): №
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:
Расходомер:

Режим (схема):
Гли= 0.3
Глип= 0.3
Глип= 0.3
Глип= 0.3
Глип= 0.3
Глип= 0.3

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Термопреоб.: КТСН-Н № 22245Г
Термопреоб.: КТСН-Н № 22245Х
Термопреоб.: №
Термопреоб.: №
Термопреоб.: №
Термопреоб.: №

Тех. гр. С=
Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:
Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:
Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:
Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления: Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.час):
Договорные нагрузки (гр.час):
Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Qот =
Qтеп.гвс.ср =
Gот =

Qвент. =
Qтеп.ср =
Gвент. =

Qтеп.пот. =
Gтеп.пот. =

Qгвс =
Gгвс =

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024


Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)												Общее теплоснабжение
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dt(кварт)	Упопл	T3	T4	P3	P4	Кал					
23.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.70	14.91	0.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
24.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.89	15.28	0.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
25.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.52	15.99	0.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
26.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.87	16.41	0.46	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
27.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.11	16.70	0.41	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
28.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.84	16.37	0.47	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
29.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.98	15.33	0.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00					
30.09.24	24.00	-	20.33	20.33	0.00	61.41	61.21	0.20	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01					
01.10.24	24.00	-	113.65	109.31	4.34	59.94	59.25	0.69	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35					
02.10.24	24.00	-	179.03	173.55	5.48	48.08	38.28	9.80	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96					
03.10.24	24.00	-	188.46	188.46	0.00	68.87	46.06	22.81	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.30					
04.10.24	24.00	-	182.00	182.00	0.00	68.82	45.69	23.13	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.21					
05.10.24	24.00	-	183.40	183.40	0.00	68.65	45.77	22.88	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20					
06.10.24	24.00	-	184.46	184.46	0.00	69.17	46.32	22.85	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22					
07.10.24	24.00	-	185.75	185.75	0.00	69.86	46.77	23.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29					
08.10.24	24.00	-	167.14	167.14	0.00	68.39	44.78	23.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.95					
09.10.24	24.00	-	163.21	163.21	0.00	68.45	43.92	24.53	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01					
10.10.24	24.00	-	163.84	163.84	0.00	68.36	43.68	24.68	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04					
11.10.24	24.00	-	173.60	173.60	0.00	70.42	45.93	24.49	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.25					
12.10.24	24.00	-	170.35	170.35	0.00	69.85	45.34	24.51	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18					
13.10.24	24.00	-	165.94	165.94	0.00	69.39	44.64	24.75	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11					
14.10.24	24.00	-	168.72	168.72	0.00	69.55	45.11	24.44	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13					
15.10.24	24.00	-	167.94	167.94	0.00	69.07	44.72	24.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09					
16.10.24	24.00	-	166.94	166.94	0.00	68.74	44.39	24.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.07					
17.10.24	24.00	-	168.67	168.67	0.00	69.13	44.82	24.31	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10					
18.10.24	24.00	-	167.39	167.39	0.00	69.19	44.57	24.62	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12					
19.10.24	24.00	-	152.36	152.36	0.00	69.16	44.17	24.99	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81					
20.10.24	24.00	-	166.67	166.67	0.00	69.37	44.28	25.09	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18					
21.10.24	24.00	-	164.87	164.87	0.00	69.13	43.98	25.15	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.15					
22.10.24	24.00	-	170.22	170.22	0.00	70.41	45.33	25.08	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.27					
Среднее	24.00	-	124.50	124.17	0.33	55.61	39.00	16.61	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83					
Итого	720.00	-	3734.94	3725.12	9.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00					

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (Т)	M2 (Т)	M3 (Т)	M4 (Т)	V3 (M3)	V4 (M3)	Qотпл (Кал)	Qгвс (Кал)	Ti (Ч)
	22.09.24	22.10.24									

Количество тепловой энергии Объём, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
Период расчёта по договору:
Период превышения Sz:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчёту по приборам учёта (с учётом корректировок):
Объём погрешного теплоносителя Указ изл:

Час
Час
Час
°C
85.00
Кал
Кал
M3
M3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплонаблюдающей организации



Генеральный директор
Филиал «ЭнергоСити»
Абонентское управление
Юльке Раде
ОТЧЕТ ГРНИИТ
Соколов Д.А.
26.10.2024г.