

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 22, лит. А**  
 Адрес: **Ивановская ул, д. 22, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33113.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **109053**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>16.07.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: А32-00;</b>
Вычислитель:	<b>Взлет ТСРВ-026М № 140448</b> расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,1605</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>48,15</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>0</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
30.09.2024	24,00	*	22,56	21,91	0,65	48,09	32,75	15,34	4,70	4,30												0,73
01.10.2024	24,00		44,26	43,21	1,05	64,24	35,03	29,21	5,30	4,30												1,30
02.10.2024	24,00		65,42	64,43	0,99	65,55	41,30	24,25	5,90	3,80												1,63
03.10.2024	24,00		65,38	64,38	1,00	68,28	42,82	25,46	5,90	3,80												1,71
04.10.2024	24,00		61,99	61,25	0,74	66,02	41,40	24,62	5,80	3,90												1,56
05.10.2024	24,00		61,36	60,57	0,79	66,86	41,48	25,38	5,80	4,00												1,59
06.10.2024	24,00		61,40	59,51	1,89	68,11	41,96	26,15	5,80	3,90												1,68
07.10.2024	24,00		59,52	58,71	0,81	67,28	41,46	25,82	5,70	4,00												1,57
08.10.2024	24,00		57,07	56,32	0,75	65,71	40,21	25,50	5,70	4,10												1,48
09.10.2024	24,00		55,26	54,56	0,70	70,33	40,91	29,42	5,60	4,10												1,65
10.10.2024	24,00		57,82	56,95	0,87	71,31	41,96	29,35	5,80	4,10												1,73
11.10.2024	24,00		59,02	57,38	1,64	71,69	43,33	28,36	5,80	4,00												1,74
12.10.2024	24,00		58,44	57,58	0,86	71,25	43,03	28,22	5,70	4,00												1,69
13.10.2024	24,00		56,84	54,91	1,93	70,90	42,04	28,86	5,60	4,00												1,72
14.10.2024	24,00		58,40	57,65	0,75	70,54	42,54	28,00	5,80	4,10												1,67
15.10.2024	23,00	*	54,22	53,55	0,67	70,36	42,34	28,02	5,80	4,11												1,57
16.10.2024	24,00		57,47	56,56	0,91	71,71	42,71	29,00	5,70	4,10												1,70
17.10.2024	24,00		57,55	56,87	0,68	70,49	42,44	28,05	5,70	4,10												1,64
18.10.2024	24,00	*	57,00	56,33	0,67	70,18	42,18	28,00	5,70	4,10												1,62
19.10.2024	24,00	*	56,21	55,51	0,70	70,24	41,89	28,35	5,60	4,10												1,62
20.10.2024	24,00	*	56,98	55,93	1,05	70,55	42,24	28,31	5,70	4,10												1,66
21.10.2024	24,00		56,79	56,05	0,74	70,22	41,74	28,48	5,70	4,10												1,65
22.10.2024	24,00		58,70	57,83	0,87	70,82	43,30	27,52	5,80	4,10												1,65
Среднее	23,96		56,61	55,66	0,95	68,29	41,35	26,94	5,68	4,05												1,59
Итого	551,00		1299,66	1277,95	21,71																	36,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	105362	103978,00						3519,81	48137,30
23.10.2024	106663	105257,00						3556,39	48881,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,07 Гкал**  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **1 час 0 куб.м**  
 Период расчета по договору: **час**  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **10,64 °C 0 Гкал**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **36,63 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	26.10.2024 15:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	29.10.2024 15:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа