Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Караваевская, 31-3 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Караваевская, 31-3 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №205546				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 10.90	
Подающ.тр.(М1):	№ 498995	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18188Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 542096	Расходомер:	ПРЭМ 40 D	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18188Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.69	23.48	-6.79	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.22	24.04	-6.82	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.05	24.61	-6.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.50	24.71	-5.21	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.07	24.26	-4.19	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.09	18.59	-1.50	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
29.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.32	15.71	-0.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	13.86	15.42	-1.56	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
01.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	14.51	21.90	-7.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	13.08	17.94	-4.86	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
03.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	13.07	14.56	-1.49	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
04.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	12.74	14.09	-1.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
05.10.24	24.00	-	56.44	55.43	1.01	67.08	53.85	13.23	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81
06.10.24	24.00	-	120.05	120.05	0.00	70.09	56.92	13.17	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59
07.10.24	24.00	-	122.97	122.97	0.00	69.78	56.56	13.22	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63
08.10.24	24.00	-	117.52	117.52	0.00	69.87	55.41	14.46	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70
09.10.24	24.00	-	235.72	235.72	0.00	51.00	44.65	6.35	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49
10.10.24	24.00	-	317.75	317.75	0.00	47.18	42.88	4.30	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.38
11.10.24	24.00	-	297.95	297.95	0.00	47.20	42.88	4.32	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
12.10.24	24.00	-	301.73	301.73	0.00	47.10	42.82	4.28	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
13.10.24	24.00	-	301.53	301.53	0.00	47.15	42.74	4.41	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
14.10.24	24.00	-	299.39	299.39	0.00	47.14	42.77	4.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32
15.10.24	24.00	-	299.59	299.59	0.00	47.11	42.74	4.37	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32
16.10.24	24.00	-	302.32	302.32	0.00	47.04	42.61	4.43	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
17.10.24	24.00	-	287.14	287.14	0.00	47.00	42.37	4.63	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
18.10.24	24.00	-	277.84	277.84	0.00	47.11	42.15	4.96	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.39
19.10.24	24.00	-	282.41	282.41	0.00	47.04	42.01	5.03	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43
20.10.24	24.00	-	296.53	296.53	0.00	46.38	41.68	4.70	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.40
21.10.24	24.00	-	285.81	285.81	0.00	46.14	41.31	4.83	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.39
22.10.24	24.00	-	284.03	284.03	0.00	46.08	41.43	4.65	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33
Среднее	24.00	-	149.56	149.52	0.03	37.62	35.24	2.39	0.69	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.83
Итого	720.00	-	4486.72	4485.71	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.80

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 10.90 °C Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 24.80 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.