Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Караваевская, 33-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Караваевская, 33-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: СПТ940 №1793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.90

Подающ.тр.(М1):	№ 211698	Расходомер:	Питерфлоу РС 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТПТР-05	№ 4771	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 195068	Расходомер:	Питерфлоу РС 32	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТПТР-05	№ 4771А	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.38	15.96	6.42	0.32	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.95	16.03	6.92	0.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.65	16.27	6.38	0.32	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
26.09.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.18	16.85	6.33	0.31	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
27.09.24	22.82	-	0.00	0.00	0.00	19.35	16.47	2.88	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28.09.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	16.75	15.87	0.88	0.00	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
29.09.24	0.00	-	0.00	0.00	0.00	14.84	15.17	-0.33	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
30.09.24	0.43	-	0.00	0.00	0.00	21.83	18.71	3.12	0.48	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
01.10.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.75	18.61	3.14	0.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
02.10.24	6.63	-	0.00	0.00	0.00	19.38	16.60	2.78	0.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
03.10.24	18.82	-	0.00	0.00	0.00	18.33	15.33	2.99	0.29	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
04.10.24	23.42	-	0.00	0.00	0.00	17.84	14.65	3.19	0.29	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
05.10.24	13.70	-	97.44	98.80	-1.36	68.43	56.56	11.88	0.43	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
06.10.24	24.00	-	213.31	212.65	0.66	70.23	60.39	9.84	0.49	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.14
07.10.24	24.00	-	213.58	212.82	0.76	70.11	60.77	9.35	0.52	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
08.10.24	24.00	-	200.57	199.85	0.72	70.02	60.28	9.74	0.54	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
09.10.24	10.42	-	368.46	366.65	1.82	51.70	48.03	3.67	0.47	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.44
10.10.24	0.04	-	521.97	519.24	2.73	47.37	45.37	2.01	0.45	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18
11.10.24	0.00	-	483.78	481.29	2.49	47.36	45.30	2.06	0.46	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
12.10.24	0.00	-	484.78	482.31	2.47	47.30	45.26	2.04	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11
13.10.24	0.00	-	485.19	482.71	2.48	47.31	45.19	2.12	0.46	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
14.10.24	0.00	-	478.58	476.18	2.41	47.34	45.20	2.14	0.46	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14
15.10.24	0.03	-	482.26	479.82	2.43	47.28	45.14	2.14	0.46	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15
16.10.24	0.00	-	491.33	488.88	2.45	47.23	45.11	2.12	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16
17.10.24	0.04	-	467.60	465.26	2.34	47.21	45.02	2.19	0.46	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14
18.10.24	0.09	-	447.63	445.38	2.25	47.29	44.98	2.31	0.47	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14
19.10.24	0.03	-	453.37	451.09	2.28	47.23	44.96	2.27	0.47	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14
20.10.24	0.05	-	475.58	473.18	2.40	46.59	44.47	2.13	0.46	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13
21.10.24	0.09	-	448.16	445.13	3.03	46.32	44.09	2.23	0.46	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14
22.10.24	0.03	-	445.36	443.17	2.18	46.28	44.15	2.12	0.46	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05
Среднее	9.62	-	241.97	240.81	1.15	39.46	35.56	3.90	0.38	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.78
Итого	288.64	-	7258.98	7224.43	34.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.45

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24	0.008	0.105					-0.002	-	269.206
	22.10.24	7258.984	7224.536					23.445	-	557.843

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 10.90 °С Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 23.45 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.