

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 6, лит. А
 Адрес: Кибальчича ул., д. 6
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Договор: 37627.046.6
 Строит. адрес: Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 130731
 График: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208339
 Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-40-В1
 Подключающий ГВС (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Подключающий ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подключающий ГВС (М5) ПРЭМ-32-В1

Расчетные параметры: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв) лето: Qтес=M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0.336 Qтеп.= 0 Qтес.гв.= 0 Qгвс.= 0.1976
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут.: Qот.= 100.8 Qтеп.= 0 Qтес.гв.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0.0898
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 100.8 Qтеп.= 0 Qтес.гв.= 0 Qгвс.= 35.92 Гтес.М=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024								Контроль ГВС (ТВ-2)			
			M1	M2	дМ	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	дМ	V3	V4	dv(излив)	Уходит	T3	T4	R3	R4	Qобщ				
30.09.2024	24.00	102.11	83.78	18.33	65.36	50.87	14.49	6.80	4.90	31.40	32.02	32.02	29.77	30.03	30.03	29.77	64.17	64.17	64.17	64.17	2.42					
01.10.2024	24.00	90.74	78.31	12.43	64.27	40.33	23.94	6.80	4.90	29.21	29.77	29.77	29.77	30.03	30.03	29.77	64.17	64.17	64.17	64.17	2.68					
02.10.2024	24.00	108.26	97.66	10.60	64.64	42.84	21.80	6.80	4.90	31.42	32.01	32.01	32.01	33.23	33.23	32.01	66.74	66.74	66.74	66.74	2.82					
03.10.2024	24.00	109.54	97.66	11.98	66.99	44.41	22.58	6.80	4.90	32.56	32.56	32.56	32.56	33.23	33.23	32.56	67.54	67.54	67.54	67.54	3.01					
04.10.2024	24.00	104.52	93.39	11.13	64.73	42.50	22.23	6.80	4.90	31.01	31.01	31.01	31.01	31.60	31.60	31.01	64.54	64.54	64.54	64.54	2.80					
05.10.2024	24.00	191.07	90.13	10.94	65.54	42.16	23.38	6.80	4.90	30.12	30.12	30.12	30.12	30.72	30.72	30.12	65.38	65.38	65.38	65.38	2.83					
06.10.2024	24.00	100.08	87.33	12.75	66.77	42.56	24.21	6.80	4.90	31.23	31.23	31.23	31.23	31.88	31.88	31.23	66.60	66.60	66.60	66.60	2.74					
07.10.2024	24.00	96.14	85.46	10.68	65.77	41.90	23.87	6.80	4.90	28.84	29.42	29.42	29.42	30.03	30.03	29.42	64.18	64.18	64.18	64.18	2.71					
08.10.2024	24.00	96.48	85.06	11.42	64.28	41.05	23.23	6.80	4.90	29.46	30.03	30.03	30.03	30.45	30.45	30.03	68.31	68.31	68.31	68.31	3.17					
09.10.2024	24.00	95.06	84.73	10.33	68.50	42.15	26.35	6.80	4.90	28.31	28.92	28.92	28.92	30.45	30.45	28.92	69.32	69.32	69.32	69.32	3.17					
10.10.2024	24.00	98.83	87.07	11.76	69.52	42.51	27.01	6.80	4.90	29.79	30.45	30.45	30.45	28.74	28.74	30.45	69.79	69.79	69.79	69.79	3.07					
11.10.2024	24.00	96.33	86.65	9.68	70.03	42.42	27.61	6.80	4.90	28.12	28.74	28.74	28.74	29.62	29.62	28.74	68.28	68.28	68.28	68.28	3.12					
12.10.2024	24.00	96.37	85.44	10.93	69.54	41.83	27.71	6.80	4.90	29.02	29.62	29.62	29.62	27.64	27.64	29.62	68.74	68.74	68.74	68.74	3.14					
13.10.2024	24.00	93.78	82.24	11.54	69.07	40.58	28.49	6.80	4.90	28.98	29.62	29.62	29.62	27.64	27.64	29.62	68.44	68.44	68.44	68.44	3.08					
14.10.2024	24.00	92.48	83.19	9.29	68.76	40.90	27.86	6.80	4.90	27.05	27.64	27.64	27.64	29.48	29.48	27.64	68.39	68.39	68.39	68.39	3.13					
15.10.2024	24.00	91.30	79.40	11.90	68.56	40.02	28.54	6.80	4.90	28.55	29.48	29.48	29.48	28.97	28.97	29.48	68.38	68.38	68.38	68.38	2.96					
16.10.2024	24.00	90.48	78.99	11.49	69.69	40.25	28.44	6.80	4.90	28.36	28.97	28.97	28.97	27.80	27.80	28.97	68.03	68.03	68.03	68.03	2.95					
17.10.2024	24.00	89.53	79.36	10.17	68.62	40.15	28.47	6.80	4.90	27.22	27.80	27.80	27.80	27.34	27.34	27.80	68.12	68.12	68.12	68.12	3.07					
18.10.2024	24.00	89.14	78.52	10.62	68.28	39.93	28.35	6.80	4.90	27.48	28.08	28.08	28.08	27.34	27.34	28.08	68.48	68.48	68.48	68.48	2.98					
19.10.2024	24.00	87.66	77.49	10.17	68.32	39.58	28.74	6.80	4.90	26.73	27.34	27.34	27.34	28.06	28.06	27.34	68.08	68.08	68.08	68.08	2.98					
20.10.2024	24.00	89.70	77.65	12.05	68.64	39.74	28.90	6.80	4.90	28.62	29.26	29.26	29.26	28.06	28.06	29.26	68.64	68.64	68.64	68.64	3.08					
21.10.2024	24.00	88.94	78.26	10.68	68.31	39.48	28.83	6.80	4.90	27.46	28.06	28.06	28.06	29.76	29.76	28.06	67.30	67.30	67.30	67.30	2.94					
22.10.2024	24.00	92.60	80.79	11.81	68.95	40.91	28.04	6.80	4.90	29.01	29.61	29.61	29.61	29.76	29.76	29.61	68.43	68.43	68.43	68.43	3.08					
Среднее	24.00	95.70	84.28	11.42	67.53	41.70	25.83	6.80	4.90	29.14	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	67.30	67.30	67.30	67.30	2.94					
Итого	552.00	2201.14	1938.46	262.68	670.25	670.25	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	684.37	67.55				

Показатели счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп. т	Qобщ, Гкал	Траб. ч
Дата, время	22.09.2024	114404	103475.00	33103.70		33912.10			5393.28	26821.00
	23.10.2024	117574	106296.00	34048.90		34877.20			5534.44	27565.00

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уэл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 10.64 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 64.76 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ: 268.04 м.квб.
 Объем потребленной теплоносителя Уэл: 268.04 м.квб.

ЛУН «ТЭК СИС»
 Филиал «ЭнергоСити»
 Леонидов Леонид Иванович
 Юридический отдел
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.10.2024г.
 Представитель теплонаблюдающей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

