Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 6, лит. А** Договор: **37627.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 6** Строит.адрес: Код УУТЭ: **130731**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **15.07.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 208339**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0.1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0.1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0.067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.336**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0.1976**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0.0898**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100.8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35.92**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**М1**	**М2**	**dM**	**Т1**	**Т2**	**dT**	**Р1**	**Р2**	**М3**	**М4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**Т3**	**Т4**	**Р3**	**Р4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2024	24.00		120.49	109.04	11.45	67.27	62.22	5.05	6.80	4.90	34.80		34.80	35.52		35.52		67.15				1.32
24.09.2024	24.00		121.47	110.93	10.54	67.70	62.69	5.01	6.80	4.90	34.25		34.25	34.96		34.96		67.52				1.27
25.09.2024	24.00		123.21	112.11	11.10	67.78	62.93	4.85	6.80	4.90	35.05		35.05	35.84		35.84		67.61				1.30
26.09.2024	24.00		119.55	109.32	10.23	66.90	62.14	4.76	6.80	4.90	33.68		33.68	34.37		34.37		66.73				1.21
27.09.2024	24.00		122.54	112.72	9.82	67.27	62.56	4.71	6.80	4.90	33.95		33.95	34.67		34.67		67.10				1.20
28.09.2024	24.00		120.32	110.40	9.92	67.31	62.52	4.79	6.80	4.90	33.61		33.61	34.28		34.28		67.07				1.20
29.09.2024	24.00		116.95	105.31	11.64	67.19	62.20	4.99	6.80	4.90	34.15		34.15	34.85		34.85		66.98				1.31
Среднее	24.00		120.65	109.98	10.67	67.35	62.47	4.88	6.80	4.90	34.21		34.21	34.93		34.93		67.17				1.26
Итого	**168.00**		**844.53**	**769.83**	**74.70**						**239.49**		**239.49**	**244.49**		**244.49**						**8.81**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	114404	103475.00	33103.70		33912.10			5393.28	26821.00
23.10.2024	117574	106296.00	34048.90		34877.20			5534.44	27565.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **10.64** °С **0.79** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8.02** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **76.22** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 10 2024г.