Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208257			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 10.30	
Подающ.тр.(М1):	№ 519025	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17682Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 522783	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17682Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 522491	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3991	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.69	0.49	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	
24.09.24	13.00	-	49.19	44.82	4.37	71.56	67.07	4.49	0.69	0.49	26.44	-	26.44	27.06	-	27.06	-	71.61	-	-	-	0.52
25.09.24	24.00	-	89.10	82.11	6.99	71.64	67.19	4.45	0.69	0.49	44.68	-	44.68	45.70	-	45.70	-	71.72	-	-	-	0.87
26.09.24	24.00	-	87.95	81.52	6.43	70.76	66.36	4.40	0.69	0.49	43.85	-	43.85	44.83	-	44.83	-	70.86	-	-	-	0.82
27.09.24	24.00	-	89.19	82.65	6.54	71.24	66.90	4.34	0.69	0.49	44.56	-	44.56	45.55	-	45.55	-	71.33	-	-	-	0.83
28.09.24	24.00	-	89.04	81.44	7.60	71.26	66.85	4.41	0.69	0.49	44.95	-	44.95	45.97	-	45.97	-	71.33	-	-	-	0.91
29.09.24	24.00	-	86.37	78.64	7.73	71.33	66.64	4.69	0.69	0.49	43.71	-	43.71	44.70	-	44.70	-	71.39	-	-	-	0.93
30.09.24	24.00	-	88.47	79.79	8.68	68.29	57.56	10.73	0.69	0.49	44.88	-	44.88	45.85	-	45.85	-	68.29	-	-	-	1.46
01.10.24	24.00	-	94.34	78.51	15.83	66.81	47.45	19.36	0.69	0.49	48.27	-	48.27	49.28	-	49.28	-	66.92	-	-	-	2.58
02.10.24	24.00	-	100.68	74.61	26.07	66.76	48.11	18.65	0.69	0.49	51.13	-	51.13	52.18	-	52.18	-	66.88	-	-	-	3.14
03.10.24	24.00	-	100.26	75.20	25.06	69.06	49.82	19.24	0.69	0.49	50.84	-	50.84	52.00	-	52.00	-	69.13	-	-	-	3.18
04.10.24	24.00	-	96.33	71.27	25.06	66.84	48.25	18.59	0.69	0.49	48.91	-	48.91	49.88	-	49.88	-	66.94	-	-	-	3.00
05.10.24	24.00	-	96.88	71.39	25.49	67.90	48.80	19.10	0.69	0.49	49.53	-	49.53	50.59	-	50.59	-	68.01	-	-	-	3.09
06.10.24	24.00	-	97.78	71.78	26.00	69.03	49.57	19.46	0.69	0.49	50.32	-	50.32	51.41	-	51.41	-	69.13	-	-	-	3.20
07.10.24	24.00	-	95.84	69.70	26.14	67.89	48.18	19.71	0.69	0.49	49.55	-	49.55	50.61	-	50.61	-	67.99	-	-	-	3.15
08.10.24	24.00	-	92.84	66.50	26.34	66.66	46.64	20.02	0.69	0.49	48.17	-	48.17	49.17	-	49.17	-	66.77	-	-	-	3.09
09.10.24	24.00	-	89.10	73.20	15.90	71.24	48.04	23.20	0.69	0.49	45.58	-	45.58	46.64	-	46.64	-	71.33	-	-	-	2.83
10.10.24	24.00	-	93.14	85.89	7.25	72.17	49.39	22.78	0.69	0.49	47.19	-	47.19	48.33	-	48.33	-	72.26	-	-	-	2.48
11.10.24	24.00	-	95.70	88.20	7.50	72.53	50.89	21.64	0.69	0.49	48.56	-	48.56	49.74	-	49.74	-	72.61	-	-	-	2.46
12.10.24	24.00	-	95.76	87.48	8.28	72.07	50.40	21.67	0.69	0.49	48.95	-	48.95	50.12	-	50.12	-	72.15	-	-	-	2.49
13.10.24	24.00	-	93.77	84.97	8.80	71.63	49.28	22.35	0.69	0.49	48.24	-	48.24	49.38	-	49.38	-	71.70	-	-	-	2.53
14.10.24	24.00	-	95.15	87.66	7.49	71.20	49.61	21.59	0.69	0.49	48.26	-	48.26	49.44	-	49.44	-	71.28	-	-	-	2.43
15.10.24	24.00	-	95.51	86.69	8.82	71.36	49.36	22.00	0.69	0.49	49.09	-	49.09	50.23	-	50.23	-	71.48	-	-	-	2.54
16.10.24	24.00	-	94.18	86.24	7.94	72.35	49.81	22.54	0.69	0.49	48.08	-	48.08	49.26	-	49.26	-	72.42	-	-	-	2.52
17.10.24	24.00	-	93.33	86.48	6.85	71.30	49.48	21.82	0.69	0.49	47.18	-	47.18	48.29	-	48.29	-	71.38	-	-	-	2.38
18.10.24	24.00	-	93.22	85.59	7.63	70.91	49.16	21.75	0.69	0.49	47.52	-	47.52	48.62	-	48.62	-	70.99	-	-	-	2.40
19.10.24	24.00	-	92.46	84.19	8.27	71.11	48.95	22.16	0.69	0.49	47.46	-	47.46	48.55	-	48.55	-	71.21	-	-	-	2.45
20.10.24	24.00	-	93.86	85.51	8.35	71.35	49.27	22.08	0.69	0.49	48.28	-	48.28	49.40	-	49.40	-	71.46	-	-	-	2.49
21.10.24	24.00	-	92.57	85.11	7.46	71.13	48.89	22.24	0.69	0.49	47.29	-	47.29	48.36	-	48.36	-	71.22	-	-	-	2.43
22.10.24	24.00	-	96.59	88.28	8.31	71.52	50.10	21.42	0.69	0.49	49.48	-	49.48	50.68	-	50.68	-	71.60	-	-	-	2.49
Среднее	22.83	-	92.02	79.50	12.52	70.31	53.04	17.27	0.69	0.49	46.93	-	46.93	46.39	-	46.39	-	70.39	-	-	0.00	2.26
Итого	685.00	-	2668.60	2305.42	363.18	-	-	-	-	-	1360.95	-	1360.95	1391.82	-	1391.82	-	-	-	-	-	65.65

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-3.82	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			61.83	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			370.59	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.