Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 15, лит. К** Договор: **37629.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 15, лит. К** Строит.адрес: Код УУТЭ: **130699**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **27.07.2025** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7.04 № 207784**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0.067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0.067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0.027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.209**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0.1285**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0.0584**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**62.7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**23.36**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
30.09.2024	24.00		54.10	47.31	6.79	66.97	49.75	17.22	6.80	4.90	39.58		39.58	40.41		40.41		67.52				1.27
01.10.2024	24.00		76.51	69.84	6.67	66.41	46.16	20.25	6.80	4.90	39.89		39.89	40.73		40.73		66.25				1.86
02.10.2024	24.00		80.04	74.66	5.38	66.42	46.78	19.64	6.80	4.90	40.70		40.70	41.52		41.52		66.30				1.82
03.10.2024	24.00		79.89	74.09	5.80	68.68	48.12	20.56	6.80	4.90	40.62		40.62	41.54		41.54		68.50				1.92
04.10.2024	24.00		76.62	71.06	5.56	66.51	46.56	19.95	6.80	4.90	39.23		39.23	40.00		40.00		66.34				1.79
05.10.2024	24.00		76.34	70.88	5.46	67.53	46.91	20.62	6.80	4.90	38.91		38.91	39.73		39.73		67.39				1.83
06.10.2024	24.00		77.22	71.17	6.05	68.64	47.87	20.77	6.80	4.90	39.70		39.70	40.54		40.54		68.51				1.90
07.10.2024	24.00		75.59	69.41	6.18	67.53	47.17	20.36	6.80	4.90	39.20		39.20	40.01		40.01		67.35				1.83
08.10.2024	24.00		72.23	66.72	5.51	66.30	45.77	20.53	6.80	4.90	37.33		37.33	38.09		38.09		66.18				1.74
09.10.2024	24.00		71.12	65.24	5.88	70.83	47.27	23.56	6.80	4.90	37.15		37.15	37.97		37.97		70.64				1.95
10.10.2024	24.00		73.95	68.47	5.48	71.73	48.26	23.47	6.80	4.90	37.72		37.72	38.58		38.58		71.55				2.00
11.10.2024	24.00		76.23	70.33	5.90	72.09	50.05	22.04	6.80	4.90	38.94		38.94	39.88		39.88		71.93				1.98
12.10.2024	24.00		75.18	70.08	5.10	71.62	49.91	21.71	6.80	4.90	38.22		38.22	39.12		39.12		71.46				1.89
13.10.2024	24.00		74.38	68.13	6.25	71.20	48.65	22.55	6.80	4.90	38.59		38.59	39.51		39.51		71.04				1.98
14.10.2024	24.00		75.25	69.76	5.49	70.79	48.57	22.22	6.80	4.90	38.26		38.26	39.16		39.16		70.61				1.94
15.10.2024	24.00		74.33	69.30	5.03	70.93	48.38	22.55	6.80	4.90	37.78		37.78	38.64		38.64		70.76				1.92
16.10.2024	24.00		73.97	69.09	4.88	71.90	48.81	23.09	6.80	4.90	37.53		37.53	38.44		38.44		71.66				1.95
17.10.2024	24.00		74.66	69.11	5.55	70.85	48.58	22.27	6.80	4.90	38.24		38.24	39.13		39.13		70.68				1.93
18.10.2024	24.00		73.19	68.71	4.48	70.47	48.28	22.19	6.80	4.90	37.20		37.20	38.03		38.03		70.31				1.84
19.10.2024	24.00		72.56	67.72	4.84	70.63	48.08	22.55	6.80	4.90	37.16		37.16	38.03		38.03		70.46				1.87
20.10.2024	24.00		73.70	68.54	5.16	70.90	48.28	22.62	6.80	4.90	37.66		37.66	38.55		38.55		70.73				1.92
21.10.2024	24.00		74.02	67.86	6.16	70.70	47.94	22.76	6.80	4.90	38.22		38.22	39.10		39.10		70.49				1.98
22.10.2024	24.00		75.91	70.19	5.72	71.08	49.25	21.83	6.80	4.90	38.59		38.59	39.50		39.50		70.90				1.94
Среднее	24.00		74.22	68.59	5.62	69.60	48.06	21.54	6.80	4.90	38.54		38.54	39.40		39.40		69.46				1.87
Итого	**552.00**		**1706.99**	**1577.67**	**129.32**						**886.42**		**886.42**	**906.21**		**906.21**						**43.05**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2024	118441	112235.00	40255.40		41316.30			5490.38	25812.00
23.10.2024	120469	114082.00	41461.50		42549.50			5624.41	26556.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **10.64** °С **1.38** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **41.67** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **131.96** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/