Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024
за период с 23.09.2024 по 22.10.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №204697 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 10.30

Подающ.тр.(М1):	№ 528361	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 121384	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 121385	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2024 по 22.10.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.24	24.00	-	70.82	63.97	6.85	69.82	61.98	7.84	0.69	0.49	69.29	-	69.29	70.83	-	70.83	-	69.77	-	-	-	0.98
24.09.24	24.00	-	71.43	64.96	6.47	70.19	62.43	7.76	0.69	0.49	69.91	-	69.91	71.50	-	71.50	-	70.15	-	-	-	0.96
25.09.24	24.00	-	71.70	64.87	6.83	70.46	62.94	7.52	0.69	0.49	70.18	-	70.18	71.80	-	71.80	-	70.43	-	-	-	0.97
26.09.24	24.00	-	71.48	64.42	7.06	69.62	62.22	7.40	0.69	0.49	69.99	-	69.99	71.52	-	71.52	-	69.58	-	-	-	0.97
27.09.24	24.00	-	71.66	65.21	6.45	70.06	62.73	7.33	0.69	0.49	70.16	-	70.16	71.74	-	71.74	-	70.02	-	-	-	0.93
28.09.24	24.00	-	70.50	64.67	5.83	70.07	62.63	7.44	0.69	0.49	69.01	-	69.01	70.55	-	70.55	-	70.03	-	-	-	0.89
29.09.24	24.00	-	69.95	62.48	7.47	70.10	62.33	7.77	0.69	0.49	68.42	-	68.42	69.96	-	69.96	-	70.05	-	-	-	1.01
30.09.24	24.00	-	65.82	58.84	6.98	67.44	59.37	8.07	0.69	0.49	63.85	-	63.85	65.20	-	65.20	-	67.38	-	-	-	0.95
01.10.24	24.00	-	60.36	53.16	7.20	65.72	56.81	8.91	0.69	0.49	58.88	-	58.88	60.09	-	60.09	-	65.65	-	-	-	0.95
02.10.24	24.00	-	63.83	56.33	7.50	65.79	57.30	8.49	0.69	0.49	62.42	-	62.42	63.67	-	63.67	-	65.72	-	-	-	0.97
03.10.24	24.00	-	62.42	54.47	7.95	68.08	59.25	8.83	0.69	0.49	61.14	-	61.14	62.44	-	62.44	-	67.99	-	-	-	1.03
04.10.24	24.00	-	59.38	51.33	8.05	65.87	57.03	8.84	0.69	0.49	58.18	-	58.18	59.38	-	59.38	-	65.78	-	-	-	0.99
05.10.24	24.00	-	58.79	51.53	7.26	66.87	57.69	9.18	0.69	0.49	57.61	-	57.61	58.81	-	58.81	-	66.76	-	-	-	0.96
06.10.24	24.00	-	59.70	51.56	8.14	67.95	58.64	9.31	0.69	0.49	58.50	-	58.50	59.72	-	59.72	-	67.84	-	-	-	1.04
07.10.24	24.00	-	57.03	50.27	6.76	66.86	57.54	9.32	0.69	0.49	55.89	-	55.89	57.08	-	57.08	-	66.76	-	-	-	0.92
08.10.24	24.00	-	83.38	75.20	8.18	65.98	51.48	14.50	0.69	0.49	57.61	-	57.61	58.78	-	58.78	-	65.80	-	-	-	1.63
09.10.24	24.00	-	103.84	96.41	7.43	70.26	52.75	17.51	0.69	0.49	59.83	-	59.83	61.16	-	61.16	-	70.25	-	-	-	2.21
10.10.24	24.00	-	103.75	97.53	6.22	71.15	54.12	17.03	0.69	0.49	61.87	-	61.87	63.28	-	63.28	-	71.15	-	-	-	2.11
11.10.24	24.00	-	97.90	91.73	6.17	71.54	55.70	15.84	0.69	0.49	64.70	-	64.70	66.16	-	66.16	-	71.55	-	-	-	1.90
12.10.24	24.00	-	98.75	92.15	6.60	71.06	55.09	15.97	0.69	0.49	64.41	-	64.41	65.87	-	65.87	-	70.95	-	-	-	1.94
13.10.24	24.00	-	102.90	96.07	6.83	70.68	53.96	16.72	0.69	0.49	62.17	-	62.17	63.60	-	63.60	-	70.68	-	-	-	2.09
14.10.24	24.00	-	101.49	94.43	7.06	70.26	54.14	16.12	0.69	0.49	64.37	-	64.37	65.84	-	65.84	-	70.27	-	-	-	2.02
15.10.24	24.00	-	101.85	94.32	7.53	70.37	53.98	16.39	0.69	0.49	64.18	-	64.18	65.66	-	65.66	-	70.39	-	-	-	2.08
16.10.24	24.00	-	101.09	94.78	6.31	71.35	54.61	16.74	0.69	0.49	63.09	-	63.09	64.55	-	64.55	-	71.35	-	-	-	2.04
17.10.24	24.00	-	100.04	92.98	7.06	70.31	54.16	16.15	0.69	0.49	63.90	-	63.90	65.35	-	65.35	-	70.31	-	-	-	2.00
18.10.24	24.00	-	102.15	94.75	7.40	69.94	53.63	16.31	0.69	0.49	63.31	-	63.31	64.73	-	64.73	-	69.95	-	-	-	2.07
19.10.24	24.00	-	101.58	95.04	6.54	70.06	53.42	16.64	0.69	0.49	61.75	-	61.75	63.10	-	63.10	-	70.09	-	-	-	2.04
20.10.24	24.00	-	103.11	94.83	8.28	70.36	53.80	16.56	0.69	0.49	63.75	-	63.75	65.19	-	65.19	-	70.39	-	-	-	2.16
21.10.24	24.00	-	103.20	95.79	7.41	70.12	53.54	16.58	0.69	0.49	62.76	-	62.76	64.17	-	64.17	-	70.13	-	-	-	2.11
22.10.24	24.00	-	100.00	92.84	7.16	70.55	54.89	15.66	0.69	0.49	65.26	-	65.26	66.72	-	66.72	-	70.56	-	-	-	1.96
Среднее	24.00	-	83.00	75.90	7.10	69.30	57.01	12.29	0.69	0.49	63.55	-	63.55	64.95	-	64.95	-	69.26	-	-	0.00	1.50
Итого	720.00	-	2489.90	2276.92	212.98	-	-	-	-	-	1906.39	-	1906.39	1948.45	-	1948.45	-	-	-	-	-	44.89

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.09.24							-	-	-
	22.10.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	10.30	°C	-2.24	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			42.65	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			217.33	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.