

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 25, лит. Ж  
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 25, лит. Ж  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общественного"

Договор: 37635.046.6  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 128310

Раффик: 15070

Установленные приборы: ВКГ-7.04 № 206408  
 Вычислитель: БКГ-7.04 № 206408  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схемы подключения:  
 Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема  
 02.08.2025  
 Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. давлений:

расходомер:  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-40-В1  
 ПРЭМ-32-В1

Gm1n=  
 0.1  
 0.1  
 0.067

Gmax=  
 45  
 45  
 30

КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(t1-tвх)-M2\*(t2-tвх)

Qвент =

Qтех =

Qгвс=M3\*(t3-tвх)

Qгвс ср =

Qгвс ср =

0.186

0.0615

24.6 Гвс.м³

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), Тбугт:

Qот = 0.209  
 Gот = 62.7

Qвент = 0  
 Gвент = 0

Qтех = 0  
 Gтех = 0

Qгвс ср = 0  
 Gгвс ср = 0

Qгвс ср = 0.186  
 Gгвс ср = 0.0615

Qгвс ср = 24.6 Гвс.м³

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2024 по 29.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал	
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2						М3
23.09.2024	*	*														
24.09.2024	*	*														
25.09.2024	*	*														
26.09.2024	*	*														
27.09.2024	*	*														
28.09.2024	*	*														
29.09.2024	*	*														
Среднее																
Итого																

Показана счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб, ч
22.09.2024	81048.7	65426.30	24053.80		24673.60			4696.59	24695.00
23.10.2024	82962	67499.30	24787.30		25423.20			4778.88	25429.00

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уziel, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

168 час  
 168 час  
 час

3.92 Гкал  
 41.09 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды

10.64 °С

0.42 Гкал

Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:

3.5 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

41.09 м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации



ГУП «ТЭК СЭС»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЛТ»  
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 ЮЖНЫЕ РАЙОН  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Соколов Д.А. 26.10.2024г.