

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Октябрь 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 25, лит. Ж
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 25, лит. Ж
 Договор: 37635.046.6
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: 128310
 Общий код УТЭ:
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7.04 № 206408
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.209 Qтеп.= 0 Qгвс.ср.= 0.186
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 62.7 Qтеп.= 0 Qгвс.ср.= 0.0615
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот.= 62.7 Qтеп.= 0 Qгвс.ср.= 24.6
 Qгвс.м.= 24.6

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 02.08.2025
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСГП-Н
 Режим (схема): Преобр. давлений:
 Qгвс.ср.= 0.0615
 Qгвс.м.= 24.6

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024 | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------|---------|----|----|----|----|-------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Улодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.09.2024 | 24.00* | 60.75 | 40.28 | 20.47 | 67.10 | 59.93 | 7.17 | 6.80 | 4.90 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 67.01 | | | | | 1.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.10.2024 | 24.00* | 62.13 | 66.94 | -4.81 | 65.58 | 41.46 | 24.12 | 6.80 | 4.90 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 65.62 | | | | | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.2024 | 24.00* | 64.26 | 70.57 | -6.31 | 65.64 | 42.57 | 23.07 | 6.80 | 4.90 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 65.76 | | | | | 1.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.10.2024 | 24.00* | 64.50 | 70.80 | -6.30 | 67.92 | 44.23 | 23.69 | 6.80 | 4.90 | 23.82 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 67.88 | | | | | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.10.2024 | 24.00* | 62.35 | 68.66 | -6.31 | 65.68 | 42.76 | 22.92 | 6.80 | 4.90 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 65.68 | | | | | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.10.2024 | 24.00* | 62.54 | 68.63 | -6.09 | 66.66 | 42.46 | 24.20 | 6.80 | 4.90 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 66.74 | | | | | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.10.2024 | 24.00* | 63.46 | 68.36 | -4.90 | 67.81 | 43.27 | 24.54 | 6.80 | 4.90 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 67.87 | | | | | 1.34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.10.2024 | 24.00* | 60.82 | 67.20 | -6.38 | 66.75 | 42.74 | 24.01 | 6.80 | 4.90 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 66.79 | | | | | 1.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.10.2024 | 24.00* | 60.59 | 65.56 | -4.97 | 65.44 | 41.46 | 23.98 | 6.80 | 4.90 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 65.62 | | | | | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.10.2024 | 24.00* | 59.44 | 64.45 | -5.01 | 69.86 | 42.01 | 27.85 | 6.80 | 4.90 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 69.89 | | | | | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.10.2024 | 24.00* | 60.98 | 67.11 | -6.13 | 70.73 | 42.86 | 27.87 | 6.80 | 4.90 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 70.73 | | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.10.2024 | 24.00* | 62.00 | 68.48 | -6.48 | 71.15 | 43.31 | 27.84 | 6.80 | 4.90 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 71.15 | | | | | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.10.2024 | 24.00* | 61.95 | 68.23 | -6.28 | 70.69 | 42.85 | 27.84 | 6.80 | 4.90 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 70.68 | | | | | 1.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.2024 | 24.00* | 61.55 | 66.52 | -4.97 | 70.30 | 41.68 | 28.83 | 6.80 | 4.90 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 70.26 | | | | | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.10.2024 | 24.00* | 62.02 | 68.21 | -6.19 | 69.92 | 41.98 | 27.94 | 6.80 | 4.90 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 69.89 | | | | | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.10.2024 | 24.00* | 61.54 | 67.85 | -6.31 | 69.93 | 41.68 | 28.25 | 6.80 | 4.90 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 70.00 | | | | | 1.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.10.2024 | 24.00* | 61.10 | 67.32 | -6.22 | 71.00 | 41.95 | 28.05 | 6.80 | 4.90 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 70.94 | | | | | 1.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.10.2024 | 24.00* | 61.23 | 67.60 | -6.37 | 69.92 | 41.87 | 28.05 | 6.80 | 4.90 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 69.92 | | | | | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.10.2024 | 24.00* | 61.31 | 67.08 | -5.77 | 69.58 | 41.55 | 28.03 | 6.80 | 4.90 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 69.59 | | | | | 1.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.10.2024 | 24.00* | 60.28 | 66.32 | -6.04 | 69.68 | 41.05 | 28.59 | 6.80 | 4.90 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 69.70 | | | | | 1.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.10.2024 | 24.00* | 61.91 | 66.89 | -4.98 | 69.98 | 41.45 | 28.53 | 6.80 | 4.90 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 70.03 | | | | | 1.56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.10.2024 | 24.00* | 61.01 | 66.86 | -5.85 | 69.71 | 41.23 | 28.48 | 6.80 | 4.90 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 69.75 | | | | | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.10.2024 | 24.00* | 63.56 | 68.60 | -5.04 | 70.22 | 42.73 | 27.49 | 6.80 | 4.90 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 70.20 | | | | | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00* | 61.79 | 66.46 | -4.66 | 68.75 | 43.00 | 25.75 | 6.80 | 4.90 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 68.77 | | | | | 1.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 552.00 | 1421.28 | 1528.52 | -107.24 | | | | | | 538.03 | 538.03 | 538.03 | 549.87 | 549.87 | 549.87 | 549.87 | | | | | | 32.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Показатели счетчиков на момент снятия данных: | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Траб, ч |
|---|---------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|
| Дата, время | 81048.7 | 65426.30 | 24053.80 | | 24673.60 | 25423.20 | | 4696.59 | 24685.00 |
| 23.10.2024 | 82962 | 67499.30 | 24787.30 | | | | | 4778.88 | 25429.00 |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Указ ил.

ГВП «ТЭК СВ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГО-БИТ»
 ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО
 ОТДЕЛ БИЗНЕСА
 26.10.2024
 Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Сокотов Д.А.