# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 27, лит. Е**
Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33089.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **106115**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **27.07.2025**
Режим (схема):

| Вычислитель: | **ВКТ-7.04 № 206117** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ | 0.1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ | 0.1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0.067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0.307** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0.1914** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0.087** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **92.1** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **34.8** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 30.09.2024 по 22.10.2024**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 30.09.2024 | 24.00 | | 87.70 | 73.48 | 14.22 | 67.85 | 54.65 | 13.20 | 6.80 | 4.90 | 42.74 | | 42.74 | 43.64 | | 43.64 | | 67.61 | | | | 1.94 |
| 01.10.2024 | 24.00 | | 88.88 | 74.62 | 14.26 | 66.52 | 41.01 | 25.51 | 6.80 | 4.90 | 42.73 | | 42.73 | 43.61 | | 43.61 | | 66.45 | | | | 2.85 |
| 02.10.2024 | 24.00 | | 93.15 | 78.68 | 14.47 | 66.56 | 41.72 | 24.84 | 6.80 | 4.90 | 43.97 | | 43.97 | 44.86 | | 44.86 | | 66.53 | | | | 2.92 |
| 03.10.2024 | 24.00 | | 94.04 | 78.77 | 15.27 | 68.74 | 42.43 | 26.31 | 6.80 | 4.90 | 44.62 | | 44.62 | 45.57 | | 45.57 | | 68.58 | | | | 3.12 |
| 04.10.2024 | 24.00 | | 91.40 | 76.25 | 15.15 | 66.57 | 40.53 | 26.04 | 6.80 | 4.90 | 43.67 | | 43.67 | 44.55 | | 44.55 | | 66.48 | | | | 2.99 |
| 05.10.2024 | 24.00 | | 91.96 | 76.53 | 15.43 | 67.64 | 39.97 | 27.67 | 6.80 | 4.90 | 44.23 | | 44.23 | 45.18 | | 45.18 | | 67.60 | | | | 3.16 |
| 06.10.2024 | 24.00 | | 92.54 | 76.59 | 15.95 | 68.72 | 40.54 | 28.18 | 6.80 | 4.90 | 44.77 | | 44.77 | 45.74 | | 45.74 | | 68.63 | | | | 3.26 |
| 07.10.2024 | 24.00 | | 91.24 | 75.16 | 16.08 | 67.60 | 39.85 | 27.75 | 6.80 | 4.90 | 44.58 | | 44.58 | 45.52 | | 45.52 | | 67.49 | | | | 3.17 |
| 08.10.2024 | 24.00 | | 88.42 | 73.33 | 15.09 | 66.43 | 38.81 | 27.62 | 6.80 | 4.90 | 43.07 | | 43.07 | 43.95 | | 43.95 | | 66.42 | | | | 3.02 |
| 09.10.2024 | 24.00 | | 86.62 | 71.73 | 14.89 | 70.92 | 39.19 | 31.73 | 6.80 | 4.90 | 42.27 | | 42.27 | 43.24 | | 43.24 | | 70.81 | | | | 3.34 |
| 10.10.2024 | 24.00 | | 90.21 | 75.05 | 15.16 | 71.80 | 40.26 | 31.54 | 6.80 | 4.90 | 43.53 | | 43.53 | 44.52 | | 44.52 | | 71.69 | | | | 3.46 |
| 11.10.2024 | 24.00 | | 91.60 | 77.32 | 14.28 | 72.16 | 41.39 | 30.77 | 6.80 | 4.90 | 43.83 | | 43.83 | 44.88 | | 44.88 | | 72.04 | | | | 3.41 |
| 12.10.2024 | 24.00 | | 94.10 | 79.88 | 14.22 | 71.68 | 40.94 | 30.74 | 6.80 | 4.90 | 46.52 | | 46.52 | 47.63 | | 47.63 | | 71.57 | | | | 3.47 |
| 13.10.2024 | 24.00 | | 94.78 | 78.01 | 16.77 | 71.29 | 39.76 | 31.53 | 6.80 | 4.90 | 48.39 | | 48.39 | 49.53 | | 49.53 | | 71.15 | | | | 3.66 |
| 14.10.2024 | 24.00 | | 94.70 | 80.15 | 14.55 | 70.86 | 40.26 | 30.60 | 6.80 | 4.90 | 47.04 | | 47.04 | 48.09 | | 48.09 | | 70.73 | | | | 3.48 |
| 15.10.2024 | 24.00 | | 94.21 | 79.67 | 14.54 | 71.02 | 40.00 | 31.02 | 6.80 | 4.90 | 46.92 | | 46.92 | 48.00 | | 48.00 | | 70.96 | | | | 3.50 |
| 16.10.2024 | 24.00 | | 93.73 | 79.30 | 14.43 | 71.94 | 40.31 | 31.63 | 6.80 | 4.90 | 46.77 | | 46.77 | 47.86 | | 47.86 | | 71.79 | | | | 3.55 |
| 17.10.2024 | 24.00 | | 94.36 | 79.44 | 14.92 | 70.93 | 40.18 | 30.75 | 6.80 | 4.90 | 47.30 | | 47.30 | 48.38 | | 48.38 | | 70.83 | | | | 3.50 |
| 18.10.2024 | 24.00 | | 92.06 | 78.84 | 13.22 | 70.55 | 39.73 | 30.82 | 6.80 | 4.90 | 45.37 | | 45.37 | 46.41 | | 46.41 | | 70.44 | | | | 3.36 |
| 19.10.2024 | 24.00 | | 91.99 | 77.94 | 14.05 | 70.72 | 39.32 | 31.40 | 6.80 | 4.90 | 45.94 | | 45.94 | 46.99 | | 46.99 | | 70.62 | | | | 3.44 |
| 20.10.2024 | 24.00 | | 94.03 | 78.94 | 15.09 | 70.99 | 39.58 | 31.41 | 6.80 | 4.90 | 47.34 | | 47.34 | 48.46 | | 48.46 | | 70.90 | | | | 3.55 |
| 21.10.2024 | 24.00 | | 94.42 | 78.15 | 16.27 | 70.77 | 39.43 | 31.34 | 6.80 | 4.90 | 47.95 | | 47.95 | 49.04 | | 49.04 | | 70.67 | | | | 3.60 |
| 22.10.2024 | 24.00 | | 93.62 | 79.62 | 14.00 | 71.16 | 41.43 | 29.73 | 6.80 | 4.90 | 45.79 | | 45.79 | 46.83 | | 46.83 | | 71.04 | | | | 3.36 |
| **Среднее** | 24.00 | | 92.16 | 77.28 | 14.88 | 69.71 | 40.93 | 28.79 | 6.80 | 4.90 | 45.19 | | 45.19 | 46.19 | | 46.19 | | 69.61 | | | | 3.27 |
| **Итого** | **552.00** | | **2119.76** | **1777.45** | **342.31** | | | | | | **1039.34** | | **1039.34** | **1062.48** | | **1062.48** | | | | | | **75.11** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2024 | 98792.7 | 84799.70 | 57078.80 | | 58581.30 | | | 7824.04 | 25962.00 |
| 23.10.2024 | 101615 | 87172.40 | 58459.10 | | 59992.40 | | | 8007.16 | 26706.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **10.64** °C **3.64** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **71.47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **349.30** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.10.2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/